



المواصفات الفنية

لعملية / انارة طريق صبرى القاضى بدايه من مركز التطوير امام المستشفى العسكرى وحتى بدايه السوق المطور
بغرب المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م في مناقصة عامة .

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	الفنہ جنیه	الاجمالى جنیه
١	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة بزراعين مسلوب بارتفاع ١٠ م / ٨ سمك ٤ملى من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل (انكوسيتل) ويكون الزراع بشكل ديكورى كما بالصور المرفقة ومدهون باللون الازرق وطول الزراع ١م وزاوية ٥٠ درجة والعمود به (٢) فتحة لدخول وخروج الكابل ويشمل فلنشة حديد ٤٠*٤٠*٤ ولكل عمود ٦ حجاب حديد من الاسفل ويشمل ٤ جاويت بطول ١م بسمك ٣٢ ملى بعدد ٢ صامولة بكل جاويت على أن تكون القاعدة الخرسانية بعمق ١م وابعادها ٦٠*٦٠ سم ومحمل على البند أعمال الحفر والخرسانة وجميع ما يلزم لنهـو العمل طبقا للمواصفات القياسية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مع ازالة أى مخلفات ناتجة عن الاعمال أولا بأول من على الطريق مع رد الشئ لأصله أثناء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٤٩		
٢	بالعدد توريد وتركيب كشافات اضاءة كامل بالمبات (TYPE LED ليد) قدرة ١٥٠ وات من أجود الأنواع والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP 66 ضد تسرب المياه والأتربة والبند يشمل جميع المعدات والاوناش اللازمة للنقل والتركيب وكل مايلزم لنهـو العمل كامل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات القياسية وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٩٦		
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك ترمو بلاستيك نحاس ٢*٢ مم PVC من أجود الأنواع	م . ط	١٣٢٥		
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع (٣ × ٧٠ + ٣٥ مم) الومنيوم مسلح pvc /xlpe بماسورة بلاستيك ٣ بوصة من أجود الأنواع والفئة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة ومحمل على البند أعمال الحفر وجميع ما يلزم لنهـو العمل طبقا للمواصفات القياسية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مع ازالة أى مخلفات ناتجة عن الاعمال أولا بأول من على الطريق مع رد الشئ لأصله أثناء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	١٤٧٧		
٥	بالعدد توريد وتركيب خلية جهد منخفض بها مفتاح ٢٥٠ أمبير ٣ فاز بعدد ٢ قفيز بها باب داخلى وباب خارجى و٣ لمبات بيان من أجود الأنواع	بالعدد	١		

اللجنة