

كراسة الشروط والمواصفات  
لعملية رفع كفاءة وتأهيل محطات الخلط  
بزممام هندسات (كفر الشيخ - الرياض -  
سيدي غازي) بدائرة الإدارة العامه  
للموارد المائيه والري بشرق كفر الشيخ

جلسة يوم ( )

الموافق / / ٢٠٢٦

١٥  
١٥  
١٥

هذا العقد منطبق عليه جميع ما هو موضح بعقد ومواصفات وزارة الموارد المائية والري نموذج ٣٣٣٣ ب لجنة بكافة التعديلات الواردة من وزاره قبل التعاقد وكذا مواد القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه واللائحة التنفيذية له وتعديلاتها.

### مشمات العقد

- الغرض من العقد عمل رفع كفاءة وتاهيل الأعمال الميكانيكيه والكهربائيه لمحطات الخط وتأمينها وتشغيلها وحراستها بزمam هندسات (كفر الشيخ والرياض وسيدي غازي) بدائرة الادارة العامه لري شرق كفر الشيخ
- مدة العملية (اثنا عشر شهراً).
- يتم تقديم العطاءات بالعنوان الاتي: - مبنى الإدارة العامه لري شرق كفر الشيخ (كفر الشيخ - شارع المحافظه - بجوار استراحة المحافظ)
- وقد تحدد يوم ( ) الموافق ( / / ٢٠٢٦ ) موعداً لانعقاد لجنة فتح المظاريف في تمام الساعة ( )
- قيمه كراسه الشروط ( جنيه) فقط وقدره جنيها

١٥٠٠  
سوف  
ع  
م



جدول الفئات الرئيسي

لعملية رفع كفاءة وتأهيل محطات الخلط بزماد هندسات (كفر الشيخ-الرياض-  
سيدي غازي) بدائرة الادارة العامة للموارد المائية والري بشرق كفر الشيخ  
لعام (٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ - ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧)

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالعدد رفع كفاءة وتأهيل لوحدات الخلط والتي تدار بالكهرباء أو بالديزل بمشتملاته ( المحرك - الطلمبة - وحدة التحضير- المحابس - لوحة التشغيل بمشتملاتها- صندوق التروس إن وجد - خط التغذية الكهربائية شاملاً المحول الكهربائي و ضبط وإصلاح خطى السحب والطرود وشبك الأعشاب وعمل ما يلزم مما جميعه ( مراشمه ودهان - فلنشات - جوانات - مسامير تثبيت ورباط ..... الخ ) والفئة إتمام اعمال التاهيل المطلوبه والمتابعة المستمرة المطلوبة للوحدات لتعمل دائماً بكفاءة عالية وحالة جيدة طوال مدة العملية وحتى تسليمها ابتدائياً للإدارة طبقاً لأصول الصناعة والفنّه تشمل تدبير عماله فنيه لتشغيل وتأمين تلك المحطات طوال الشهر بالكامل وعلى مدار اليوم بجميع ملحقاتها بما فيها شبكة الجهد المتوسط والمحول الكهربائي طوال مدة تنفيذ وتعطى الفئة نظير اعمال رفع الكفاءة واعاده التأهيل و التشغيل والتأمين لوحدّة الخلط شهرياً بواقع ١٢/١	بالعدد	٢٩ وحدة		

يعتمد

المدير العام