

المواصفات الفنية

لعملية / توريد وتركيب أعمدة بلطيم (طريق بلطيم الخاشعة)

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي	
				ق	ج	ق	ج
1	توريد وتركيب واحلال عامود إنارة بمشتملاتة (تركيب العمود - توريد وتركيب الحوامل والعوازل- تركيب وشد الاسلاك ...الخ) علي ان يتم زراعة بطريق بلطيم - الخاشعة بدلاً من الاعمدة المتهاكلة بالطريق طبقاً لتوجيهات جهاز الاشراف والعمود جهد منخفض بطول 8م مسلوب (4/6/8) بوصة سمك 4ملى من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم والمورد من احدي الشركات المعتمدة مع عمل القاعدة الخرسانية دائرية بقطر 60 سم وبارتفاع 60 سم وابعادها 60*60 سم بمحتوي اسمنت 350 كجم /م3 ومحمل على البند أعمال الحفر والخرسانة ورفع الاعمدة المتهاكلة ونقلها لمخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات القياسية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مع إزالة أى مخلفات ناتجة عن الأعمال أولاً بأول من على الطريق مع رد الشئ لأصله أثناء العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وجهاز الاشراف.	بالعدد	25				
الإجمالي :-							

يشترط قبل التسليم للأعمدة:-

** تقديم ما يفيد باختبار الجلفنة للأعمدة عند التسليم.

**تقديم المستندات الدالة علي الشراء من الشركة المصنعة للأعمدة عند التسليم.

التوقيع

اللجنة

.....
.....
.....
.....
.....
.....

نائب رئيس المدينة
مدير التنظيم
الإدارة الهندسية
الإدارة الهندسية
فني كهرباء
إدارة التعاقدات

1- /أ/ ايهاب محسن دعله
2- /م/ غادة صلاح دعدور
3- /م/ اميرة خالد
4- /م/ نيرة الهمشري
5- /المصطفى جاد سمره
6- /أمنه الله محمود رمضان

يعتمد،،،

رئيس مركز و مدينة بلطيم

لواء/

(عمرو الفداوي)

عملية : توريد مهمات ائارة وكشافات ليد وقطع غيار ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلطيم للعام المالي 2026/2025

م	البيان	الوحد	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي
				ق	ج	
1	توريد كشاف ليد 150 وات بكابح واحد 150 وات جهد تشغيل 220 فولت وتتردد (60/50) سيكل / ثانية غطاء الكشاف اكريلك بولي كربونات مقاوم للحرارة مخصص لائارة الشوارع والطرق العامة من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء	بالعدد	450			
2	توريد كشاف ليد 100 وات وات بكابح واحد 100 وات جهد تشغيل 220 فولت وتتردد (60/50) سيكل / ثانية غطاء الكشاف اكريلك بولي كربونات مقاوم للحرارة مخصص لائارة الشوارع والطرق العامة من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء	بالعدد	450			
3	توريد بوردة (شريحة) ليد 88 وات (25*10.5) +كابح ليد 88 وات يعمل علي نفس الشريحة من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .	بالعدد	90			
4	توريد كابح ليد 100 وات من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .	بالعدد	160			
5	توريد شريحة ليد 150 وات من اجود الانواع مقاس (33*12.7) على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .	بالعدد	80			
6	توريد شريحة ليد 100 وات (10*17) من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .	بالعدد	80			
7	توريد سلك ثرموبلاستيك 2X2 معزول من اجود الانواع حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد، باللفة وطول اللفة 100 متر .	باللفة	15			
8	توريد لمبه صوديوم موفره للطاقة 150 وات بالكابح الالكتروني جهد تشغيل 220 فولت من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .	بالعدد	155			
9	توريد لمبه صوديوم موفره للطاقة 100 وات بالكابح الالكتروني جهد تشغيل 220 فولت من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .	بالعدد	152			
10	توريد شريط لحم عازل شكترون عريض (20 باردة) بالبكرة فردى من اجود الانواع على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .	بالبكرة	80			
11	توريد خلية ضوئية 16 أمبير 220 فولت من اجود الانواع حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد	بالعدد	50			
12	كوس المونيوم 35مم سمك 2 مم باروميتر من افضل الانواع وحسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء 0	بالعدد	80			
13	كوس المونيوم 70مم سمك 2 مم باروميتر من افضل الانواع وحسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء 0	بالعدد	80			
14	كوس نحاس 35مم من افضل الانواع حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء 0	بالعدد	80			
15	قاطع مفتاح 250وات ثلاثي حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء 0	بالعدد	10			
16	توريد حامل حديد 4 بوصه رقية الوزه وسمك القفيز 4مم كامل بالمسامير والورد من اجود الانواع حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء 0	بالعدد	80			
17	توريد حامل حديد 3 بوصه رقية الوزه وسمك القفيز 4مم كامل بالمسامير والورد من اجود الانواع حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء 0	بالعدد	80			

تابع الاحتياجات والمواصفات الفنية

عملية : توريد مهمات ائارة وكشافات ليد وقطع غيار ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلطيم للعام المالي 2026/2025

1	توريد زراع ائاره مجلفن 4 بوصة بطول 75سم وسمك 2مم وسمك القفيز 4مم بزواوية ميل 45 كامل بالمسامير والورد والصامولة. وعرض القفيز 5مم (وقطر القفيز 4بوصه) من اجود الانواع .	بالعدد	80			
8						
19	توريد زراع ائاره مجلفن 3 بوصة بطول 75سم وسمك 2مم وسمك القفيز 4مم بزواوية ميل 45 كامل بالمسامير والورد والصامولة. وعرض القفيز 5مم (وقطر القفيز 3بوصه) من اجود الانواع .	بالعدد	80			
20	عازل صيني 10سم من اجود الانواع وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .		90			
21	توريد غطاء كشاف اكريلك بولي كربونات مقاوم للحرارة لبوردة (شريحة) ليد 100 وات (20*14) من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء .	بالعدد	50			
22	توريد غطاء كشاف اكريلك بولي كربونات مقاوم للحرارة لبوردة (شريحة) ليد 100 وات (10*17) من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه قبل التوريد وحسب شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء	بالعدد	50			
23	توريد غطاء كشاف اكريلك بولي كربونات مقاوم للحرارة لبوردة (شريحة) ليد 50 وات (33*10) من اجود الانواع . على ان يتم اعتماد العينه	بالعدد	50			

رئيس اللجا

اللجنة

رئيس مركز ومدينة بلطيم

2-أ. عبير عبده موافي

3-م.

عمرو الفداوي

4-أ. ابراهيم مصطفى احمد

5-أ. عبد السلام عبدالسلام مرعي

لواء/

1- أ/ ياسر ماهر سرور

نصحي

سعدا

يعتمد ...

السيد وكيل اول الوزارة / السكرتير العام
اللواء/

(محمد شوقي بدر)