

ادمج فنيا
ابو بكر صلاح الدين

القاهرة الجندية
المرصود
لتعاقدات

كراسة الشروط و المواصفات

اقصة المحلية للتعاقد مع شركة لتغيير و استبدال السلك الصاعد بالمبنى الثانى
بالمستشفى للعام المالى 2026/2025

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم
فقط / / 202 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر إدارة التعاقدات بالمستشفى

*التامين الابتدائى للمناقصة 750 جنيها (فقط سبعامنة و خمسون جنيها مصريا لاغير) تدفع بالفيزا
* ثمن كراسة الشروط 299 جنيها (فقط منتان تسعة و تسعون جنيها لاغير) تدفع بالفيزا
+ يضاف 14 % ضريبة قيمة مضافة من ثمن الكراسة + 5 ج طابع شهيد + 5 ج طابع نوى الاعاقة

مدير المستشفى
د / احمد صادق

المدير العالى و الإدارى
ا / صبرى عياد

مديرة التعاقدات
ا / اميرة فتحى



الشروط العامة

تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 و لائحة التنفيذية و القوانين و اللوائح و التعليمات الصادرة من الدولة بشأن تنظيم المناقصات و التعاقدات الحكومية - ويتم التعاقد بناء على التعاقد النموذجي لعمل الصيانات او تقديم خدمات

المناقصة تعمل بمبدأ مقبول و مرفوض في اعلان النتائج الفنية للشركات

المناقصة غير قابلة للتجزئة

على المتقدم للعطاء عمل معاينة فنية كاملة نافذة للجهاالة من الموقع وقبل التقديم بالمناقصة

مدة سريان العقد سنة ميلادية من تاريخ التعاقد وبعد التشغيل و التسليم الابتدائي له .

بعد ان يتم التشغيل و التسليم الابتدائي للعطاء الفائز تكون الشركة مسؤولة عن التغيير اي قطعه موضوع التعاقد و التشغيل لها في حالة الاحتياج للتغيير اذا ما تم الاكتشاف ان القطعة المركبة تحتاج الى تغيير او تظهر الاحتياج الى التغيير لها مرة اخرى

يتم الارتجاع للقطع و الاسلاك الاصلية الموجودة بالمكان المنزوع منه و بعد ان يتم التغيير لها - اما في حالة التركيب الأولى لها فيتم تقديم تقرير بذلك

تقوم المستشفى بتكليف أحد مندوبيها لمراقبة العقد و إنهاء الاجراءات الخاصة بالتعاقد و متابعة ماقد تم تنفيذه من اعمال و اصلاحات و في حالة وجود اي مخالفات للشركة او تقصير يتم مخاطبة الشركة رسميا بذلك

في حالة وجود اعطال بعد التشغيل له يتم الاتصال من احد مندوبي المستشفى بالرقم الخاص بالشركة للحضور و للإصلاح في خلال مدة 24 ساعة من الاتصال مع تقديم تقرير فني بسبب العطل - و توبع غرامة قدرها 250 ج عن اليوم الواحد في حالة التأخير تخصم من التأمين النهائي للشركة

مدة سريان العطاء 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية - و اذا لم يطلب مقدم العطاء استرداد التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان العطاء يعتبر قابلا لاستمرار الارتباط بعطاءه الى ان يصل الادارة اخطار منه بسحب التأمين المؤقت او عدوله عن عطاءه

يتم دفع مبلغ التأمين الابتدائي وقدره 750 ج (فقط سبع مائة و خمسون جنيها مصريا لا غير) يتم دفعها اثناء لجنة فتح المظاريف الفنية و يكون الدفع بالفيزا او بخطاب ضمان غير مشروط من البنك ساري مدة لا تقل عن اربعة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية طبقا للمادة 16 من قانون 182

- يتم دفع نسبة 5% كتأمين نهائي للعطاء الفائز من اجمالي مبلغ العطاء وذلك خلال 10 ايام من اسناد العمل او استكمالاً للتأمين الابتدائي بنسبة 5% من اجمالي العطاء طبقا للمادة 40 من قانون 182 لسنة 2018 و تسترد في نهاية التعاقد

- يخصم من استحقاقات الطرف الثاني أية مبالغ تطالب بها التأمينات أو الضرائب أو أي جهة حكومية دون أي اعتراض منه

- عدد اوراق كراسة الشروط 4 و رقات تشمل الغلاف

مدير المستشفى
د / احمد صادق

المدير المالي و الإداري
ا / صبري كجاد

مديرة التعاقدات
ا / اميرة فتحى

رئيس اللجنة الفنية

الاعضاء الفنيين

- على عرفة
- الامام عبد السلام

تابع الشروط العامة

المظروف الفني :- يتم احضار مظروفين احدهما فنى (على ان تكون جميع الاوراق مختومة بختم الشركة) ويتضمن

- 1- كراسة الشروط مختومة من الشركة
- 2- صورة موقعة من العقد النموذجى لتقديم خدمة او عمل صيانة
- 3- التعهد بالالتزام بجميع ما جاء بكراسة الشروط و المواصفات
- 4- يحتوى المظروف على الاتى (المظروف الفنى و به معلومات عن المتقدم كاملا و صفتة و عنوانة كاملا الاصلى و المختار و المفوض للحضور بخطاب رسمى من الشركة ان وجد
- 5- العرض الفنى للشركة مختوما ومعتمدا من الشركة
- 6- صورة مختومة بختم الشركة من السجل التجارى للشركة سارى
- 7- صورة مختومة بختم الشركة من اخر اقرار ضريبي
- 8- صورة مختومة بختم الشركة من البطاقة الضريبية سارية
- 9- صورة مختومة بختم الشركة من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة ان وجدت
- 10- صورة مختومة بختم الشركة تفيد اشتراك الشركة على بوابة التعاقفات بصفحة الخدمات الحكومية
- 11- صورة /برنت من دفع الشركة للتأمينات على الشركة حديث
- 12- صورة مختومة بختم الشركة من عقد تاسيس الشركة
- 13- صورة مختومة بختم الشركة من سابقة اعمال الشركة كصيانات للدوائر الكهربائية و توريدات لقطع غيار مماثلة على ان تكون سابقة اعمال الشركة فى نفس المجال او بجهات حكومية و أن تكون أصلية و معتمدة من الجهة المصدقة عليها للإطلاع (وفى حالة التقديم لصور عقود قديمة يتم الارفاق لها بصور محاضر الاستلام النهائى لتلك العقود او صور اوامر دفع لرد التأمين النهائى للعملية او صور شهادة من المكان بتادية الاعمال على اكمل وجه)
- 14- صورة مختومة بختم الشركة تفيد اشتراك الشركة بمنظومة الفاتورة الالكترونية
- 15- صورة مختومة بختم الشركة من اشتراك الشركة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء (لاعمال صيانة المباني + الاعمال الكهروميكانيكية او الاعمال الكهربائية) سارية
- 16- صورة الكشف البنك برقم حساب الشركة لديهم موضح به الفرع الذى سوف يحول اليه اى مبالغ

مظروف المالى :-

- الأسعار نهائية تشمل جميع الإلتزامات و الضرائب و سارية لمدة ثلاث أشهر من تاريخ فتح المظاريف
- تكتب الأسعار بالأرقام و الحروف
- الأسعار غير مشروطة او مربوطة باى تغييرات او غير قابلة للزيادة
- التكلفة الإجمالية بالجنيه المصرى
- إذا لم ينص على أن الأسعار لا تشمل الضرائب الحكومية المتعارفة فى العرض المالى فسوف نعتبر أن الأسعار تشمل تلك الضرائب
- لنا الحق فى إجراء التصحيح الحسابى فى حالة وجود أخطاء حسابية (جمع - ضرب - الخ)

مدير المستشفى
د / احمد صادق



رئيس اللجنة الفنية



المدير المالى و الإدارى

ا / صبرى عياد



مديرة التعاقفات

ا / اميرة فتحى



الاعضاء الفنيين

٢- د. زينب الطيبة

٣- د. احمد صادق


مقاييس قطع الغيار والاعمال للمناقصة المحلية للتعاقد مع شركة لتغيير و استبدال السلك الصاعد بالمبنى الثانى
بالمستشفى للعام المالى 2026/2025

م	اسم الصنف	الكمية	الاجمالي
1	توريد و تركيب لوحة كهرباء من الصاج المدهون بالالكتروستاتسيك بسمك مناسب من النوع المركب خارج حائط واللوحة تحتوى على الاتى :- عدد 1 قاطع ثلاثى عمومى MCCB 100 امبير ذو سعة قطع 16 ك.أ. عدد 10 قاطع احادى فرعى 25 امبير عدد 3 قاطع ثلاثى فرعى 63 امبير عدد 3 لعبة بيان بحجم مناسب البارات نحاس مع نهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و يشمل اعمال الكور بالثلاث ادوار	1	
2	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل كهرباء نحاس ترمو قطاع 16*4 مم شامل 2 مد في الموسير و اعادة الشئ لاصله طبقا لاصول الصناعة - على ان يكون الكابل من انتاج شركة السويدى للكابلات او شركة الكابلات المصرية	35	
3	توريد و تركيب قاطع ثلاثى عمومى MCCB 100 امبير ذو سعة 16 ك ف ا	1	

رئيس اللجنة الفنية



الاعضاء الفنيين

١- 
٢- 