

الموصفات الفنية لزوم توريد المهمات الأارة العامة ومشملاها بدائرة مركز و مدينة فوه (١)  
( خطة استثماريه ٢٠٢٥/٢٠٢٦ )

م	الصف	الوحدة	العدد	سعر الوحدة		الاجمالي
				ق	ج	
١	توريد عدسه ضوئية ١٦ امبير ٢٢٠ فولت من نوعه معتمده حسب المواصفات الفنية والقياسية مع تقديم عينة للفحص	بالعدد	٢٠			
٢	توريد كشاف ليد ابيض بتشغيل ١٥٠ وات وجهد تشغيل ٢٢٠ فولت وتردد ٦٠/٥٠ سيكل ثابته وشده اضاءة لا تقل عن ٨٠٠٠ لومن بحيث يكون ١٢٠ ليو من واحد وات ومزود بعاكس من البلاستيك المقاوم للحره من الاصناف الجيدة المعتمدة مزود بدائرة حمايه ضد الزيادة والاختفاض المفاجي في الجهد والتيار الكهربى حسب المواصفات الفنية والقياسية مخصص لا ناره الشوارع والطرق مع تقديم عينة للفحص وتقديم شهادة ضمان لمدته لا تقل عن ١٨ شهر من تاريخ التوريد والكشاف عبارة عن جسم معدن من الالومنيوم به غرفة للكابح الإلكتروني ومكان تركيب الذراع بقطر ٢ بوصة يراعى شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء	بالعدد	٤٢٣			
٣	توريد كشاف ليد ابيض بقدره تشغيل ١٠٠ وات وجهد تشغيل ٢٢٠ فولت وتردد ٦٠/٥٠ سيكل ثابته وشده اضاءة لا تقل عن ١٢٠٠٠ ليو من بحيث يكون كل ١٢٠ لومن واحد وات ومزود بعاكس من البلاستيك المقاوم للحره من الاصناف الجيدة المعتمدة مزود بدائرة حمايه ضد الزيادة والاختفاض المفاجي في الجهد والتيار الكهربى حسب المواصفات الفنية والقياسية مخصص لا ناره الشوارع والطرق مع تقديم عينة للفحص وتقديم شهادة ضمان لمدته لا تقل عن ١٨ شهر من تاريخ التوريد والكشاف عبارة عن جسم معدن من الالومنيوم به غرفة للكابح الإلكتروني ومكان تركيب الذراع بقطر ٢ بوصة يراعى شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء	بالعدد	٤١١			
٤	توريد نوحة كهرباء من الصاج المجلفن بسعة ٢ مم مجهزة والباب له مفتاح اغلاق وفتح بأبعاد ٦٠٠*٤٠٠*٣٠ سم من نوعه معتمده من الهيئة المصرية للمواصفات القياسية مع تقديم عينة للفحص	بالعدد	٥			



رئيس اللجنة

اللجنة

١٠٤  
اسامه صبري  
امان كرسيلو  
فاسه ابراهيم  
الرحمد سعيد

المواصفات الفنية لزوم توريد المهمات الانارة العامة ومشمولاتها بدائرة مركز و مدينة فوه ( ٢ )

( خطة استثنائية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ )

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي
				ق	ج	
٥-	توريد سنك المونوبوم معزول بقطر ٣٥ مللى نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم التوريد باللفة طول اللفة ١٠٠ م مع تقديم عينة للفحص ( يراعى شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء	باللفة	١٥			
٦-	توريد سنك نحاس معزول بقطر ١٦ مم من نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم التوريد بالمتر مع تقديم عينة للفحص ( يراعى شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء	بالمتر طولى	٩٨			
٧-	توريد سنك ثرمو بلاستيك معزول من النحاس (١٥٢) مم من نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية والقياسية على ان يتم التوريد باللفة وطول اللفة ١٠٠ متر مع تقديم عينة للفحص .	باللفة	١٥			
٨	توريد شريط لحام (شكرتون) عازل من نوع اللفة الكبيرة (٢٠) ياردة من نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية والقياسية مع تقديم عينة للفحص	باللفة	٢١٦			
٩	توريد عازل صيني مقاس ١٢ من نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية والقياسية (مع تقديم عينة للفحص)	بالعدد	١٠٠			
١٠	توريد زرع كشاف حديد مجلفن قطر ٢ بوصة وطول ٧٥ سم مثل بزويه ٤٥ درجة شامل عدد ٢ قفبز من اسفل مقاس ٣ بوصة تثبت على العامود بعدد ٤ مسمار من نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية والقياسية (مع تقديم عينة للفحص	بالعدد	٥٢			

رئيس اللجنة



اللجنة

١٠٣ اسماء محمد طاي  
 ايمان كبر عبد الوهاب  
 فاطمة ابراهيم  
 احمد محمد

المواصفات الفنية لزوم توريد المصحات الإنارة العامة ومشملائها بدائرة مركز ومدينة فوه (٢)

( خطة استشاريه ٢٠٢٥/٢٠٢٦ )

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجملى
				ب	ج	
١١	توريد نهاية كابل الومنيوم (اكوس) مقاس ١٦ مم من نوعية معتمدة حسب المواصفات الفنية والقياسية (مع تقديم عينه للفحص)	بالعدد	٢٠٠			
١٢	توريد قاطع تيار ثلاثي ٢٠٠ امبير شامل عدد ٦ اكوس الومنيوم والمسامير الازمه لا عمال التوصيل والتثبيت على ان تكون نقاط التلامس من النحاس من نوعه معتمده حسب المواصفات الفنية والقياسية مع تقديم عينه للفحص وشهاده ضمان لمدته لا تقل عن ١٨ شهر من تاريخ التوريد	بالعدد	١٤			
١٣	توريد كونتاكتور ١٥٠ امبير وملف تشغيل ٢٢٠ فولت وبه على الأقل نقطه تلامس مفتوحة والخرى مغلقة حسب المواصفات الفنية والقياسية من نوعه معتمده وتقديم شهاده ضمان لمدته لا تقل عن ١٨ شهر براعى شروط ومواصفات الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء	بالعدد	١٥			

رئيس اللجنة

اللجنة

مركز ومدينة فوه

نواب محمد عيسى عمار

بعند ..

وكل اول الوزارة

المكاتب العام

نواب / محمد شوقي بنر

٣. اسامه صيدى  
 ايمان محمد عيسى  
 ناستر ابراهيم  
 احمد محمود

إقرار بطلب بعرض أسعار  
الزادون من رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠١٤

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	
				ق	جنيه
١	مادة لاسيم + لقم الكان	بالورد	١		
٢	مادة حمض معد + استبدال المشابه	م	١		
	+ ملب				
٣	كربيد رفغ الطمان	م	١		
٤	الكسلا ٢ أمامي حديد	م	١		
٥	فوانيس أمامي + خلف وإشارات	م	١		
٦	معد سكرية	م	١		
٧	عمل بوعيه الطمان	م	١		
٨	المهار كالأوتش مقاس ١٥٠ × ٧٥ نايلون	م	٢		
٩	مطارات ٨ فولت	م	٢		
١٠	فلب سوست	م	٦		
١١	مصعبه صوست بالمقطورة				
١٢	لحم مزيات بادرافات + الحشام	باللحم	١		
١٣	مصعبه كهرمان بالقطر				
١٤	مصعبه صوست بالمقطورة أدوات				

المهندس / ..... تحية طيبة و بعد ...

يرجاء التكرم بوضع الأسعار النهائية و التي لا تقبل التنازل تجاه الأمانة العامة للهيئة العامة للغذاء والدواء  
مع بيان طريقة الدفع و التسليم .

مراجع المشتريات رئيس قسم العقود و المشتريات  
مدير المشتريات العامة