

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة 6 أكتوبر

كراسة الشروط والمواصفات الفنية و المقايسة للمناقصة العامه

اعمال " شراء بعض مستلزمات ادارة الحماية المدنية المتمثلة فى الاصناف الاتية (خرطوم اطفاء 1.5 بوصة - خرطوم 2.5 بوصة - قاذف رغوى - مثلث توزيع باللواكير - مثلث تجميع باللواكير - خلاط رغوى- فنار كوباية - سرينة - حذاء اطفاء - طفاية رغوى سعة 45 لتر - طفاية بوردرة تلقانى سعة 6ك- طفاية جهاز اطفاء يدوى بغاز تانى اكسيد الكربون 6ك- جهاز تنفس - وتوريد سنترال داخلى لمقر ادارة الحماية المدنية بجوار ادارة المرور بالحى السادس - توريد مادة رغوى) من حساب مجلس الامناء

التأمين الابتدائي : (15000) جم . فقط خمسة عشر جنيها لاغير.

ثمن كراسة الشروط : (299) جنيه . فقط مائتين تسعة وتسعون جنيها لاغير
+5 جنيه دعم صندوق ذوى الإعاقة .

تاريخ فتح المظاريف الفنية : الساعة 12 ظهرا (الاربعاء) الموافق 15 / 10 / 2025 .

مع تحيات الإدارة العامة للعقود و تحديد الأسعار

شراء بعض مستلزمات إدارة الحماية المدنية المتمثلة في الإصناف الآتية

- خرطوم اطفاء 1.5 بوصة - خرطوم 2.5 بوصة - قانفا رغوي - مثلث توزيع بالواكير - مثلث تجميع بالواكير - خلاط رغوي - فلار كويابة
- سريفة - حذاء اطفاء - طفاية رغوي سعة 45 لتر - طفاية بودرة تلقائي سعة 6ك - طفاية جهاز اطفاء يدوي بخار ثنائي اكسيد الكربون 6ك - جهاز تنفس
- وتوريد سنترال داخلي لمقر ادارة الحماية المدنية - بجوار ادارة المرور بالحى السادس - توريد مادة رغوي (
- من حساب مجلس الانماء في مناقصه عامه بين الشركات

الشروط الخاصة

- علما بتوافر الاعتماد المالي من حساب مجلس انماء المدينة.
- جلسة فتح المظاريف الفنية يوم (الاربعاء) الموافق 2025/10/15 الساعة الثانية عشر ظهرا
- تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني و الثاني للعرض المالي .
- حدة سريان العطاء (5) خمسة أشهر من تاريخ جلسة الفتح الفني .
- مدة التوريد : 5 شهور من تاريخ صدور امر الاسناد
- يحتوي المظروف الفني على المستندات الآتية (موقعة ومختومة وسارية) :-
- التأمين الابتدائي مبلغ وقدره (15000) ج. فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير ويسد عن طريق الدفع الالكتروني على حساب الجهاز رقم (9/450/88503/8) بالبنك المركزي أو حساب رقم(0170000022036) بنك التعمير و الاسكان فرع المحور او خطاب ضمان بنكي باسم جهاز مدينة 6 أكتوبر غير مشروط من بنك محلي يكون ساري المفعول حتى (30) ثلاثون يوما بعد انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء (ساري حتى تساريخ
- 2026/4/16) أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته او خصما من مستحقات الشركة لدى الجهاز أو اي جهة إدارية أخرى تخضع لقانون 182 لسنة 2018 ..و يوضع في المظروف الفني.
- محتويات المظروف الفني موقعة ومختومة بخاتم صاحب العطاء طبقاً للترتيب الآتي :- مستندات الشركة سارية (صورة السجل التجاري - صورة بطاقة ضريبية - صورة شهادة تسجيل بالضريبة على القيمة المضافة - صورة عقد الشركة إن وجد - صورة اقرار ضريبي - كراسة الشروط و المواصفات سابقة أعمال - صورة الشهادة الامنية المؤمنة الصادرة من وزارة الداخلية سارية - بيان التسجيل على بوابة التعاقدات العامة نسخة الكترونية من العطاء المقدم CD - اقرار الالتزام بشروط الأمن والسلامة والصحة المهنية - اقرار الالتزام بما جاء بكراسة الشروط - اقرار التأمين على العمالة - بيان التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية - مركز مالي - مصادر التوريدات والكتالوجات - صورة السجل الصناعي حال توريد المهمات من الانتاج المحلي - صورة س14 (شهادة وكيل او الموزع المعتمد "حال توريد المهمات من الانتاج المستورد ") - المستند الدال على التعاقد مع مركز صيانة معتمد -
- التأمين النهائي 5% من قيمة الترسية لاجمالي الاعمال ويسدد خلال (10) أيام عمل تبدأ من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالترسية وقبل صدور أمر الإسناد. وساري حتى انتهاء مدة الضمان .
- مدة الضمان : للبيود ارقام (10-1) &(12-17) بمقاييسه الاعمال عام من تاريخ الفحص و الاستلام و البندرقم (11) عامين من تاريخ الفحص و الاستلام .
- يتم التقييم :اقل العطاءات المقبولة فنيا سعرا
- لن يتم صرف دفعة مقدمة.
- العملية قابلة للتجزئة.
- الاسعار تشمل جميع أنواع الرسوم و الدمغات و الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المقرره قانونا طبقا لطبيعة النشاط .
- يتم توريد كافة المهمات من الانتاج المحلي مع تقديم شهادة ضمان المصنع .
- على المورد الراسي عليه الاعمال حال توريد المهمات (استيراد) تقديم شهادة المنشأ وشهادة الافراج الجمركي وشهادة اختبار المصنع ،شهادة ضمان المصنع.
- مستندات المناقصة هي كراسة الشروط و المواصفات و المقاييس و على كل مقاول عند شربها التأكد من اكتمال الصفحات ومراجعة العقود و العطاءات بالجهاز في خلال اسبوع لذا تبين له وجود اي نقص في عدد الصفحات .
- تسحب مستندات المناقصة اعلاه من ادارة المخازن بالجهاز نظير مبلغ وقدره (299) ج فقط مائتان تسعة وتسعون جنيها لا غير
- توضع المقاييس الماليه فقط في مظروف مالي بعد توقيع وختم جميع الصفحات وفيما عدا ذلك يتم وضع كراسة الشروط و المواصفات و المستندات الاخرى بعد توقيعها وختمها واعداد فهرس لها في المظروف الفني مع ترقيم كل محتوى بالمظروف الفني بمسلسل متتالي
- في حالة عدم الرغبة في الاشتراك في المناقصة يلزم تقديم اعتذار رسمي
- تلتزم الشركة بتضمين المظروف الفني (اقرار بالتأمين على العماله) في حالة احتياج الاعمال لتوفير عمالة وفقا لقوانين التأمينات السانده وجميع ماورد بكراسة الشروط
- تسرى على هذه المناقصة أحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وتعديلاتها.
- يلتزم مقدم العطاء حال توافر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،وطبقا للمادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم(5) لسنة 2015 بتقديمها بالمظروف المالي .
- يلزم تسجيل البيانات الخاصة بكم في منظومة الفاتورة الالكترونية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021 ومنتشور عام وزارة المالية رقم 23 لسنة 2021.
- يلتزم مقدم العطاء بتضمين المظروف الفني البريد الإلكتروني والفاكس الخاص به وعنوان المراسلات .
- يلزم تسجيل البيانات الخاصة بكم على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعاقدات العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ويلزم تقديم ما يفيد التسجيل بالمظروف الفني وفي حالة عدم التسجيل والتقدم للمنافسة عليه سيتم تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .
- يلتزم مقدم العطاء عند استخدام العمال الموسمييين والمؤقتين اللازمين لأعمالهم ان يتم التعاقد معهم عن طريق وحدات التشغيل المختصة (وحدات العمالة الغير منتظمة) بمديريات القوى العاملة والهجرة ولايتم الاستلام النهائي للأعمال الا بعد الرجوع لوحدة العمالة الغير منتظمة المختصة وذلك طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2011

مقاييس

عملية / شراء بعض مستلزمات الحماية المدنية بمقر ادارة الحماية المدنية بالحى السادس

التمثلة فى الاصناف الاتية (خرطوم اطفاء 1.5 بوصة - خرطوم 2.5 بوصة - قاذف رغوى - مثلث توزيع اللواكير - مثلث تجميع اللواكير - خلاط رغوى - فناء كوابية - سريفة - حذاء اطفاء - طفاية رغوى سعة 45 لتر - طفاية بودرة تلقائي سعة 6 ك - طفاية جهاز اطفاء يدوى بغاز ثنائى اكسيد الكربون 6 ك - جهاز تنفس - وتوريد سنترال داخلى لمقر ادارة الحماية المدنية بجوار ادارة المرور بالحى السادس - توريد مادة الرغوى - من حساب مجلس الامناء - مناقصة عامة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	إجمالي
1-	بالعدد : توريد خرطوم اطفاء قطر 1.50 بوصة مبطن من الداخل فقط - ويتكون من الاتي (الخرطوم - اللواكير) - القطر الداخلى عند الامتلاء 1.50 بوصة - طول الخرطوم 30 متر - الأ يزيد وزن المتر من الخرطوم عن 225 جرام - الأ يقل الضغط الانفجاري للخرطوم عن 50 بار - وبالنسبة للواكير يركب بالخرطوم عند نهايته لأكورين أحدهما ذكر والآخر أنثى طراز مورس 2.5 بوصة وأن يكون الوزن الاجمالي لهما 1 كجم كحد أقصى - وتكون مصنوعة من سبيكة معدنية خفيفة Light alloy تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق - ويورد مع كل خرطوم عدد 5 جوان كاوتشوك وعدد 5 بنز بخلاف ما هو مركب بالأكور الانثى ومماثل له - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	10.00		
2-	بالعدد : توريد خرطوم اطفاء قطر 2.50 بوصة مبطن من الداخل فقط - ويتكون من الاتي (الخرطوم - اللواكير) - القطر الداخلى عند الامتلاء 2.50 بوصة - طول الخرطوم 30 متر - الأ يزيد وزن المتر من الخرطوم عن 400 جرام - الأ يقل الضغط الانفجاري للخرطوم عن 50 بار - وبالنسبة للواكير يركب بالخرطوم عند نهايته لأكورين أحدهما ذكر والآخر أنثى طراز مورس 2.5 بوصة وأن يكون الوزن الاجمالي لهما 1 كجم كحد أقصى - وتكون مصنوعة من سبيكة معدنية خفيفة Light alloy تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق - ويورد مع كل خرطوم عدد 5 جوان كاوتشوك وعدد 5 بنز بخلاف ما هو مركب بالأكور الانثى ومماثل له - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	10.00		
3-	بالعدد : توريد قاذف رغوى منخفض الانتشار 200 لتر / دقيقة (5 نمره) - يعطي رغوة منخفضة الانتشار للاستخدام فى مكافحة السوائل - يصنع من الصلب - غير قابل للصدأ (استانلس ستيل) - يجهز بلاكور (2.50 بوصة ذكر موريس) من سبيكة معدنية خفيفة (Light alloy) - من الانواع المخصصة للاطفاء - ويزود القاذف بصمام كروي للغلق والفتح - ويكون قادرا على تحقيق تصريف 200 لتر / دقيقة عند ضغط 5 بار بمعدل تمدد 1 : 15 - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	1.00		
	الاجمالي				

الموافق / / 2017 - الموافق / / 2017 - الموافق / / 2017

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	إجمالي
	تابع ما قبله				
4-	بالعدد : توريد مثلث توزيع باللواكبر 1 " 2.5 بوصة ذكر / 2 " 2.5 بوصة أنثى / طراز كوريس - يكون مثلث توزيع ثنائي أو ثلاثي مزود بصمامان أو أكثر يستخدم لتوزيع المياه من أحد الخرطومين الي خرطومين أو أكثر بغرض استخدامهم معا في وقت واحد للقيان بالمكافحة في اتجاهين أو أكثر - تكون مادة الصنع من سبيكة معدنية خفيفة - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	3.00		
5-	بالعدد : توريد مثلث تجميع باللواكبر 2 " 2.5 بوصة ذكر / 1 " 2.5 بوصة انثى / طراز موريس رأس مجمعة ثنائية أو ثلاثية (1/2 أو 1/3) تستخدم لتجميع المياه من فرعين خرطومين أو أكثر مختلفة المصدر الي خرطوم ثالث أو الي ظلمية الاطفاء وذلك عندما تكون مصادر التغذية بالمياه ضعيفة - أن تكون مادة الصنع من سبيكة معدنية خفيفة () Light - Alloy - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	3.00		
6-	بالعدد : توريد خلاط رغوي منخفض التمدد (متنقل) نمره (5) - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	1.00		
7-	بالعدد : توريد فانار كوباية خاصة بسيارات الاطفاء - لون احمر بارتفاع من 15 - 20 سم - طبقا للشكل المرفق	العدد	12		
8-	بالعدد : توريد سرينة خاصة بسيارات الاطفاء	العدد	6		
9-	بالعدد : توريد حذاء اطفاء اثناء مكافحة الحرائق لحمايتهم من درجات الحرارة العالية والانزلاق والمواد الكيميائية والتيار الكهربائي وأ، يكون برقبة طويلة كاملة (بوت كامل) من مواد قوية التحمل - وان يكون مصنعا من مادة مقاومة للحريق تتحمل درجات الحرارة العالية وان يكون عازلا للحرارة ولا يسمح بنفاذ المياه وان يكون عازلا للتيار الكهربائي حتى 1000 فولت - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	25.00		
10-	بالعدد : توريد طفاية رغوي سعة 45 لتر وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	2.00		
	الاجمالي				

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

