

وزارة الموارد المائية والري
الإدارة العامة للموارد المائية والري بالمنوفية

كراسه الشروط والمواصفات لعملية حراسه
وتأمين وتشغيل وصيانه أبار ومحطات بدائرة
الإدارة للعام المالي 2027/2026/2025

جلسه يوم () الموافق / 2025



ات عن حراسه وتأمين وتشغيل وصيانه أبار ومحطات بدائرة

الإدارة للعام المالي 2027/2026/2025

• محل الطرح :- الإدارة العامة لري المنوفيه الكائن بشارع جمال عبد الناصر- شبين الكوم

- تاريخ فتح المظاريف الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الموافق / /
- بمقر الادارة العامة لري المنوفيه الكائن بشارع جمال عبد الناصر – شبين الكوم .
- سعر كراسة الشروط والمواصفات للعملية جنية (فقط وقدرة)
- مضافا اليها قيمة طابع الشهيد + طابع زوي الهمم + 14% قيمة الضريبة المضافة
- مصاريف الإرسال بالبريد
- كراسة الشروط والمواصفات للعملية يضم عدد () ورقة

مدير عام ري المنوفيه

السيد المهندس /

غادة حامد الجنزوري

بيانات المقاول

- الاسم :
- العنوان :
- محل الإقامة :
- رقم التليفون : * مكتب () * منزل ()
- رقم البطاقة العائلية / شخصية :
- تاريخ صدورها / /
- رقم السجل التجاري :
- تاريخ صدوره / /
- رقم البطاقة الضريبية :
- تاريخ صدورها / /
- رقم الملف الضريبي :
- تاريخ صدوره / /
- رقم بطاقة التأمينات الاجتماعية :

- رقم القيد بسجل مقاولي القطاع الخاص : تاريخ القيد / /
- رقم بطاقة عضوية المقاول في الاتحاد المصري للتشييد والبناء :
- تصنيف المقاول بالاتحاد وفتته :



كراسة الشروط والمواصفات عن عمله حراسه وتأمين وتشغيل وصيانته ومحطات بدائرة الإدارة للعام المالي 2027/2026/2025

تعليمات لمقدمي العطاءات

بنـد 1: كيفية تقديم العطاءات

- يتم طرح العمل في مناقصه عامه طبقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية على أن تسرى على أعمال العقد وما يليها من تعديلات وشروط ومواصفات العقد ونموذج الوزارة (3333ب-لجنة) بما لا يتعارض مع مواد القانون 182 لسنة 2018 والقرارات والكتب الدورية الصادره فى هذا الشأن ويعتبر العقد وحده واحده لجميع البنود والمواد والاشتراطات والمواصفات وجدول الفئات الرئيسى وأى نص فى إحداها يعتبر متما للآخر وتقع أعمال العقد بدائره الإدارة العامه لرى المنوفيه
- يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء فى العمله ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصه لا تسمح له بالتأثير فى إتخاذ قرار ذى صله بالعطاء
- فى حاله مخالفه الحظر يقوم الطرف الاول بإستبعاد العطاءات المخالفه ومصادر التأمين المؤقت أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب ومصادر التأمين النهائى وتحميل المتعاقد بأى خساره تلحق بالجبهه الإداريه وإخطار جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه بأى مخالفه لاحكام قانون التعاقدات العامه وتكون ذات صله بأحكام قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه الصادره بقانون رقم 3 لسنة 2015
- تقدم العطاءات على : مبنى الإدارة العامه لرى (المنوفيه) على العنوان بمقر الإدارة العامه لرى المنوفيه الكائن بشارع جمال عبد الناصر- شبين الكوم
- توقيع وختم مقدم العطاء على جميع المستندات لازم ويعتبر قبولا منه لكل الشروط الوارده بها
- تقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين أحدهما **للعرض الفنى** والآخر **للعرض المالى** ويجب أن يثبت على كل من مظروفى العطاء نوعه من الخارج (مالى /فنى) واسم الشركه وعنوانها ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقه محكمه يوضح عليه إسم الجبهه الإداريه وبيانات المناقصه جلسه يوم () الموافق / / ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد الموصى عليه أو وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات بالجبهه كالاتى :

أ-المظروف الفني

- يتم فتحه أثناء إنعقاد لجنة فتح المظاريف الفنية وقراءة محتوياته أمام مقدمى العطاءات أو مندوبيهم بعد التوقيع عليه وجميع محتوياته وختمه بمعرفة مقدم العطاءات ويجب أن يشمل الآتى :
- التأمين المؤقت
- أصل كراسه الشروط والمواصفات الفنية موقعه من مقدم العطاء ومختومه بخاتم الشركه
- البطاقه الضريبية ساريه المفعول ومدون عليها آخر إقرار ضريبي
- السجل التجارى للمقاول
- شهاده التسجيل لدى مصلحة الضرائب (ضريبه القيمه المضافه)
- سابقه أعمال (مماثلة) لأعمال العقد معتمده من جهه الاسناد طبقا للنموذج المرفق لسابقه الاعمال ولجهه الاداره التأكد من جميع سوابق الاعمال المقدمه بالعطاء بالطرق والوسائل التى تراها دون إعتراض من مقدم العطاء
- بطاقه عضويه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على أن يكون التصنيف **فنه(سابعة)** **شعبة(رابعة)** وساريه المفعول فى تاريخ فتح المظاريف الفنية مع إرفاق أصل شهاده البيانات الصادره من الاتحاد
- صورته رسميه من عقد تأسيس الشركه ونظامها الاساسى وبيان الاشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركه
- إقرار المقاول بمعاينه المحطات والابار المطلوب صيانتها .
- خطاب تفويض بحضور جلسه فتح المظاريف يذكر فيه اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ بنوده وصفته بالشركه
- البيانات الفنية عن العرض المقدم وغير ذلك من النواحي الفنية التى يرى مقدم العطاء إضافتها للمظروف الفني
- بيان معاملات عناصر التكلفة مستوفى فى المظروف الفني موقع ومختوم من المقاول .
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهاده الداله على إستيفاء نسبه المكون الصناعى المصرى الصادره من إتحاد الصناعات المصريه والمعتمده من الهيئه العامه للتنميه الصناعيه عند تقديم عطاؤه وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها بالمظروف الفني
- إقرار الالتزام بالتأمين على العماله إذا تطلبت طبيعه العمليه ذلك .
- تقديم ما يفيد تسجيل المقاول علي بوابة التعاقدات العامه (ماده 65 من اللاحه التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018)
- طريقه التنفيذ والبرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته
- يوقع ويختم مقدم العطاء علي كل ورقة بالمظروف الفني والمظروف المالى
- يستبعد كل عطاء يحتوى مظروفه الفني على أسعار
- غير مسموح بصرف دفعه مقدمه
- غير مسموح لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود الاعمال الى مقاول من الباطن
- صورة واضحه من الفاتورة الالكترونية

ب-المظروف المالى

- يسلم مع المظروف الفني ويتم فتحه بعد إعتقاد توصيات لجنة البت الخاصه بدراسه العروض الفنيه وسوف يتم إخطار مقدمى العروض المقبوله فنيا بموعد ومكان إنعقاد لجنة فتح المظاريف المالىه السابق تقديمها منهم ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم لسماع الاسعار المقدمه من الشركات ويشمل المظروف المالى الآتى :-
- قائمه الكميات والاسعار (جدول الفئات) موقعا عليها مختومه من مقدم العطاء
- الفئات التى حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل ضريبه القيمه المضافه وتغطى جميع المصروفات والالتزامات والتأمينات وأى ضرائب أخرى أيا كان نوعها وتشمل القيام بإتمام أعمال هذا العقد
- يستبعد أى عطاء مقترن بشروط

- كتابه الاسعار رقما وحروفا باللغه العربيه وعدم الكشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات وكل تصحيح في الاسعار أو غيرها يجب إعادته كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه ويؤخذ بالحروف
- إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالى عن تحديد سعر بند من البنود فللجهة الاداريه مع الاحتفاظ بحقها في إستبعاد العطاء أن تضع للبند الذى سكت صاحب العطاء عن تحديد فئته أعلى فئه للبند في العطاءات المقبوله وذلك للمقارنه بينه وبين سائر العطاءات فإذا رست عليه العمليه يعتبر أنه إرتضى المحاسبه على أساس أقل فئه لهذا البند في العطاءات المقبوله دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك طبقا للماده 72(دراسه وتقييم العروض المالىه) فقره 8، 7، 9 من اللائحه التنفيذيه لقانون رقم 182 لسنة 2018

بند 2: القوانين واللوائح المنظمه للعمليه

- تخضع هذه العمليه لاحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذيه واللوائح القائمه مع 3333ب0 لجنه
- تسرى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعيه المصريه ولائحته التنفيذيه على هذه المناقصه وتعد جزءا لا يتجزأ من كراسه الشروط والمواصفات والعقد المبرم

بند 3: فتح المظاريف

- يتم تقديم العطاءات بالعنوان عاليه وقد تحدد يوم الموافق / / موعدا لانعقاد فتح المظاريف الفنيه فى تمام الساعه وأى عطاء يرد بعد هذا الميعاد يعتبر عطاء متأخروذلك طبقا للماده رقم63 من اللائحه التنفيذيه لقانون 182 لسنة 2018.
- على أن يتم السير فى الاجراءات طبقا للبرنامج الزمنى المتوقع كالاتى :-

| | |
|---------------------------|--|
| تاريخ فتح المظاريف الفنيه | |
| تاريخ إنتهاء البت الفني | |
| فتح المظاريف المالىه | |
| تاريخ إنتهاء البت المالى | |

بند 4: الشروط العامه

بند (1-4) : كراسه الشروط والمواصفات

- ترفق الشركه المتقدمه النسخه الاصليه من كراسه الشروط والمواصفات (ضمن المظروف الفني) موقعه من مقدم العطاء ومختومه بخاتم الشركه ويعتبر ذلك قبولا من الشركه بكل ماورد فيها وتعتبر

- كراسه الشروط جزء لا يتجزأ من العقد الذى سيوقع بين الجهه الاداريه وبين مقدم العطاء ولا يعتد بأى تعديل فى الكراسه بسبب ما يدونه مقدم العطاء من الاشتراطات 0

بنـد (4-2):مقدم العطاء

- يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما فى جمهوريه مصر العربيه أو يكون له وكيل فيها وأن يبين فى عطائه العنوان الذى يمكن مخابراته عليه ويعتبر إعلانه به صحيح

بنـد (4-3) :النشر

- يلتزم مقدمى العروض بتقديم ما يفيد التسجيل على بوابه التعاقدات العامه
- تلتزم الجهه الاداريه بنشر نسخه من كراسه الشروط والمواصفات على بوابه التعاقدات العامه ونشر نتائج اللجان ونتيجه الترسيه وكذا أسباب القبول والاستبعاد أو الالغاء والقيمه النهائيه للتعاقد وقيمه المكون الصناعى المصرى الذى تم التعاقد عليه إن وجد 0
- تقوم الجهه الاداريه بعد إنتهاء التعاقد بالتنفيذ بالنشر على بوابه التعاقدات العامه بأسماء المتعاقدين الذين أخلوا بشروط التعاقد والجزاءات التى وقعت عليهم 0

بنـد (4-4): المكاتبات

- يجب أن تكون جميع المخاطبات بين المتعاقد والاداره فى شأن الاعمال موضوع هذا العقد باللغه العربيه

بنـد (4-5) :إلغاء العمليه

- يحق للجهه الاداريه إلغاء العمليه قبل البدء فيها للأسباب الآتيه :-
- 1-إذا إستغنت عنها نهائيا أو إقتضت المصلحه العامه ذلك
- 2- إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتياليه أو فساد أو احتكار
- 3- إذا تبين وجود خطأ فى كراسه الشروط والمواصفات
- وفى جميع حالات الإلغاء عاليه تقوم الجهه الإداريه برد ثمن كراسه الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات فيما عدا مقدمي العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتياليه أو فساد أو احتكار 0

بنـد (4-6) : إعداد العطاء

- يجب على الشركة مقدمة العطاء أن تعد عطائها طبقا للبنود الواردة بكراسه الشروط والمواصفات وأحكام قانون التعاقدات العامه رقم 182 لسنة 2018 وأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها 0
- لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنيه 0

بنـد (4-7) : ميعاد تقديم العطاء

- يجب أن تصل العطاءات إلى الجهه فى موعد غايته قبل الساعة الثانيه عشر (اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنيه) - 0
- ويكون تقديم العطاءات إما بإرسالها بالبريد الموصى عليه خالصه الأجر أو وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات بالجهه أو تسليمها لقسم الأرشيف بها بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته 0

بنـد (4-8) : السريه أثناء إتمام الإجراءات

- بعد فتح العطاء علانية أثناء جلسة فتح المظاريف لن يتم الكشف عن أى تفاصيل إضافية للعطاءات أو تقييمها أو التوصيات بشأن إرساء العملية للشركات المتنافسة أو أى أشخاص آخرين غير الموظفين المعنيين بهذه العملية إلى حين موعد إعلان نتائج البت رسمياً طبقاً للإجراءات الموضحة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وطبقاً للبرنامج الزمني للعملية 0

بند (4 - 9) التقييم الفني للعطاءات :-

- الالتزام بالموصفات الفنية المطروحة 0
- الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة 0
- يتم ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية وإذا تبين للجهة الإدارية أن العطاء الأقل سعراً يقل بصورة غير عاديه مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية وجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابتاً وإذا تبين لها من دراسة ما تم تقديمه انه لا تزال هناك ريبه يتم استبعاده

بند 4-10 التأمين

بند (4 - 10 - 1) : التأمين المؤقت :

- يجب إن يكون العطاء مصحوباً بمبلغ التأمين المؤقت بمبلغ (فقط لا غير)
- يتم سداد التأمين المؤقت بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي (للإدارة العامة لري المنوفية) برقم (12200209)
- إذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من احد المصارف المحلية المعتمدة وألا يفترن بأي قيد أو شرط ويجب أن يكون ساري لمدة 120 يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية وأن يصدر باسم (الإدارة العامة لري المنوفية).
- يستبعد كل عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المؤقت 0
- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد قيمه التأمين المؤقت أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجبهه الاداريه ذاتها أو غيرها من الجهات الاداريه متى كانت صالحه للصرف فى تاريخ جلسه فتح المظاريف على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستندا معتمدا ومختوما من الاداره المختصه بالجبهه الاداريه المستحق لديها مبالغ له طبقاً للماده رقم (32) من اللائحه التنفيذيه .

بند (4 - 10 - 2) : التأمين النهائي :

- على الشركة المنفذة مقدمة العطاء المقبول والتي سيسند إليها الأعمال أن تؤدي إلى الإدارة خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطارها بقبول عطائها التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5% من قيمة العقد ويكون السداد بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي (للإدارة العامة لري المنوفيه) برقم (12200209) ومن خلال خطاب ضمان نهائي طبقاً للمادة 82 .

- إذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية إخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر لإلغاء العقد أو بتنفيذه بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتها و يصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري 0
- يجوز لصاحب العطاء الفائز طلب أداء التأمين النهائي أو جزء منه خصما من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون متى كانت صالحه للصرف في التاريخ المحدد للاداء على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستندا معتمدا ومختوما من الجهة الإدارية المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبالغ له طبقا للمادة (82) من اللائحة التنفيذية

بند (4 - 10 - 3) : التأمينات

- يلتزم المقاول بالتأمين علي جميع العاملين وفقا لأحكام قانون العمل (85) وقوانين التأمينات الاجتماعية وجميع القوانين المتعلقة بأداء هذه الخدمة
- يتحمل المقاول جميع أخطار المهنة واتخاذ كافة الإحتياطات لمنع الإصابات والحوادث والأضرار أثناء أعمال الصيانة والتشغيل والتأمين دون أدني مسؤولية علي الجهة الإدارية 0
- يلتزم المتعاقد بتسوية مستحقات وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للقوي العاملة طبقا للقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2011 م الصادر من وزير القوي العاملة والهجرة ونصوص قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 .

بند (4 - 11) : مراجعة الأسعار

- العطاء وحدة واحدة لا تتجزأ وعلي المقاول وضع أسعاره أمام كل بند وعدم تجزئه البند .
- يجب أن تكتب أسعار العطاء باللغة العربية (بالعملة المصرية) وبالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة
- يكون للجهة الإدارية الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا أقتضى الأمر ذلك ويعول علي السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني علي خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة 0

- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه وختمه 0
- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من البنود أو المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه 0

بند (4 - 12) : مدة سريان العطاء

- مدة سريان العطاءات لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية ، وللجهة الإدارية الحق في طلب مد سريان العطاءات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك طبقا للمادة 27 من قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 0

بند (4 - 13) : سحب العطاء

* إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقا للإدارة دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل وبغير حاجة إلى إثبات حدوث ضرر 0

بند (4-14) : حضور الجلسات

- يجوز لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم حضور جلسه فتح المظاريف الفنية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها 0
- يقتصر حضور جلسة فتح المظاريف المالية على أصحاب العروض الفنية المقبولة أو مندوبيهم

بند (4-15) :

الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون مده 69 من اللائحة التنفيذية من قانون 182 لسنة 2018

الشكاوى المتعلقة بالبيت الفني يتم التقدم بالشكاوى خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لاختطاره بالقرار

بند (4-16) : طريقة السداد

- تقوم الشركة المنفذة بتقديم مستخلصات بقيمة الأعمال التي تتم طبقا للفئات الموضحة بالعقد ويتم إقرارها من طاقم الإشراف الذي تحدده جهة الإسناد ويتم الصرف كالاتى :
- يتم صرف 95% فقط من قيمة كل مستخلص .
- يتم صرف ال 5% المتبقية من جميع المستخلصات بعد تمام تنفيذ الأعمال واستلامها 0

بند (4-17) : التأخير في التنفيذ

- يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد خلال المواعيد المحددة في العقد وطبقا للجدول الزمني المقدم في عطائه وإذا تأخر المقاول جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه مقابل تأخير اعتبارا من بداية هذه المهلة والى أن يتم تسليم الأعمال وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 0

بند (4-18) : التنازل عن العقد

- لا يجوز (للمتعاقد / الشركة المنفذة) أن يتنازل لشخص آخر طبيعي أو معنوي عن كل أو جزء من العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها 0

بند (4-19) : مسؤولية الشركة عن أعمالها

- يكون المقاول مسئول عن الأضرار التي قد تترتب على تنفيذ الأعمال ويتحمل كامل المسؤولية عما يحدث من أضرار طبقا لقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 0

بند (4-20) : فسخ العقد

- يفسخ العقد تلقائيا في الحالات الآتية :-

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| %100 | %91.63 | %83.3 | %74.97 | %66.64 | %58.31 | %49.98 | %41.65 | %33.32 | %24.99 | %16.66 | %8.33 | النسبة |
|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|

بند (4-24) ضمان الاعمال

يلتزم المقاول بضمان الاعمال طوال مدة العقد بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه طبقا لاحكام قانون التعاقدات العامه رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية

بند (4 - 25) الاولويه

سيتم خصم فرق الاولويه من المقاول عند احتساب فروق الاسعار طبقا لشروط العقد وقوائم المحاسبه علي فروق الاسعار الوارد طبقا لاحكام قانون التعاقدات العامه رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ويتم عمل التسويه النهائيه مع ختامي الاعمال

بند 5 : الشروط الخاصه

بند 1-5 صيانه المحطات والابار الارتوازيه

- يحق للادارة وطاقم الاشراف تغيير موقع أي بئر/ محطة محل العقد اذا اقتضي الامر .
- عند حدوث عطل أو تلفيات نتيجة سوء تشغيل يتحمل المقاول تكلفه الاصلاح .
- علي المقاول القيام بمراجعة جميع الوحدات المطلوب صيانتها ونهو جميع الاصلاحات والعمرات للظلمبات والمحركات وطمبات التحضير عند الحاجه وخطوط المص والطرده وظيف الاتزان للوحدات لتعمل بكفاءه عاليه وحاله جيده
- يلتزم المقاول بتركيب قطع الغيار بجميع أنواعها ميكانيكيه وكهربائيه وكافه الملحقات من نوعيه جيده يقبلها طاقم الاشراف ويتحمل المقاول المسؤليه كامله عن وجود قطع الغيار التي تم تركيبها وضمان صلاحيتها للتشغيل وفي حاله حدوث أي اضرار ناتجه عن عدم صلاحية قطع الغيار
- يتحمل المقاول جميع الاضرار المترتبه علي ذلك ويكون المتعاقد مسؤل مسؤليه كامله عن إرجاع الاصناف المستبدله الي مخازن الاداره
- يلتزم المقاول بعمل الصيانه لجميع الوحدات الموجوده بالمحطات ووحدات التحضير سواء كانت (دوريه-وقائيه) وشبك الاعشاب وخطوط المص والطرده وخلافه0
- تشغيل الوحدات أثناء مدة العقد يتم بمعرفة أطقم التشغيل التابعة للمقاول علي أن يكون المقاول مسؤل عن سلامة وكفاءة وجاهزية الوحدات للتشغيل في أي وقت .

- يلتزم المقاول بعمل سجلات لكل محطة علي حدة يدون بها حالة الوحدات وساعات التشغيل ومواعيد المرور الدوري وبيان الأعطال وما تم من اصلاح للأعمال الميكانيكية التي تمت تحت بند الصيانة الدورية وقطع الغيار التي تم تغييرها وذلك تحت اشراف طاقم الاشراف .
- يتم اخطار المقاول بالأعطال بأي طريقة (فاكس- مكاتبة- مشافهة- تليفونيا- واتس اب) وعليه التلبية الفورية لذلك .
- أعمال الصيانة شاملة معالجة أي تلفيات بالوحدات من البارومة واصلاحها لاعادة المعدة للتشغيل بحالة جيدة وكذلك أعمال مرمرات الصاج والدهان لجسم الطلمبة أو المحرك أو أي جزء من أجزاء التشغيل لزيادة كفاءتها .
- يقوم المقاول بالاصلاحات الناتجة عن التشغيل والتي تشمل اصلاح الطلمبات والمحركات وتركيب قطع الغيار اللازمة واجراء أعمال الصيانة الوقائية لضمان تشغيل الوحدات مع تركيب قطع الغيار اللازمة لذلك .
- علي المقاول اجراء جميع الاختبارات المطلوبة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والاصلاح للتأكد من التصرفات المرفوعة وكفاءة التشغيل للوحدات المعطلة حسب طلب طاقم الاشراف .
- علي المقاول تقديم برنامج الصيانة الدورية طبقا للاصول الفنية مع الالتزام الكامل بتنفيذه خلال فترة التعاقد طبقا للتواريخ المحددة .
- فحص دوائر التبريد للوحدات (جيربوكس – ردياتيير - الخ) .
- عمل نظافة لخطوط السحب من الاعشاب والمخلفات وعمل ما يلزم من صيانة وترميم شبك الأعشاب عند الحاجة وحسب تعليمات طاقم الاشراف .
- فحص وحدات التحضير ومشتملاتها بصفة دورية وعمل الصيانات اللازمة لها وضبط الاتزان للوحدات وتثبيت القواعد والشاسييات في حالة وجود أي اهتزاز بالوحدة وعمل كراسي خرسانية أو حديدية لخطوط السحب والطرود اذا لزم الأمر .
- يلتزم المقاول بفحص أماكن تسرب المياه والزيت بالوحدات (المحابس – جيربوكس – الطلمبة) وعمل اللازم لمنع التسرب ان وجد .
- يلتزم المقاول بفحص أجهزة التحكم ولوحات التشغيل الكهربائية واجزائها وضبطها واصلاحها اذا لزم الأمر وفحص القواطع الكهربائية والكابلات وتوصيلاتها بالمحول الكهربائي والبارات النحاسية للمحول وتنظيفها واصلاحها وتغيير التالف منهم وفحص المحركات الكهربائية وتشحيم الكراسي الخاصة بها بشحم عازل وتغيير البلي الخاص بها اذا لزم الامر .
- يحظر علي المقاول فك أو تبديل أي قطعة غيار أو وحدة من الوحدات بالمحطات موضوع العقد يلتزم المقاول بتقديم خطة للصيانة الدورية والوقائية وتوفير ما يلزم من شحوم وزيوت وقطع غيار وخلافه بمعرفته وعلي حسابها طول مدة العقد .
- يجب المحافظة علي نظافة الوحدات وخطوط السحب والطرود والعنبر بالكامل فور تسلم المواقع طوال مدة العقد ليتسني معاينة الوحدة وبيان أي تسريب أو شروخ أو عيوب للمسارعة في علاجها قبل تفاقم العطل بسببها .
- يجب أن يكون حشو الطلمبات الرئيسية ورولمان البلي والكوبلنج وجلد الكوبلنج من نوعية جيدة يقبلها طاقم الاشراف .
- تشغيل الوحدات أثناء مدة العقد يتم بمعرفة أطقم التشغيل التابعة للمقاول علي أن يكون المقاول مسئول عن سلامة وكفاءة وجاهزية التشغيل في أي وقت .
- يجب ألا تتجاوز مدة الاصلاح 72 ساعة من تاريخ العطل أيا كان نوعه وحجمه وفي حالة تعذر الاصلاح يلتزم المقاول بتدبير وحدة احتياطية يتم تشغيلها في هذه الحالة والا يطبق عليه الغرامات المستحقة .

- عند القيام بصيانة دورية تؤدي الي إيقاف المحطة فعلي المقاول اخطار جهاز الاشراف بذلك قبل البدء في الصيانة .
- في حالة تلف المحول الكهربائي أو حدث عطل في كابلات وخطوط الضغط المتوسط أو السكنية الهوائية وتعذر الاصلاح خلال 72 ساعة يلتزم المقاول بتوفير مولد لإدارة المحطة وتشغيل الوحدات بها.
- يلتزم المقاول باصلاح أي أعطال ناتجة عن عدم جودة مكونات لوحة التحكم والتشغيل أو تلف مكوناتها لتفادي حدوث أعطال بالوحدة أو المحول الكهربائي .
- القواطع الكهربائية – الكونتاكتورات – الاوفرلود يجب أن تكون ذات جودة عالية يقبلها طاقم الاشراف.
- يلتزم المقاول بتوفير عمال مدربين لتأمين المحطات محل هذا العقد علي أن يتم اخطار الادارة يوميا بالطاقم المكلف بالتأمين وبياناتهم وذلك ضد السرقات أو الحرائق أو العبث
- بمكوناتها وخلافه علي أن يتحمل المقاول وحده أي خسائر أو أضرار أو تلفيات من تاريخ إستلام المواقع حتى تاريخ تسليمها للإدارة تعمل بحاله جيده وكفاءه عاليه ويشمل ذلك كل ما يحدث من أضرار خلال هذه المده .
- الادارة مسئولة عن دفع فواتير استهلاك الكهرباء .

بند (2-5) طريقه المحاسبه علي اعمال التشغيل والتأمين والصيانه للوحدات

- يتم محاسبة المتعاقد علي اعمال التشغيل والتأمين طبقا للبند رقم (1) من جدول الفئات وكذلك اعمال التأمين لعدد 3 مواقع تليمترى طبقا للبند رقم (2) وكذلك أعمال الصيانه لمحطات الخط والرفع والابار طبقا للبند رقم (3) من جدول الفئات للوحدات .
- مشمتملات العقد :- بيان الابار والمحطات ومواقع التليمترى والمرفق في نهاية العقد ص 27 وص 28

بند (3-5) أطقم الاشراف

- علي المقاول تدبير مهندس نقابي (ميكانيكاأو كهرباء) ولديه خبره في مجال العمل لتعتمده الاداره اعتبارا من تاريخ البدء المحدد بالامر الصادر للمقاول وحتى نهايه عقد العمليه علي أن يتواجد يوميا بالاداره أو بمواقع الاعمال حسب تعليمات طاقم الاشراف ويكون متفرغ تفرغا كاملا لهذه العمليه لمباشرة ادارته اعمال الصيانه والتشغيل والتأمين وتلقي التعليمات على أن يتم خصم مبلغ 300 (ثلاثمائة جنيه) يوميا في حاله غيابه
- يلتزم المقاول بتدبير طاقم مكون من عدد (2) أفراد ذو خبرة في مجال العمل لتعتمدهم الادارة لكل موقع تليمترى وتقوم مهمته تأمين مواقع التليمترى بجميع مشتملاتها
- يلتزم المقاول بتدبير طاقم مكون من عدد (3) أفراد ذوي خبرة في مجال العمل لتعتمدهم الادارة لكل محطه أو بئر تكون مهمته تشغيل وتأمين جميع المواقع وجميع الوحدات الموجوده بما فيها شبكه الجهد المتوسط والمحول الكهربى إن وجد طوال مده تنفيذ العقد على أن يتم إخطار الاداره بالطاقم المكلف بالتشغيل والتأمين وبياناتهم حسب تعليمات طاقم الاشراف على أن يتم خصم مبلغ 600 (ستمائة) جنيها يوميا في حاله

غياب طاقم التشغيل والتأمين أو أى فرد من أفرادهم وكذلك تقع على المقاول المسئوليه كامله في حاله حدوث سرقة او إتلاف لاي جزء من أجزاء المحطه أو البئر في حاله غيابهم

بند 4-5 التعويضات عن الاضرار الناتجه عن التأخير

- يتم خصم مبلغ 500 (فقط وقدره خمسمائه جنيهه لا غير) عن كل يوم مقابل تأخير فى نهو أعمال صيانه الوحدات بعد مرور 72 ساعه من تاريخ إخطار المتعاقد بالعتل إذا لم يقم المتعاقد بتدبير وحده إحتياطيه طبقا للبند رقم (2-5) صيانه المحطات

بند 6 : الاختبارات

- حسب طلب الجهة الادارية فانه ستجري اختبارات علي الوحدات وبصفة خاصة بعد الاصلاحات الجسيمه (اعادة تأهيل محرك كهربائي – عمرة محرك ديزل – عمرة ظلمبة الخ) .

بند 7 : مدة العملية (ماده 104 من اللائحه التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018

- (12 شهر) من تاريخ أمر الاسناد للمقاول (ويعتبر ذلك إستلام الموقع)

بند 8 : عام

- كل ماورد بكراسه الشروط والمواصفات وكذلك ما ورد بالعرض الفنى المقدم من المتعاقد بقدر ما تقبله الجهه الاداريه وما ورد بأمر الاسناد أو التوريد وأيضا أى مكاتبات بين الجهه الاداريه والمتعاقد بخصوص الاعمال موضوع العقد بعد التوقيع عليه وقبولها تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد

أى تعديلات أو اضافات يراها مجلس الدولة (ادارة الفتوي) لوزارة الموارد المائية والري عند مراجعة الاشتراطات يلتزم بها الطرفان دون أي اعتراضات وتعتبر مكمله لهذه الشروط .

- العقد عقد صيانه وتشغيل وتأمين الابار لا يشمل مواد خام وبالتالي لا يخضع للعناصر المتغيره
- مع عدم الإخلال بمواد هذا العقد ونصوصه فإن الكميات المذكور في جداول الفئات الرئيسييه هي كميات تقريبيه والعبره بالختمى ونتيجة الجشنى والأدارة الحق المطلق في تعديل هذه الكميات سواء بالزيادة او النقص لأي بند من البنود

تنبيه

تم زيادة سعر ضريبه القيمه المضافه من 5% الي 14% طبقا لقانون 157 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبه علي القيمه المضافه الصادر بقانون 67 لسنة 2016 وبدايه العمل بيه من 2025/7/18

عقد مقاوله

إسم الجهه: الموضوع:

رقم العقد:

إنه فى يوم الموافق / / حرر هذا العقد بين كل من :-

إسم الجهه :

ومقرها :

ويمثلها: السيد المهندس/

بصفته :

(طرف أول)

بصفته

اسم المقاول :

سجل مدنى /

بطاقه رقم /

صادره بتاريخ

بطاقه ضريبيه/

ملف ضريبي رقم

مأموريه ضرائب /

(طرف ثاني)

ومقرها /

تمهيد

* أعلن الطرف الاول عن مناقصه..... / ممارسه..... داخله / خارجيه للعام المالى

لتنفيذ العمليه..... والتي فتحت مظاريفها يوم (الموافق .../.../.....

وإنتهت إجراءاتها الي إسناد العمليه الى الطرف الثانى لمطابقه عطاؤه للشروط والمواصفات الفنيه

ولكونه أقل الاسعار بقيمه إجماليه قدرها (.....) جنيه (فقط.....

غير) شامل ضريبيه القيمة المضافة .

* وتعتبر مستندات المناقصه والبت فيها جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه .

وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما وإتفقا على الاتى :-

(البند الاول)

يعتبر التمهيد السابق وكراسه الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثانى وكافه المكاتبات المتبادله بين الطرفين والشروط الخاصه والعامه جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لاحكامه

(البند الثانى)

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ عمليه / طبقا للمواصفات والكميات والاسعار المبينه بالجدول المرفق والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمه اجماليه قدرها جنيه (فقط لاغير) شاملا كافه الضرائب والرسوم المقرره بما فيها ضريبيه تأديه الخدمه .

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الثانى / بتنفيذ الاعمال المسنده إليه طبقا لكراسه الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقبول فنيا المقدم منه وذلك خلال من إستلام الطرف الثانى للموقع خاليا من الموانع .

(البند الرابع)

سدد الطرف الثانى للطرف الاول مبلغ وقدره (فقط لا غير) بموجب وهو قيمه التأمين النهائى المستحق بواقع 5% من القيمه الاجماليه للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائى وإعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطه المختصه .

(البند الخامس)

* يقوم الطرف الاول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثانى تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ثلاثون يوما تحسب من تاريخ تقديم المستخلص معززا بالمستندات علي النحو الوارد بشروط التعاقد وقبول هذه المستندات من الطرف الأول ويلتزم خلالها بمراجعتة والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده .

(البند السادس)

*إذا تأخر الطرف الثانى عن تنفيذ الاعمال المسنده إليه طبقا لما ورد بكراسه الشروط والمواصفات الفنية كلها أوجزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الاول على الطرف الثانى الجزاءات المنصوص عليها من قانون التعاقدات العامه رقم 182 لسنة 2018 التى تبرمها الجهات العامة وذلك بخلاف الجزاءات المنصوص عليها بالشروط الخاصه .

*كما سيقوم الطرف الأول بالنشر علي بوابة التعاقدات العامة باسم / الطرف الثانى في حال أخلاله بشرط التعاقد .

(البند السابع)

إذا طرأت أى مستجدات بعد ابرام العقد ما يوجب بتعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن يعدل العقد بالزيادة أو النقص طبقا لقانون التعاقدات العامه رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية 2018 .

(البند الثامن)

على المقاول إتباع جميع القوانين واللوائح الحكوميه والمحليه ذات الصله بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد .

(البند التاسع)

مدته العمليه (إثنى عشر شهرا) تبدأ من تاريخ أمر الاسناد وإستلام المواقع لجميع المحطات والابار

(البند العاشر)

يلتزم الطرف الثانى بالمحافظه على سلامه ممتلكات ومنشآت الطرف الاول أثناء القيام بتنفيذ الاعمال محل هذا العقد وإذا تسبب فى إتلاف أى شىء يلزم بإعاده الحال الى ما كان عليه والاسيقوم الطرف الاول بإصلاح التلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته الماليه مع تحميله المصاريف الاداريه اللازمه

(البند الحادى عشر)

يلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات اللجنه المشرفه على التنفيذ المعنيه من قبل الطرف الاول وكذا إعمادات كافه التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن إستشارى الجهه

(البند الثانى عشر)

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات فور إنتهاء العقد وإستلام الاعمال محل العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الاول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته الماليه مع تحميله المصاريف الاداريه اللازمه

(البند الثالث عشر)

يقر كلا من الطرفين بأنه قد إتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلا مختارا له وتعتبر المراسلات والمكاتبات المرسله من الطرف الاول الى الطرف الثاني بخصوص هذا قد إستلمها الطرف الثاني بمجرد إرسالها اليه بالعنوان أعلاه وفي حاله تغييره يتم إخطار الطرف الاول بخطاب موصى عليه

(البند الرابع عشر)

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الاعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاحلال بمسئولية الطرف الثاني عن تنفيذ العقد كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الادارية قبله من حقوق .

(البند الخامس عشر)

تسرى على هذا العقد أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 وأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحتهما التنفيذية واللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد .

(البند السادس عشر)

يضمن الطرف الثاني الاعمال موضوع العقد طوال مده العقد بعد إتخاذ الاجراءات اللازمه وحتى تسليمها في نهايه مده العقد تعمل بحاله جيده وكفاءه عاليه

(البند السابع عشر)

تختص محاكم مجلس الدولة المصري بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

يقبل الطرفان أى تعديل يطرأ على هذا العقد من مجلس الدولة .

(البند الثامن عشر)

الشروط الخاصة

.....

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ سلمت إحداها للطرف الثانى للعمل بموجبها .

الطرف الثانى

الطرف الاول

إقرار

أقر أنا المقاول /

بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والبرقيات بمختلف أنواعها هو

.....

.....

وتليفوني الخاص بي هو /.....

والإيميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا هو

.....

.....وأقر أن

جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إليّ علي هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي أعلنت اعلانا

صحيحا وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل علي هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتي ولو

قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الإستلام كما أقر أنني قد عاينت منطقة العقد

بالكامل وأني قد تأكدت من الأعمال المطلوبة وقد أطلعت علي ألبوم رسومات العملية ومناوبات الري

وكذلك الاشتراطات العامة والخاصة والمواصفات الفنية 0

وهذا إقرار مني بذلك

المقر بما فيه:

اسم المقاول:

التوقيع

أقرار

أقر أنا المقاول /

والمتضمن بعطائي عن العمليه /

جلسه /

بأنني قد اطلعت علي كراسه الشروط والمواصفات ومجتوباتها وأنني ملتزم بكل ما ورد بها وبنموذج
الاشتراطات العامه والخاصه 3333-ب لجنه الخاصه بوزارة الموارد المائيه والري فيما لا يتعارض

مع قانون 182 لسنة 2018 واللائحه التنفيذيه وتعديلاتهما

وهذا أقرار مني بذلك

توقيع المقاول

الختم

إقرار

أقر أنا المقاول /

والمتضمن بعبثائي عن العمليه /

جلسه /

بالتزامي الا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم عن 40% من قيمه العطاء وكذلك تقديم شهادة داله علي أستفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من إتحاد الصناعات المصريه بعد أعتمادها من الهيئه العامه للتنميه الصناعيّه عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقرر في العقد وهذا أقرار مني بذلك

توقيع المقاول

الختم

إقرار

أقر أنا المقاول /

والمتضمن بعطائي عن العمليه /

جلسه /

بالتزامي عند ترسيه أعمال العمليه عاليه وتحرير عقد المقاوله بيني وبين الادارة نحو التأمين علي
العماله التي يتم تشغيلها ضمن أعمال العقد عاليه بمعرفتي وفقا لقوانين التامينات السائده وطبقا للماده
(23) من قانون تنظيم التعاقدات تبرمها الجهات العامه الصادر برقم (182) لسنة 2018

وهذا أقرار مني بذلك

توقيع المقاول

الختم

**** بيان الآبار والمحطات لعملية تامين وتشغيل عدد 25 بئر جوفي وتشغيل وصيانة وتامين عدد 4 محطات رفع وخط :-**

| ملاحظات | نوع البئر | | الموقع | | عدد الوحدات | البئر/المحطة البلد | م |
|---------|-----------|--------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------|----|
| | كهرباء | ديزل | الكيلو | الترعة | | | |
| | م/3 | | 22.4 | وصلة عميشة | 1 | محطة خلط كفر إخشا | 1 |
| | م/3 | | 3.8 | رستم | 1 | محطة خلط منشية السلام | 2 |
| | م/3 | | النهاية | النعناعية | 1 | محطة خلط النعناعية | 3 |
| | م/3 | | 1 | غازي وخليج النجارين | 2 | محطة رفع أبو جازية | 4 |
| | م/3 | | 1.5 | أبو سعد | 1 | بئر قصر بغداد | 5 |
| | | | 74 | النعناعية | 1 | بئر كفر حشاد رقم 1 | 6 |
| | | | 76 | النعناعية | 1 | بئر كفر حشاد رقم 2 | 7 |
| | | | 78 | النعناعية | 1 | بئر الدلجمون رقم 3 | 8 |
| | | | 3 | القصر | 1 | بئر أبو الغر رقم 1 | 9 |
| | | | 4.5 | القصر | 1 | بئر أبو الغر رقم 2 | 10 |
| | | | 2 | القبالي | 1 | بئر ديما | 11 |
| | | | 2.4 | غازي | 1 | بئر كفر شماخ | 12 |
| | | | 2.3 | خليج النجارين | 1 | بئر كفر الهواشم | 13 |
| | | | 2.5 | السلع | 1 | بئر كفر ربيع | 14 |
| | | | 1 | بروي القبلية | 1 | بئر كفر الأشقر | 15 |
| | | ح.م 116 6 سلندر | 2 | القاصد القديم | 1 | بئر طبوها | 16 |
| | | ح.م 116 6 سلندر | 1.5 | أم عميق | 1 | بئر كفر الجبالية | 17 |
| | | ح.م 116 6 سلندر | 4 | باب شنودة | 1 | بئر صناديد | 18 |
| | | ح.م 116 6 سلندر | 3 | القاصد القديم | 1 | بئر تلا | 19 |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|------------|-----|--------------------|
| 20 | بئر كفر خضر | 1 | الحيار | 2.6 | محرك غاطس 50 حصان |
| 21 | بئر صناديد | 1 | كفر طنبدى | 17 | محرك غاطس 50 حصان |
| 22 | بئر كفر صناديد | 1 | كفر طنبدى | 14 | محرك 50 حصان |
| 23 | بئر زنارة | 1 | سعدان قبلي | 3 | محرك غاطس 60 حصان |
| 24 | بئر زاوية بمم | 1 | وصلة بمم | 2.5 | محرك غاطس 50 حصان |
| 25 | بئر كفر شحاته | 1 | الغنم | 4 | محرك غاطس 50 حصان |
| 26 | بئر زنارة | 1 | سعدان قبلي | 4 | 116 م ح 6 سلندر |
| 27 | بئر بابل | 1 | الشرقاوية | 2 | 116 م ح 6 سلندر |
| 28 | بئر ميت فارس 2 | 1 | مقطع شما | 4.5 | محرك غاطس 60 حصان |
| 29 | بئر كفر الشيخ مفتاح | 1 | ديا الكوم | 8.5 | محرك غاطس 60 حصان |

مقايسة تقديرية لعميلة حراسه وتأمين وتشغيل وصيانه أبار ومحطات بدائرة الادارة للعام
المالي 2027/2026/2025

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة بالجنيه | الإجمالي بالجنيه |
|---|---|--------|--------|------------------|------------------|
| 1 | بالعدد تدبير طاقم تشغيل وتأمين محطة رفع خلط / بئر جوفي شامله الموقع بجميع مشتملاته المدنية والميكانيكية والكهربائية ويتم تدبير عماله فنيه مدربة يتم اختبارها والموافقة عليها من قبل الادارة وتعطي الفئة نظير التشغيل والتأمين لمحطات الرفع او الأبار وتعطي الفئة للموقع الواحد في الشهر | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | بالعدد عمل الصيانه اللازمه لمحطة رفع لتعمل بحالة جيدة (تدار بالكهرباء أو الديزل) وتشمل الصيانة (المحرك - الطلمبة - وحدة التحضير - المحابس - لوحة التشغيل بمشتملاها - صندوق التروس ان وجد - خط التغذية الكهربائية شاملا المحول الكهربائي وخط الجهد المتوسط - ضبط واصلاح خطي السحب والطرود وشبك الأعشاب وعمل ما يلزم مما جميعه مراشمة ودهان - فلنشات - جوانات - مسامير تثبيت ورباط 0000 الخ) والفئة تشمل اتمام جميع أنواع الصيانات والمتابعة المستمرة المطلوبة للمحطة لتعمل دائما بكفاءة عالية وحالة جيدة طوال مدة العقد وحسب تعليمات طاقم الاشراف وتعطي الفئة للمحطة الواحدة شهريا | 2 |
| | | | | الإجمالي | |
| | | | | التامين الابتدائي | |

يعتمد ,
رئيس الادارة المركزية

رئيس اللجنة

اللجنة

للموارد

المائية والري

بالمنوفية

جدول الفئات لعمله حراسه وتأمين وتشغيل وصيانه ابار ومحطات
بدائرة الادارة للعام المالي 2027/2026/2025

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة بالجنيه | الإجمالي بالجنيه |
|---|---|--------|--------|---------------|------------------|
| 1 | بالعدد تدبير طاقم تشغيل وتأمين محطة رفع خلط / بئر جوفي شامله الموقع بجميع مشتملاته المدنية والميكانيكية والكهربائية مكون من عماله فنيه بعدد 3 افراد للطاقم وتعطي الفئه نظير التشغيل والتأمين للمحطات والابار علي مدار 24 ساعه وتعطي الفئه بالشهر | العدد | 47 | | |
| 2 | تدبير طاقم تأمين مكون من عدد 2 فرد لزوم تأمين عدد 3 مواقع تليمتري علي مدار 24 ساعه وتعطي الفئه بالشهر *موقع كفر نفرة علي ترعه العطف ك 34 هندسه بركه السبع *موقع بحيرم علي ترعه الخضراويه ك 16.96 هندسه ري قويسنا موقع شبرا بخوم علي ترعه الساحل ك 16.460 هندسه ري قويسنا | بالعدد | 3 | | |
| 3 | بالعدد عمل الصيانه اللازمه لمحطة رفع وخط / بئر ارتوازي لتعمل بحالة جيدة (تدار بالكهرباء أو الديزل) وتشمل الصيانة (المحرك - الطلمبة - وحدة التحضير - المحابس - لوحة التشغيل بمشتملاها - صندوق التروس ان وجد - خط التغذية الكهربائية شاملا المحول الكهربائي وخط الجهد المتوسط - ضبط واصلاح خطي السحب والطرود وشبك الأعشاب وعمل ما يلزم مما جميعه مراشمة ودهان - فلنشات - جوانات - مسامير | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------|--------|--|
| | | 40 7 | بالعدد | تثبيت ورباط 0000 الخ) والفئة تشمل اتمام جميع أنواع الصيانات والمتابعة المستمرة المطلوبة للمحطة والبنر لتعمل دائما بكفاءة عالية وحالة جيدة طوال مدة العقد وحسب تعليمات طاقم الاشراف وتعطي الفئة شهريا 1- الابر 2- محطات |
|--|--|---------|--------|--|

مقايسه تقديرية لعمليه حراسه وتأمين وتشغيل وصيانه ابار ومحطات
بدائرة الادارة للعام المالي 2027/2026/2025

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة بالجنيه | الإجمالي بالجنيه |
|---|---|--------|---------|------------------|------------------|
| 1 | بالعدد تدبير طاقم تشغيل وتأمين محطة رفع خلط / بنر جوفي شامله الموقع بجميع مشتملاته المدنية والميكانيكية والكهربائية مكون من عماله فنيه بعدد 3 افراد للطاقم وتعطي الفئة نظير التشغيل والتأمين للمحطات والابر علي مدار 24 ساعه وتعطي الفئة بالشهر | العدد | 47 | | |
| 2 | تدبير طاقم تأمين مكون من عدد 2 فرد لزوم تأمين عدد 3 مواقع تليمترية علي مدار 24 ساعه وتعطي الفئة بالشهر *موقع كفر نفرة علي ترعه العطف ك 34 هندسه بركه السبع *موقع بحيرم علي ترعه الخضراويه ك 16.96 هندسه ري قويسنا موقع شبرا بخوم علي ترعه الساحل ك 16.460 هندسه ري قويسنا | بالعدد | 3 | | |
| 3 | بالعدد عمل الصيانه اللازمه لمحطة رفع و خلط / بنر ارتوازي لتعمل بحالة جيدة (تدار بالكهرباء أو الديزل) وتشمل الصيانة (المحرك – الطلمبة – وحدة التحضير – المحابس – لوحة التشغيل بمشتملاها – صندوق التروس ان وجد – خط التغذية الكهربائية شاملا المحول الكهربي وخط الجهد المتوسط – ضبط واصلاح خطي السحب والطررد وشبك الأعشاب وعمل ما يلزم مما جميعه مراشمة ودهان – فلتشات – جوانات – مسامير تثبيت ورباط 0000 الخ) والفئة تشمل اتمام جميع أنواع الصيانات والمتابعة المستمرة المطلوبة للمحطة والبنر لتعمل دائما بكفاءة عالية وحالة جيدة طوال مدة العقد وحسب تعليمات طاقم الاشراف وتعطي الفئة شهريا 3- الابر | بالعدد | 40 7 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

يعتمد,
رئيس الادارة المركزية
المائية والري

رئيس اللجنة

اللجنة
للموارد
بالمnofية

/م