



مقايسة تثمينيه تقديرية لعمليه مد وتدعيم شبكات الإنارة العامة للخطة الاستثمارية
للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لمركز ومدينة كفر الزيات

م	بيان الأصناف	الوحدة	الكمية	الفئة		إجمالي
				ق	ج	
١	توريد وتركيب عامود حديد مجلفن مسلوب سمك ٤ مم بطول ١١ متر بلاوى ٢ ذراع وقطر الذراع ٢ بوصة بسمك لا يقل عن ٣ مم ولا يقل طول الزراع عن ٧٥ سم نوعية جيدة ومعتمدة	عدد				
٢	توريد وتركيب كشاف ليد ١٥٠ وات شريحة نوعية جيدة ومعتمد طبقا للمواصفات القياسية	عدد				
٣	توريد وتركيب حامل رقبة ألوزة بالفقيز ٤ بوصة سمك ٤ مم عرض ٤ سم والمسامير والورد والصواميل والعازل الصينى ١٠ سم نوعية جيدة بدون لحامات	عدد				
٤	توريد وتركيب سلك الألمنيوم معزول (X.L.B) مساحة مقطع ٣٥ مم نوعية جيدة ومعتمد طبقا للمواصفات القياسية	عدد				

يعتمد وكيل الوزارة..

رئيس مركز ومدينة كفر الزيات

١ / عادل داود

اللجنة

١. وائل محمد هنيدي

٢. فريد محمد مذكور

٣. رضا عاشور