



محافظة الإسكندرية
مديرية الشؤون الصحية
إدارة العقود والمشتريات مركزي



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

للمناقصة العامة لتوريد أكسجين طبي سائل و غازي لمستشفى برج
العرب الجديدة والتابعة لمديرية الشؤون الصحية

بمقر الإدارة ٢٩ ش زكي رجب - الإسكندرية

تاريخ فتح المظاريف الفنية 2025/10/21
الساعة 12 ظهراً

سعر الكراسة 299 جنيهاً
غير شامل ضريبة القيمة المضافة

إسم مقدم العطاء برقم الإيصال:

مدير إدارة العقود والمشتريات مركزي

أ/ فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات

أ/ هبة شمس

المناقصة العامة لتوريد أكسجين طبي سائل وغازي ونيروجين سائل لمستشفى برج العرب الجديدة

البرنامج الزمني المتوقع للمناقصة

الإجراء	التاريخ	المكان	
تاريخ فتح المظاريف الفنية	٢٠٢٥/١٠/٢١	مقر إدارة العقود والمشتريات مركزي ٢٩ ش زكي رجب - سموحة - محافظة الإسكندرية	
تاريخ الانتهاء من البت الفني النهائي	مدة المناقصة لا تزيد عن ٩٠ يوم من تاريخ لجنة الفحص الفني		تاريخ فتح المظاريف المالية والبت المالي
إعلان نتيجة البت المالي			
التعاقد والبدء في التوريد			بعد اعتماد السلطة المختصة
التعاقد والبدء في التوريد	بعد اعتماد السلطة المختصة	التعاقد بمقر إداره العقود والمشتريات مركزي والتنفيذ بمقر الأعمال	

(بيانات صاحب الشركة)

إسم مقدم العطاء :

العنوان :

التليفون :

الفاكس :

البريد الإلكتروني : @ Gmail.Com

رقم السواتس اب :

إسم المسئول عن توقيع العقد و تنفيذ شروطه :

ونقر بأن هذا العنوان هو عنوان المراسلات التفصيلي وفي حال إرتداد الخطاب لأي سبب من الأسباب على هذا العنوان يعتبر إقراراً ضمناً بإستلامه ومايترتب عليه من كافة آثار قانونية ولا يحق بمطالبة الجهة الإدارية أو الرجوع عليها بأى مسؤولية وهذا إقرار مني بذلك.

" يرجى إستكمال تلك البيانات لتسهيل إجراءات التواصل "

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

المناقصة العامة لتوريد أكسجين طبي سائل وغازي ونيتروجين سائل لمستشفى برج العرب الجديدة

الشروط العامة

١- القوانين واللوائح المنظمة للعملية محل الموضوع:

- تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية والتعديلات التي ستجرا عليهما.
- يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد .

٢- نية التقدم بالعطاء :

- يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية و المالية - كما يجوز ان يحضر مندوب عنها بموجب تفويض وان يكون له جميع الصلاحيات.

٣- الشطب من سجلات الموردين :

- إذا ثبت أن الشركة المتنافسة او المتعاقدة قد إستعملت بنفسها أو بواسطة غيرها الغش أو التلاعب في تعاملها مع الجهة أو في حصولها على العقد أو أساءت استخدام أى بند من بنود كراسة الشروط أو نص من نصوص القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فإنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية لشطب إسم الشركة من سجلات الموردين أوالمقاولين بالجهات الإدارية بالدولة.

٤- لغة تقديم العطاء :

- يتم تقديم العرض باللغة العربية - وفي حالة التقدم بمستند بأى لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربي هو المعمول به في حالة الإختلاف أوالإلتباس في المضمون .

٥- توقيت تسليم العطاء - آخر ميعاد لتقديم العطاءات :

- يسلم العطاء بمكتب السيد الأستاذ / مدير عام إدارة العقود والمشتريات مركزي الكائن ٢٩ ش زكي رجب - سموحة - الإسكندرية قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ، ولن يعتد بأى عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العرض بحصول خطأ في عطائه إذا تقدم به بعد فتح المظاريف الفنية.

٦- إلغاء العملية :

- يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية قبل البت فيها إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها في أى من الحالات المنصوص عليها بمواد القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

٧- تعديل الشروط والمواصفات:

- يحق للجهة الإدارية إصدارإضافات أوحذف أوتعديل لمضمون أى بند أو مستند من مستندات العملية بموجب خطاب أوإخطار رسمي إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كافٍ على أن تعتبر أى إضافة أوحذف أوتعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط .

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة مسنول المشتريات مدير ادارة العقود والمشتريات مركزي

هبة شمس

فادية عبدالغنى

المناقصة العامة لتوريد أكسجين طبي سائل وغازي ونيتروجين سائل لمستشفى برج العرب الجديدة

- مدة سريان الأسعار ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية ، وللإدارة الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما إقتضت الضرورة ذلك ، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد إستلامه بمعرفة الإدارة وحتى نهاية مدة سريان العطاء .

٨- التأمين على العاملين :

تلتزم الشركة بالتأمين على جميع العاملين القائمين بالأعمال محل الطرح دون تحمل الجهة أى تكاليف وفقاً لأحكام قانون العمل وقوانين التأمينات الإجتماعية وجميع القوانين المتعلقة بأداء هذه الخدمة.

٩- سحب العطاء :

إذا قام مقدم العطاء بسحب عطاءه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهة الادارية دون حاجة إلى إنذار أو الإلتجاء للقضاء أو اتخاذ أى إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر .

١٠- التأمين الابتدائي المؤقت والنهائي :

التأمين الابتدائي :-

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين المؤقت وقدره (٢٧٠٠٠٠ جنيهاً) (فقط سبعة وعشرون ألف جنيهاً لا غير) وذلك بوسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع و التحصيل الالكتروني بإسم الشركة أو بإسم صاحب الشركة من واقع السجل التجاري أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث شهور من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يزيد ثلاثون يوماً على الأقل وإقرار البنك بأن خطابات الضمان لم تتعدى الحد الاقصى لإصدار خطابات الضمان للجهات الحكومية المصرح بها من البنك المركزي المصري.

التأمين النهائي:-

- على الشركة مقدمة العطاء عند الترسية أن تؤدي التأمين النهائي بنسبة ٥% من قيمة العطاء المسند إليها خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارها بكتاب مرسل له عن طريق البريد السريع بواسطة الهيئة القومية للبريد أو بإبلاغه بإحدى الطرق الأخرى (تليفون- فاكس - البريد - البريد السريع - البريد الالكتروني... إلخ) بقبول عطائها وذلك بإحدى الطرق التي أقرها قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

- إذا لم تقم الشركة صاحبة العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي فى المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطارها بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد ودون الحاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر - إلغاء العقد أو التنفيذ على الحساب بموافقة السلطة المختصة ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق فى أن تخصم قيمة كل خساره تلحق بها من أية مبالغ مستحقة لديها للشركة صاحبة العطاء المقبول وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقات الشركة لدى أى جهة إدارية أخرى عن طريق إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرجوع على الشركة قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة مسئول المشتريات مدير اداره العقود والمشتريات مركزي

فادية عبدالغنى

هبة شمس

المناقصة العامة لتوريد أكسجين طبي سائل وغازي ونيتروجين سائل لمستشفى برج العرب الجديدة

١١- السرية أثناء إتمام الإجراءات :

بعد فتح العطاء علانية أثناء جلسة فتح المظاريف لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية للعطاءات أو تقييمها أو التوصيات بشأن إرساء المناقصة للشركات المتنافسة أو أى أشخاص آخرين غير الموظفين المعنيين بهذه العملية إلى حين موعد إعلان نتائج البت رسمياً طبقاً للإجراءات الموضحة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وطبقاً للبرنامج الزمني المتوقع لهذه العملية .

١٢- طريقة السداد:

تصرف كافة المستحقات بعد الفحص والاستلام بالجنيه المصرى وتصرف من مقر الجهة الادارية .

١٣- التنازل للآخرين :

لا يحق للشركة الراسى عليها العطاء والمتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أى جزء منه .

١٤- التنفيذ وغرامة التأخير :

- فى حالة تقاعس الشركة بالتقصير أو الإهمال فى أداء الأعمال عن النحو المطلوب والخاصة بأعمال التوريد محل الموضوع يتم تطبيق غرامات التأخير بالنسب والشروط الواردة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية و شروط المناقصة دون الرجوع إلى الشركة و تتحمل الشركة أى خسائر تنتج بسبب ذلك وتطبيق أحكام القانون سالف الذكر والقوانين ذات الصلة بهذه العملية.

١٥- كراسة الشروط والمواصفات:

- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد بها .
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجهة الإدارية و الشركة التى ستسند إليها الأعمال .

١٦- ضوابط :

- لا يسمح لأى من مقدمي العطاءات إبداء أى ملاحظة أو معلومات إلكترونيياً .
- لا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية طبقاً للمادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- يجوز أثناء تقييم العطاءات أن يطلب إيضاحات من مقدم العطاء عن عطائه ويكون طلب الإيضاح والإجابة عليه كتابياً ولن يسمح بأى تغيير فى أسعاره أو مضمونه .
- يحق للجهة الإدارية إذا اقتضت الحاجة فى طلب تعديل حجم التعاقد بالزيادة او النقصان طبقاً للمادة ٤٦ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

مدير إدارة العقود والمشتريات مركزي

مسئول المشتريات

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

فادية عبدالغنى

هبة شميمس

المناقصة العامة لتوريد أكسجين طبي سائل وغازي ونيتروجين سائل لمستشفى برج العرب الجديدة

١٧ - إنهاء التعاقد :

يحق للجهة المتعاقدة إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالاً أساسياً بالعقد ويتضمن الإخلال الرئيسي بالعقد توقف الشركة عن الإلتزام بتنفيذ التعاقد أو الأعمال على النحو الأمثل.

١٨ - المراسلات :

اثناء المناقصة تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمكاتبات والبيانات المتعلقة بالعملية كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها لإدارة العقود والمشتريات امركزي بالعنوان (٢٩ ش زكي رجب - سموحة - الإسكندرية) مع الحصول على ما يثبت أنه تم التسليم أو إرسالها بالبريد المسجل أو الفاكس وبشرط إثبات تسليمه .

١٩ - ملكية البيانات وسريتها :

جميع المعلومات والبيانات التي قامت الجهة بذكرها في كراسة الشروط والمواصفات أو إعدادها لأجل تنفيذ الأعمال محل هذه العملية تعد ملكية خالصة لمديرية الشؤون الصحية - إدارة العقود والمشتريات مركزي بما في ذلك حقوق النشر، ولا يحق للشركة أو أى طرف ثالث أن تستخدمها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الأعمال محل العقد .

٢٠ - إعداد وتقديم العطاءات :

- يجب على الشركة المتنافسة أن تعد عطاءها و الإلتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط و المواصفات المطلوبة واحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ولن يلتفت إلى العطاء الذي يرد به ما يخالف ذلك .

- يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي مغلق غلقاً محكماً بمعرفة مقدم العطاء .

- يراعى ألا يحتوي المظروف الفني على أية أسعار مالية وسيتم إستبعاد أى عطاء تضمن في مظروفه الفني أية أسعار مالية ويجب أن يكون المظروف مصحوباً بالتأمين الإبتدائي وذلك بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وسارى لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية .

- عند الترسية المناقصة جزء لا يتجزأ على إجمالي مبلغ المناقصة .

٢١ - التنفيذ وبدء الأعمال :

يبدأ التنفيذ بعد إعتقاد السلطة المختصة بالجهة للتعاقد على الأعمال محل الموضوع .

٢٢ - مدة سريان العقد :

مدة التعاقد سنه ميلادية قابلة للتجديد لمدد أخرى بنفس الشروط و المواصفات و الأسعار و بموافقه الطرفين .

- جميع الإجراءات الخاصة بالمناقصة العامة طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة و لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة و لائحته التنفيذية وتعديلاته .

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة مسئول المشتريات مدير اداره العقود والمشتريات مركزي

فادية عبدالغنى

هبة شميمس

المنافسة العامة لتوريد أكسجين طبي سائل وغازي ونيتروجين سائل لمستشفى برج العرب الجديدة

***يلتزم مقدم العطاء بإرفاق الاوراق والمستندات الاتية مستوفاه بالمظروف الفني :-**

- ١ جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
- ٢ إرفاق طابع الشهيد بكراسة الشروط والمواصفات طبقاً لقرار وزارة المالية رقم ٢ / ٢٠١٩
- ٣ الإرتباط بالأسعار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الفتح الفني مع أحقية الجهة بمد العرض لفترة مماثلة إذا لزم الأمر
- ٤ ما يفيد سداد التأمين المؤقت وقيمته (٢٧٠٠٠ جنيهاً) وذلك بالطرق سالفه الذكر.
- ٥ أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة و مختومة بخاتم الشركة على جميع الأوراق .
- ٦ يذكر اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ بنوده وصفته بالشركة .
- ٧ سابقة أعمال في نفس مجال وحجم المناقصة.
- ٨ صورة واضحة من البطاقة الضريبية سارية و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ٩ صورة واضحة من السجل التجاري ساري و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٠ صورة واضحة من التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة ساري أو إقرار بعدم الوصول للحد الأدنى .
- ١١ صورة واضحة من قرار تأسيس الشركة والكيان القانوني لها .
- ١٢ بيان مطبوع من بوابة التعاقدات العامة تفيد تسجيل الشركة عليها .
- ١٣ إقرار بالالتزام مقدم العطاء بالتأمين علي العماله طبقاً للقوانين الساندة .
- ١٤ صورة واضحة من آخر إقرار ضريبي معتمد و مختوم بشعار الضرائب و الإطلاع على الأصل عند الطلب.
- ١٥ صورة واضحة من شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٦ صورة واضحة من السجل الصناعي ساري و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٧ إقرار بمسؤولية مقدم العطاء المدنية والجنائية عن أى أضرار قد تحدث نتيجة الإخلال بدرجة النقاوة المسموح بها طبياً طبقاً للمواصفات الخاصة.

ويوضح بالمظروف المالي البيانات الاتية :-

- ١ قيمة كل بند على حدة شاملة ضريبة القيمة المضافة والتكلفة شاملة كافة الضرائب والرسوم والمصروفات وتقلبات السوق والعملية والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب المقررة وذلك على النموذج المرفق بكراسة الشروط والمواصفات وفي حالة عدم التوضيح يعتبر إقرار من الشركة بشمول السعر لجميع الضرائب.
- ٢ كتابة كل بند على حدى رقماً و حرفاً وذلك باللغة العربية.
- ٣ عدم القشط أو المحو أو التحشير فى جدول الفئات وفى حالة تصحيح أى أخطاء يتم إعادة كتابته رقماً و حرفاً والتوقيع عليه وختمه بختم الشركة مقدمة العطاء .

مدير اداره العقود والمشتريات مركزي

فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات

هبة شمس

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

إقرار
(يجب إرفاقه بالمظروف الفني)

نقر نحن شركة
مقدم العطاء بأني قد إطلعت علي كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بتلك العملية و موافق علي كافة ما جاء بها ، كما أن مظروفي المالي لا يشمل أي تحفظات فنية أو مالية وإذا وجدت فإني متنازل عنها .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء:

التوقيع:

رقم الحساب البنكي:

البنك التابع له:

البنك الفرعي:

رقم البطاقة الضريبية:

المأمورية التابع لها:

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

المناقصة العامة لتوريد أكسجين طبي سائل وغازي ونيتروجين سائل لمستشفى برج العرب الجديدة

(يرفق المظروف المالى)

م	الصنف	الوحدة	الكمية السنوية	سعر الوحدة	الإجمالي السنوي
١	أكسجين طبي سائل	لتر	١٩٥٠٠٠		
٢	إسطوانة كبيرة ٥٠ لتر	إسطوانة	٤٢٠		
٣	إسطوانة صغيرة ٢٠ لتر	إسطوانة	١٢٠		
٤	نيتروجين سائل	إسطوانة	٢٤		
					الإجمالي

مدير اداره العقود والمشتريات مركزي
فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات
هبة شميمس

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

الموافق هذا
طبقاً للمواصفات
المصرية القياسية
مستشفى

المواصفات والشروط لمناقصات الأكسجين الخاصة

١. التعاقد لمدة عام واحد وتُجدد لمدته مماثلة بنفس الشروط و المواصفات لحين أتمام إجراءات تعاقد جديد على أن تلتزم الشركة بالتوريد لحين الانتهاء من تعاقد جديد.
٢. على الشركة المتعاقد معها استلام الاسطوانات الفارغة بعد تسليم الاسطوانات مملوءه طبقاً لجدول زمني يتم تحديده مع المسئول في كل مستشفى على حدة وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية على ان يتم اعادتها للمستشفيات معايرة و بحالة جيدة و تكون الاسطوانة مدهونه بالكامل باللون الابيض طبقاً للمواصفات المصرية القياسية.
٣. يجب ان تفر الشركة ان الاكسجين و الغازات الطبية الاخرى خاضعة للمواصفات القياسية المصرية مع تقديم نسخة من احدث المواصفات القياسية المصرية مختومة بختم الشركة و يكون نوعية الغاز المعبأ بالاسطوانة او السائل مسئولية الشركة الموردة مسئولية كاملة دون ادنى مسئولية على المستشفيات.
٤. ان يكون ضغط الغاز المعبأ بالاسطوانة ١٥٠ بار وسعة الاسطوانة 40 لتر.
٥. يجب تزويد الاسطوانة بصمام عدم إرجاع الشوائب للحفاظ على سلامة الاسطوانة من الصدأ والرطوبة ويكون بداخل كل اسطوانة شهادة ضمان مكتوب عليها اسم المنتج وتاريخ الشحن وضغط الاسطوانة حتي يتم مراجعتها و اذا كانت غير مطابقة للمواصفات يتم رجوعها وتخضع من الفاتورة او ارسال بديل لها مطابقة للمواصفات .
٦. يجب ان تكون الاسطوانة خالية تماما من قطرات الماء او الصدأ او الشوائب الاخرى ولا بد ان تكون الاسطوانات مزودة بصمام بخاصية (residual pressure valve RPV) للحفاظ علي الاسطوانة من التلوث او مايمثلة ولا يكون صناعة صينية حيث انه يمنع دخول الاتربة والغازات الاخرى .
٧. بالنسبة للغازات الأخرى يجب ان يكون عنق الاسطوانة مدهون طبقاً لنوع الغاز الموجود بالاسطوانة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية و مرفق بها نفس البيانات السابقة ويجب علي الشركة عند نقل وتداول الاسطوانات وتسليمها للمستشفى ان تكون مزودة بغطاء رأس للاسطوانة (كاب) ومثبت في مكان مغلق (كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من بند الثاني من قرار وزير الصحة رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٠٩) وانزالها من والي السيارة بشكل أتوماتيك بدون تدخل بشري لمنع الحوادث ويكون موضح علي السيارة رقمها وشعار الشركة واثبات ملكيتها للشركة الموردة ووجود برشمة علي جميع بلوف الاسطوانات المتداولة للحفاظ علي نقاوة الغاز.
٨. تلتزم الشركة بتقديم تحليل عينات من المنتج المورد كل ستة أشهر، وكذلك من حق المستشفيات أخذ عينة عشوائية و تقوم بتحليلها على حساب المورد للغازات على ان يكون التحليل في أحد الجهات التالية (الهيئة العامة للمواصفات و الجودة – كلية العلوم جامعة القاهرة – مصلحة الكيميات – المركز القومي للبحوث) او أى جهة حكومية معتمدة.
٩. بالنسبة للاكسجين السائل يتم التوريد حسب طلب المستشفى و يكون التسليم من الشركات حسب سعة التنك.
١٠. يجب على الشركة ان تكون حسنة السمعة و لم يصدر منها مشاكل فنية عرضت او قد تعرض حياة المرضى والعاملين لأي اخطار.

مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية
مستشفى برج العرب الجديد



١١. يجب على الشركة ان تكون لديها سابقة اعمال مع المستشفيات الجامعية و الحكومية والخاصة بحجم مستشفيات كبيرة .
١٢. تقوم الشركة بتقديم شهادة سجل صناعي ساري بمعرفة الطاقة الانتاجية للشركة ويجب ان تكون اكثر من احتياجات المستشفى حسب قرار وزير الصحة رقم ٦١ لعام ٢٠٠٩ والذي يحظر التعامل فيه لدى الموزعين.
- ١٣- يجب علي الشركة المقدمة للعطاء توفير ١٠ اسطوانات صغيرة الحجم ١٥ لتر علي سبيل الامانة خلال فترة التعاقد بمواصفات معينة تحتاج اليها المستشفى تساعد علي تنزيل الحالات من العناية والحضانة والاشعة وعند نقل الحالات بعربية الاسعاف ومواصفاتها كالتالي الاسطوانة صغيرة الحجم خفيفة الوزن وبها منظم متكامل ومقياس تدفق او منظم خارجي وان يكون في الاسطوانة مكان لتعليقها علي سرير غاز طبقا لمعادلة قياس الامتار بالاسطوانة.
- ١٤ يكون لدى الشركة القدرة على تلبية احتياجات المستشفيات حسب الطلب على مدار ٢٤ ساعة بتوريد الاكسجين السائل للتناك سعة ١١٧٠٠ك (١٠٢٦٣ لتر) تلتزم الشركة المتقدمه بمعايهه موقع خزان الاكسجين المطلوب شنه على الطبيعه المعايهه الناقيه للجهاله قبل التقدّم بعروضها كما يكون لديها الأطم الفني المدربة على الاصلاح و الصيانة على مدار ٢٤ ساعة.
١٥. . الكميات الموجودة قابلة للزيادة او النقصان طبقا للمادة ٤٦ من القانون. ٢٠١٨/١٢٨ يحق للمستشفيات تعديل كميات عقودها بالزيادة أو النقص فى حدودها ١٥% و اذا لم يتم الالتزام بتعبئة التناكات والاسطوانات حسب احتياجات المستشفيات يحق للمستشفيات بالمطالبة بتعويض عن الأضرار التى تنجم عن عدم قيام الشركة الموردّة المتعهدّة بتنفيذ شروط التعاقد.
- ١٦ . يجب ان تكون سيارات الشحن مخصصة للمجال الطبي فقط و يتم التوريد عن طريق مضخة و ليس بفرق الضغط لتفادى هبوط الضغط بالمستشفى اثناء عملية الشحن مع تقديم صور للسيارات التى بها مضخة.
١٧. تلتزم الشركة بتوريد الاكسجين الطبي السائل إلى مقر المستشفى بوسائل النقل المخصصه بذلك (سياره مجهزه لنقل الاكسجين) مؤمن عليها من قبل الشركة بدون إي التزام من المستشفى بدفع مقابل لهذا التأمين و يكون التأمين حتى أنتهاء مدة التعاقد
١٨. ان يكون للشركة سجل صناعى دائم و سارى لصناعة و توريد الاكسجين الطبي لمعرفة الطاقة الانتاجية للشركة.
١٩. اكسجين طبى سائل و غاز بدرجة نقاوة لا تقل عن ٩٩.٥%.

مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية
مستشفى برج العرب الجديد



٢٠. يجب على الشركة أنه عند نقل وتداول الاسطوانات وتسليمها للمستشفى ان تكون السيارة خاصة للغرض المذكور فقط ومثبتة بشكل رأسى بحزام امان او بسلاسل لتأمينها (كما هو منصوص عليه فى المادة الثانية من البند الرابع من قرار وزير الصحة رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٠٩) وانزالها من وإلى السيارة بشكل اونوماتيكي بدون تدخل بشرى لمنع الحوادث مع تقديم اربعة صور فوتوغرافية توضح سيارة الشركة بها شعار الشركة و مختومة بخاتم الشركة.

٢١. تلتزم الشركة بالتوريد فى وجود مندوب المستشفى المختص وفى المواعيد المتفق عليها من المستشفى.

٢٢. اقرار من الشركة يفيد بوجود فريق ومركز صيانه لكي يقوم بتدريب المختصين بالمستشفى وإعطاء ما يفيد بقيام المختصين بالتدريب من قبل فريق الشركة و تكون مجانيه وأن تمتلك الشركة سيارات صيانه متنقله مجهزه بكل ما يلزم لاتمام صيانه المطلوبة (ورشة متنقله) للاستجابة السريعة فى حالات الطوارئ وتيسير العمل فى حالات الطوارئ والتزام الشركة بعمل صيانه دورية وقائية اربعة مرات فى السنة .

٢٣. يجب وضع برشمة على بلف الاسطوانة لعدم دخول الاتربة الى بلف الاسطوانة يؤدى بعد ذلك لتلف الذراع المتصل بين الاسطوانة و شبكة المستشفى و المستشفى بعد ذلك تقوم بتغيير الذراع وهذا تكلفة على المستشفى و ايضا الاتربة تؤدى لتقليل نقاوة الاكسجين الخارجة من الاسطوانة حيث انها تكون اقل من النقاوة المطلوبة.

٢٤. جميع المواصفات للحفاظ على نقاوة و جودة الاكسجين حيث ان الاكسجين لا بد ان يكون بنقاوة معينة ٩٩.٥% و ايضا الشركة

الموردة لا بد ان تلتزم بقواعد السلامة و الصحة المهنية و مع تقديم ما يفيد ذلك و فى حالة حدوث أي أضرار للمرضى نتيجة الإخلال بدرجة النقاوة المسموح بها طبياً تكون المسئولية كاملة (جنائياً و مدنياً) على جانب الشركة المورده و تلتزم الشركة المتقدمه بارفاق إقرار منفصل مختوم بخاتمها يفيد إنها مسئوله مسؤليه كامله (مدنياً و جنائياً) عن حدوث أي أضرار للمرضى نتيجة الإخلال بدرجة النقاوه المسموح بها طبياً.

٢٥. و على الشركة الالتزام بتوريد عدد اثنين خزان على سبيل الأمانه ؛ واحد خزان سعة (٣٠٠٠ لتر) على مبنى العمليات و بالإضافة إلى خزان اخر سعة (٣٠٠٠ لتر) على مبنى الطوارئ و على أن يحتوي على مُبخر خاص لكل تانك طول فترة التعاقد و يجب ان يكون الخزان علي بالته و لا يحتاج الي قاعده خرسانيه او حفر فى الارضية تلتزم الشركة المتقدمه بمعاينه موقع خزان الاكسجين المطلوب شنه على الطبيعه المعايينه النافيه للجهاله قبل التقدم بعروضها .

مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية
مستشفى برج العرب الجديد



٢٦. وعلى أن تلتزم الشركة بأن المناقصة غير قابلة للتجزئه.

٢٧. مطلوب صورة من شهادة ايزو ٤٥٠٠١ الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية .

٢٨. تقديم شهادات ايزو للجودة في المجال (انتاج وفصل وتعبئه) الغازات الطبية وتكون مختومة بخاتم الشركة أرقام الشهادات (١٤٠٠١-٩٠٠١)

٢٩. فور الترسية على الشركة يتم عمل محضر تسليم وتسلم للمحابس و الصمات و الفلانشات الملحقه بخزان الاكسجين و التي بأستخدامها أثناء عملية الشحن من قبل الشركة طوال مدة التعاقد على أن يتم التوقيع على هذا الحصر من الساده الفنيين بالمستشفى و مندوب الشركة المفوض له التوقيع.

٣٠. تلتزم الشركة بإصلاح أو تغيير المحابس أو الصمامات أو العدادات الملحقه بخزان الاكسجين والتي تتعرض للعطل او التلف نتيجة عملية استخدام و ذلك على حساب الشركة المورده كل ستة أشهر و عمل محضر اثبات حاله طوال مدة التعاقد .

٣١. بعد أنتهاء مدة التعاقد مع الشركة يتم عمل محضر تسليم وتسلم أخر للمحابس و الصمات و الفلانشات الملحقه بخزانات الاكسجين يفيد بأنها تعمل بحاله جيده و لا يتم صرف باقي المستحقات للشركة الا بعد تقديمها هذا المحضر لإدارة المشتريات و العتود على أن يتم التوقيع على هذا المحضر من الساده الفنيين بالمستشفى و مندوب الشركة المفوض له التوقيع.

٣٢. عروض الاسعار التي تتقدم بها الشركات تكون شامله تكاليف النقل من مقر الشركة الى المستشفى على ان تكون الاسعار ثابتة طوال مدة التعاقد.

٣٣. في حالة حدوث اي اعطال مفاجئه او عمرات سنويه لمصانع الشركة أو اي مانع اخر للتوريد تضمن الشركة توريد الاكسجين الطبي السائل بالكميات المطلوبه بالوسيله التي تراها دون تاخير نظراً لاهميةى الاكسجين القصوى بالنسبه للمستشفيات و في حالة التأخير عن التوريد عن مواعيد التوريد بالعقد يتم الشراء على حساب الشركة الراسي العطاء دون حاجه للانداز و ذلك نظرا لحاجة المرضى بالمستشفى.

مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية
مستشفى برج العرب الجديد



جزاء توقع على الشركة في حالة عدم الألتزام بالآتي

١- في حالة التأخير عن ١٢ ساعة عن التوريدات المطلوبه تتحمل الجهة المورد الممسئوليه المدنيه و الجنائيه حال تعرض أي من المرضى للخطر أو الوفاه.

٢. في حالة عدم إلتزام الشركة بتوريد الأكسجين بدرجة النقاوه المطلوبه المسموح بها طبيأ هذه تتحمل الشركة الممسئوليه الكامله (مدنيأ و جنائياً) صا يحدث من أضرار نتيجة ذلك و يحق للمستشفى اتخاذ إجراءات في هذه الحاله شراء الأكسجين الطبي السائل من أي جهه أخرى على حساب هذه الشركة مع تحملها فروق الأسعار .

٣. في حالة عدم ألتزام الشركة بتوريد الكميه المطلوبه في المواعيد المقرره الموضحه توقع عليها غرامه قدرها (١٠٠٠٠) عشرة الاف جنيه مصري لاغير عن كل يوم تأخير لحين قيامها بتوريد هذه الكميه بدون حد اقصى مع التوريد من السوق المحلي و تغريمها فروق الاسعار بخلاف الغرامه

٤. قيمة الغرامه في حالة عدم تلبية الاستدعاء=عدد التأخيرات * ٢٠٠٠ جنيه و في حالة تلبية كميه أقل من كميه أقل من كميه الاستدعاء تطبق غرامه ماليه يتم حسابها بالنسبه و التناسب بند (٣) بالجزاءات

بشروط الإ يتأثر العمل بالمستشفى نتيجة نقص الكميه الفعليه الموردته تكون الشركة مسئوله مسئوليه كامله مدنيأ و جنائيه في حالة توقف المستشفى .

٥. إذا أخلت الشركة بأحد بنود التزاماتها التعاقدية أو جميعها يحق للمستشفى فسخ العقد و تنفيذه على حسابها مع تحمل الشركة مسئوليه ما يحدث من أضرار مدنيأ و جنائياً نتيجة إخلالها بالتزاماتها .

متوسط الأستهلاك

الكمية الاستهلاك السنوي	كمية الاستهلاك الشهري	الوحده	الصنف
420	35	عدد	إسطوانه كبيره ٥٠ لتر
120	10	عدد	إسطوانه صغيره ٢٠ لتر
24	2	عدد	إسطوانه نيتروجين سائل
195000	16250	لتر	الأكسجين السائل