



حدائق أكتوبر

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية
مدينة حدائق أكتوبر
كراسة الشروط والمواصفات الفنية و المقايسة
للمناقصة العامة

لاعمال /

توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

ثمن الكراسة (٤٩٩ جم) فقط اربعمائة تسعة وتسعون جنية لاغير

+ (٥ج) خمسة جنيهات " دعم صندوق الاشخاص ذوي الاعاقة "

+ (٥ج) خمسة جنيهات " تكريم الشهداء "

+ ضريبة القيمة المضافة المقررة

التأمين ابتدائي قدره (٢٥٠٠٠٠٠ جم) فقط مائتان وخمسون الف جنية لاغير

جلسة الاسفارات يوم الاثنين تاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢٦ م في تمام الساعة العاشرة صباحاً

جلسة فتح المظاريف الفنيه يوم الاثنين تاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٢٦ م في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

على كل من يرغب في التقدم للعملية معاينة الموقع المعاينة التامة النافية للجهالة وكافة التزاماته بكراسة الشروط

وذلك بمقر جهاز حدائق أكتوبر

ادارة العطاءات والعقود



حدائق أكتوبر

الفهرس العام للمناقصة العامة

توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	اليبيان	رقم الصفحات	
		من	الي
١	الغلاف	١	
٢	الفهرس	٢	
٣	الإعلان	٣	
٤	إقرارات وتعهيدات	٤	٩
٤	البرنامج الزمني	١٠	
٦	الشروط الخاصة	١١	١٣
٧	مشروع العقد	١٤	٢٢
٨	مقايسة الاعمال	٢٢	٤٥

الأخبار

اليوم: الاثنين

التاريخ: ٢٢/١٠/٢٠٢٥



وزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة

جهاز تنمية

مدينة حدائق أكتوبر

يسر الجهاز أن يعلن عن طرح توريدات مهمات صيانة شبكات المياه للمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال بالشروط الآتية:

• يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير استداد مبلغ (٤٩٩ ج) فقط أربعمائة وتسعة وتسعون جنياً.

• يقدم العطاء في مظروفين مقلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم السيد المهندس / يحيى الجبال في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

• يُرْفَق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (٢٥٠٠٠٠ ج) فقط مائتان وخمسون ألفاً جنياً، ويُستكمل إلى (٦٥) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

• تُنقذ جلسة فتح المظاريف الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٥.

• تُنقذ جلسة فتح المظاريف الخلفية الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/١٩.

• سيتم إخطار المقبولين نهياً بموعد فتح المظاريف الثانية في موعد لاحق.

• تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ونلاحته التكميلية وتعديلاتهما.

• الموقع الخاص بالهيئة
www.newcities.gov.eg

ر - طريق زويل بجوار محطة المياه
تليفون : ٣٦١٠٦٠٦٠ - ٣٦١٠٦٠٩٠



حدائق أكتوبر

ملاحظات هامة من لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري

(اتحاد الصناعات المصري)

١. تسري احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في الحكومية ولائحة التنفيذية علي الكراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .
 ٢. يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة .
 ٣. التزام مقدمي العروض بالتسجيل علي بوابة التعاقدات العامة .
 ٤. التزام مقدمي العروض بان يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا تقل عن (٤٠ %) من قيمة العرض المقدم من كلا منهم .
 ٥. التزام مقدمي العروض بتقديم تعهدا بالانقل قيمة المكون الصناعي المصري عن (٤٠ %) من اجمالي قيمة العقد .
 ٦. علي المقاول الالتزام بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعي المصري السالف ذكرها صادرة من الاتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصن اعني المصري المقررة في العرض (وهو التزام علي المقاول الذي يتقدم بمنتجات محلية حاصلة علي تلك الشهادة) .
 ٧. الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٨ لسنة ٢٠٢٣ م بشأن رفع كفاءة الانفاق وتعظيم اليرادات والذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي وعلي ان يتم الرجوع في هذا الشأن لكأل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة و وزارة الدولة للانتاج الحربي للوقوف علي مدى توافر الصنف من المنتج المحلي من عدمه .
- وتعتبر هذه الملاحظات جزء لا يتجزأ من مستندات العطاء .



حدائق أكتوبر

بيانات تملأ بمعرفة مقدم العطاء

	عنوان المراسلات
	تليفون
	فاكس
	Email

المقر بما فيه

الأسم/

التوقيع/

الرقم القومي/



حدائق أكتوبر

إقرار وتعهد

أقر أنا مقدم العطاء السيد / _____

بالمناقصة العامة /

توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

جلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ / / ٢٠٢٦ م

أنتي ملتزم بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها

المقرب بما فيه

الاسم /

التوقيع /

الرقم القومي /



حدائق أكتوبر

إقرار وتعهد

أقر أنا مقدم العطاء السيد / _____
بالمناقصة العامة /

توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

جلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ / / ٢٠٢٦ م

وكذلك التزم بتقديم وثيقة تأمين (حال الاسناد) علي اعداد العمالة غير المنتظمة (غير محددة بالاسماء) علي ان يتم تحديد هذه الاعداد طبقا لقيمة المشروع وبما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة .

المقر بما فيه

الاسم /

التوقيع /

الرقم القومي /



حدائق أكتوبر

إقرار وتعهد

أقر أنا مقدم العطاء السيد / _____
بالمناقصة العامة /

توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

جلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ / / ٢٠٢٦ م

أني التزم وأتعهد بالأقل قيمة المكون الصناعي المصري عن ٤٠% من إجمالي قيمة العقد

المقر بما فيه

الاسم /

التوقيع /

الرقم القومي /



حدائق أكتوبر

إقرار وتعهد

أقر أنا مقدم العطاء السيد / _____

بالمناقصة العامة /

توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

جلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ / / ٢٠٢٢ م

أنتي ألتزم وأتعهد بتطبيق الحد الأدنى لمطلبات السلامة والصحة المهنية والبيئية وتنفيذ أحكام الباب الخاص من القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ الكتاب الخامس بالسلامة والصحة المهنية (الامن الصناعي).

المقر بما فيه

الاسم/

التوقيع/

الرقم القومي/



حدائق أكتوبر

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
جهاز مدينة حدائق أكتوبر

البرنامج الزمني المتوقع لإجراءات الطرح و البت و الإسناد

التاريخ المتوقع			تاريخ الفتح الفني	تاريخ الإعلان / الدعوة		إسم العملية
تاريخ صدور أمر الإسناد	تاريخ الإنتهاء من البت المالي	تاريخ الفتح المالي		محدودة	عامة	
٢٠٢٦/١٢/١١ ٢٠٢٦/١٣/١٥	٢٠٢٦/١٢/١٣	٢٠٢٦/١٢/١٧	٢٠٢٦/١٢/٩	٢٠٢٦/١١/١٩	✓	توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر



حدائق أكتوبر

المنافسة العامة

توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

الشروط الخاصة

- توافر الاعتماد المالي .
- العطاء قابل للتجزئة علي مستوي البند كاملا
- يتم تقديم العطاء في مطروفين مغلقتين احدهما فني والآخر مالي في موعد غايته المحدد بالاعلان .
- يحتوي المطروفي الفني على المستندات الآتية :-
- التأمين الابتدائي مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠٠ جم) فقط مائتان وخمسون الف جنيهها لاغير بالدفع الالكتروني أو خطاب ضمان بنكي باسم جهاز حدائق أكتوبر غير مشروط (محلي معتمد) والأ يقترن بأي قيد او شرط و أن يقر فيه البنك اوالمصرف بان يدفع تحت امر الجهة الادارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب ويكون ساري المفعول لمدة (٤) اربعة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية حتى تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٦ م يوضع في المطروف الفني او خصما من مستحقاته التي تفر الجهة العامة صلاحيتها للمصرف من عمليات اخري في ذات الجهة الادارية او ايه جهه اخري خاضعة لاحكام القانون ، في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية .
- على مقدم العطاء ترتيب وترقيم محتويات المطروف الفني طبقا للترتيب الاتي في صورة كسر اعتيادي بسطه رقم الصفحة ومقامه المجموع الكلي لاوراق) مستندات الشركة (صورة السجل التجاري (ساري) - صورة البطاقة الضريبية والقرار الضريبي(ساري) - صورة شهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة (سارية) - عقد الشركة ان وجد- برنامج زمني - كراسة الشروط و المواصفات موقعة ومختومة بختم الشركة - سابقة الاعمال - ما يفيد التسجيل علي بوابة التعاقدات العامة او الحكومية -اسماء البنوك التي تتعامل معها الشركة أو بيان بنكي - بيان معدات- مصادر توريدات- صورة طبق الأصل من استمارة الوكالة "سارية" في حالة وجود وكيل -قائمة المركز المالي - من لهم حق التعامل - كوادرن فنية او هيكل اداري - عنوان المراسلات - اقرارات- ما يفيد شراء كراسة الشروط - صورة شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية- صورة شهادة عدم الممانعة الأمنية الصادرة من وزارة الداخلية (سارية) - اسطوانة مدججه (CD) تحتوي علي جميع مستندات العطاء الفني بصيغة pdf.
- ضرورة تضمين المطروف الفني كافة المتطلبات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات وفي حالة عدم تضمين المطروف الفني تلك المتطلبات سيتم استبعاد العطاء
- يحتوي المطروف المالي على الآتي :-
- مقايضة الأعمال بعد وضع الفئات بالأرقام و الحروف مفقطة و توقيع و ختم جميع الصفحات و بالشروط الآتية :-
- الأسعار تشمل وتغطي كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات والتأمينات المقررة قانونا بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وطبقا لطبيعة النشاط .
- مدة سريان العطاء (٣ اشهر) تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- التأمين النهائي (٥%) من قيمة امر الاسناد يسدد خلال عشرة ايام عمل من اليوم التالي لأخطاره بالاسناد وساري لمدة لمدة بثلاثة شهور من تاريخ تمام التوريد لكامل الاصناف
- اسلوب تقييم العطاء " الاقل سعرا للعطاءات المقبول فنيا " للالتزام بالشروط والمواصفات .
- مدة التوريد (خمسة شهور) من تاريخ صدور امر التوريد .
- مدة الضمان عام تبدأ من تاريخ الاستلام وتكون الشركة مسؤولة عن تغيير أي من قطع الغيار في حالة عدم العمل او ظهور اي عيب وتوريد بدل منها .



حدائق أكتوبر

- تعتبر الأسعار الواردة بالطاء ثابتة و نهائية و هي التي ستكون عليها الحاسبة النهائية بغض النظر عن تقلبات العملة و ارتفاع الأسعار لاي ظرف من الظروف و تكون العبرة في الحاسبة بفئة البند المدونة بالحرف بالعملة المصرية.
- تصرف المبالغ المستحقة للمورد بعد كامل الفحص و الاستلام النهائي للاصناف الموردة بمعرفة اللجان المشكلة بالجهاز و السداد الالكتروني علي رقم الحساب الخاص بالمورد في احدي البنوك و ذلك بعد الفحص و الاستلام.
- الحاسبة تكون علي الكميات الفعلية التي يتم توريدها و المطابقة للشروط و المواصفات و بعد فحصها بمعرفة اللجان المشكلة لذلك بالجهاز.

• لن يتم صرف دفعة مقدمة وفي حالة قيام مقدم الطاء بطلبها في عطائه يعتبر شرطاً مخالفاً .

• مستندات المناقصة هي كراسة الشروط و المواصفات و المقايسة و على كل مقاول عند شرائها التأكيد من اكتمال الصفحات و مراجعة إدارة العقود بالجهاز في خلال أسبوع إذا تبين له وجود أي نقص في عدد الصفحات .

• يتم الإلتزام بكراسة الشروط و المواصفات بما لا يخالف مقايسة الأعمال وإذا وجد خلاف يتم الإلتزام بما ورد بمقايسة الأعمال والرسومات والكود المصري لاعمال تنفيذ صيانة وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والرفع وفقاً لبنود الاعمال والاشتراطات والقوانين المنظمة لذلك .

• يحظر وضع أي شروط مخالفة لشروط الطرح .

• تسرى على هذه المناقصة أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرها الجهات العامة ولائحة التنفيذية

• يجب علي المقاول تحديد فئة سعر واحدة لكامل كمية البند ولا يجوز تجزئة كميات نفس البند واعطاء كل جزء منها فئة مختلفة .

• علي المقاول عمل معاينة موقع الاعمال المعاينة الكاملة التامة النافية للجهالة .

ملحوظه هامة :

• تكون المخاطبات والمراسلات المتبادلة فيما بين الجهاز واصحاب الطاءات .

• تقدم الطاءات من الخارج ويوضع المظروفان داخل مظروف مغلق ويوضع عليه اسم الجهاز وما يفيد ان بداخله المظروف الفني والمالي

ويذكر اسم العملية ورقمه وتاريخ جلسة المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب الطاء .

• اسم المخول له التواصل : مدير عام العقود وتحديد الاسعار .

• تسلم الطاءات لادارة التعاقدات قبل التاريخ او الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية اما باليد او عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة

القومية للبريد ، وعلي صاحب الطاء عدم شطب اي بند من بنود الطاء او من المواصفات الفنية او اجراء تعديل فية مهما كان نوعه

بعد تسليمه ، واذا رغب في ابداء اي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل ويسلمها لادارة التعاقدات قبل الموعد

المحدد لفتح المظاريف الفنية ، ويبقى الطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة

الجهاز وحتى نهاية المدة المحددة لسريان الطاءات .

• يلتزم مقدم الطاء عند استخدام العمال الموسمين والمؤقتين اللازمين لأعمالهم ان يتم التعاقد معهم عن طريق وحدات التشغيل المختصة

(وحدات العمالة الغير منتظمة) بمديريات القوى العاملة والهجرة ولايتم الاستلام النهائي للاعمال الا بعد الرجوع لوحدة العمالة الغير

منتظمة المختصة وذلك طبقاً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٥ لسنة ٢٠١١

• يلتزم مقدم الطاء بتضمين المظروف الفني (إقرار بالتأمين على العمالة) وفقاً للمادة (٢٣) من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم

التعاقدات التي تبرها الجهات العامة ووفقاً لقوانين التأمينات السائدة .



حدائق أكتوبر

- يلتزم مقدم العطاء بتضمين المظروف الفني البريد الإلكتروني والفاكس الخاص به وعنوان المراسلات .
- يلتزم تسجيل البيانات الخاصة بكم على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعاقدات العامة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ويلتزم تقديم ما يفيد التسجيل بالمظروف الفني وفي حالة عدم التسجيل والتقدم للمناقصة عليه سيتم تطبيق أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .
- يتم التواصل مع الجهاز ومقره :- تليفون / فاكس الجهاز ٠٨٨٠٦٠٦٠٣٦١ / ٠٢ مقر الجهاز تقاطع احمد زويل مع النيل سات - بمدينة حدائق أكتوبر

مقدمة

.....

بين حل من

هيئة المجتمعات العمومية الجديدة

و

.....

(عقد)

انه في يوم _____ الموافق...../_____/ ٢٠ م بين كل من : .

اولا : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ويمثلها السيد م / شريف الشربيني بصفته وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار اليها .

ومقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -الحي الحكومي -العاصمة

الإدارية الجديدة

وينوب عنه في التوقيع علي هذا العقد السيد المهندس / ياسر عبد الحليم حسن حسن

بصفته رئيس جهاز المدينة والمفوض بموجب التفويض الوزاري الصادر برقم (٦٤٠)

لسنة ٢٠٢٤ م . (طرف اول)

(طرف اول مشتري)

ثانياً : الكائن مقرها :

وشكلها القانوني : والمصنفة :

سجل تجاري رقم : بطاقة ضريبة رقم :

تليفون رقم : فاكس رقم :

بريد الإلكتروني : ، ويمثلها

بطاقة رقم قومي : بصفته / بصفتها :

بموجب : بصفته / بصفتها المتعاقد معه.

(طرف ثان بائع)

((تمهيد))

- حيث ان الطرف الاول ابدي رغبته في التعاقد علي شراء وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق اهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل ، ووفقا لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية ، وحيث ابدي الطرف الثاني استعداداه للقيام بذلك واتمامة وفقا للشروط والمواصفات واية متطلبات اخري وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و (العطاء / العرض) المقدم منه والذي قبله الطرف الاول .

- وفي ضوء اعتماد (السلطة المختصة السيد الدكتور المهندس / عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمفوض عنه السيد المهندس / عبد المطلب ممدوح عماره بصفته نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالقرار رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٩) لإجراءات طرح العملية رقم بتاريخ وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ ، و (الاعلان / الدعوة / طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة علي بوابة التعاقدات العامة بتاريخ بشأن المناقصة (العامة / المحدودة / المحلية / ذات المرحلتين) الممارسة (العامة / المحدودة) الاتفاق المباشر رقم لسنة للتعاقد علي

- ووفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد وما اوصت به (لجنة البت في المناقصة / الممارسة / لجنة الاتفاق المباشر) جلستها المعقودة يوم الموافق من قبول (العطاء / العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.....) (فقط وقدره) ، والذي تمت الترسية بناء عليه باعتبار (الافضل شروطا والاقل سعرا / الذي تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ

ويعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وبصفتها للتعاقد اتفقا علي الآتي:-

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و (العطاء / العرض) المقدم من الطرف الثاني ، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (لجنة البت في المناقصة / الممارسة / لجنة الاتفاق المباشر) رقم (..... لسنة) ، وامر التوريد رقم ... المؤرخ جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا لاحكامه.

(البند الثاني)

يعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءا لا يتجزأ منه :-

- ملحق (١) : وصف موضوع العقد .
- ملحق (٢) : الاشتراطات الخاصة .
- ملحق (٣) : التزامات طرفي التعاقد .

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقا للممارسات الجيدة وافضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات الفنية والكميات والاسعار الموضحة بعد وقيمة اجمالية قدرها (.....) (فقط وقدرة) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك علي النحو التالي :-

رقم البند	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الاجمالية
.....

اجمالي ثمن الشراء مبلغ وقدرة (.....) فقط (.....) (شامل ضريبة القيمة المضافة / غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

(البند الرابع)

سدد الطرف الثاني مبلغا اجماليا مقدارة (.....) (فقط وقدرة) بما يعادل نسبة (٥%) من اجمالي هذا العقد كتأمين نهائي وذلك (بخطاب الضمان بحساب الطرف الاول رقم بينك / خصما من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية اخري لدي الطرف الاول في الوقت المحدد للسداد / خصما من مستحقاته الصالحة للصرف لدي بموجب خطابها رقم المؤرخ المقدم في الوقت المحدد للسداد / حجز من مستحقاته في حالة الاتفاق المباشر) ويظل هذا التأمين ساريا طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان (اذا كان الطرف الاول قد قام بسداد دفعة مقدمة يكون البند علي النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

قام الطرف الاول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ اجمالي مقدارة (.....) فقط وقدرة بما يعادل نسبة (..... %) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد صادر من بنك وغير مقترن باي قيد او شرط بالقيمة والعمله ذاتهما قدمه الطرف الثاني للطرف الاول

(البند الخامس)

(اذا كان التوريد مرة واحدة يكون البند علي النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)
يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والاصناف محل العقد بمخازن وعنوانها
وعلي نفقته الخاصة علي ان يتم التوريد خلال مدة تبدأ من (اليوم التالي
لاخطاره بامر التوريد) .
وفي حالة اخطاره بتسليم الاصناف في غير هذا العنوان يلتزم بان يرفق مع الفواتير مستندات
تثبت قيمة مصروفات النقل الاضافية التي تحملها فعليا لردّها اليه .
(اذا كان التوريد علي دفعات يكون البند علي النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)
يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والاصناف محل العقد خلال مدة تبدأ من اليوم
التالي لاخطاره بامر التوريد) وذلك علي نفقته الخاصة وطبقا للبرنامج الزمني التالي :-

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
.....

(البند السادس)

حدد الطرف الاول يوم الموافق في تمام الساعة موعدا لانعقاد
لجنة فحص الاصناف الموردة من الطرف الثاني واذا رفضت اللجنة صنفا او اكثر من الاصناف
الموردة او وجدت فيها نقص او مخالفة للمواصفات او المتطلبات او العينات المعتمدة وجب علي
الطرف الاول اخطار الطرف الثاني باسباب الرفض كتابه .
ويلتزم الطرف الثاني بسحب الاصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لاتجاوز سبعة ايام
من تاريخ اليوم التالي لاخطاره فاذا تاخر في سحبها فيحق للطرف الاول تحصيل مصروفات
تخزين منه بواقع ٥% من قيمة الاصناف المرفوضة عن كل اسبوع تاخير او جزء منه وبحد
اقصي اربعة اسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الاول اتخاذ اجراءات بيعها لحساب
الطرف الثاني ويخصم من الثمن مايكون مستحقا للطرف الاول ويكون البيع وفقا لاحكام قانون
تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته
التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ .

(البند السابع)

يلتزم الطرف الأول باستلام الاصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة وذلك حال مطابقتها
للمواصفات والشروط المتفق عليها ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الاول عن الاستلام
التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة اسباب التقاعس وصورة منه لمكتب
شكاوي التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة .

(البند الثامن)

يضمن الطرف الثاني الاصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة تبدأ من تاريخ
..... ضد عيوب الصناعة او

(البند التاسع)

* يلتزم الطرف الاول بان يسدد للطرف الثاني ثمن الاصناف الموردة فعليا خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد وذلك علي حسابه رقم بالبنك وفي حالة عدم وفاء الطرف الاول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بان يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به .

(البند العاشر)

* للطرف الاول زيادة او نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز ١٥% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والاسعار . .

(البند الحادي عشر)

* لاجوز للطرف الثاني اثناء تنفيذ هذا العقد ان يقوم بتغيير من عهد اليهم ووافق عليهم الطرف الاول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الاول .
* ويظل الطرف الثاني وحدة مسئولا عن اية افعال او اعمال او اخطاء في تنفيذ العقد كما يلتزم باطلاع من عهد اليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن علي ما يخصهم من شروط العقد .

(البند الثاني عشر)

* كلف الطرف الأول (السيد السيدة) بصفتة / بصفتها الوظيفية بموجب القرار رقم الصادر في مسئولا / مسئولة عن إدارة هذا العقد .

(البند الثالث عشر)

* اقر الطرف الثاني بحق الطرف الاول في أن يقوم بنفسه او بواسطة اي شخص او جهة يحددها الطرف الاول وبحسب طبيعة العملية المرور او التفتيش او مراقبة التنفيذ علي محل هذا العقد وفي اي وقت دون حاجة الي اخطار او اذن مسبق .
* وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام يحق للطرف الاول توقيع اي من الاجراءين المنصوص عليهما في البند العشرون من هذا العقد .

(البند الرابع عشر)

* إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لاسباب خارجة عن ارادته يجوز للطرف الاول اعطائه مهلة بما لا يجاوز من المدة الاصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير وفي حالة تاخرة لاسباب راجعة اليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقا للحدود والنسب المنصوص عليها بالفقرة (٢) بالمادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة كالآتي :

- (أ) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (٣%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (١%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
- (ب) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (٦%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٢%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
- (ج) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٣%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
- (د) إذا تجاوزت مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (٥%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال.
- ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير.

(البند الخامس عشر)

* يحظر علي الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كليا أو جزئيا وبما لا يتعارض مع المادة (٩٢) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

(البند السادس عشر)

* أقر الطرف الثاني عند توقيعه علي هذا العقد بعدم صدور احكام نهائية ضده في احدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات او في جرائم التهرب الضريبي او الجمركي .

(البند السابع عشر)

* يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة علي سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات او مستندات ايا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم افشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد او بعد انتهاءه او اناؤه او فسخة ويعد الاخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة اخلالا جسيما بشروط العقد ودون الاخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن .

(البند الثامن عشر)

* يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق علي هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانونا .

(البند التاسع عشر)

* اتفق الطرفان علي بذل أقصى جهد للالتزام ببند التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وفي حالة حدوث خلاف بينهما اثنا تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول ادارة العقد او ممثل الجهة الادارية بحسب الاحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته واتخاذ الاجراءات الاتية :-

- ١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة .
 - ٢- قيام ادارة التعاقدات باعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم راي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الراي .
 - ٣- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد واذا ترتب علي التسوية الودية اي اعباء مالية فيتم عرضها علي السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف .
- وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد .

(البند العشرون)

* في حالة اخلال الطرف الثاني باي شرط جوهري من شروط التعاقد يحق للطرف الاول فسخ العقد او تنفيذه علي حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التامين النهائي من حق الطرف الاول كما يكون له ان يخضع ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من اي مبالغ مستحقة او تستحق للطرف الثاني لدية وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الاول خصمها من مستحقاته لدي اي جهة ادارية اخري ايا كان سبب الاستحقاق دون حاجة الي اتخاذ اي اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الاخلال بحق الطرف الاول في الرجوع علي الطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الاداري ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الاول .

(البند الحادي والعشرون)

- * يفسخ هذا العقد تلقائيا في الحالات الاتية :-
- ١- اذا تبين ان الطرف الثاني استعمل بنفسه او بواسطة غيره الغش او التلاعب في تعامله مع الطرف الاول او في حصوله علي العقد .
 - ٢- اذا تبين وجود تواطؤ او ممارسات احتيالي أو فساد او احتكار من قبل الطرف الثاني .
 - ٣- اذا افلس الطرف الثاني او اعسر .

(البند الثاني والعشرون)

* يسري علي هذا العقد احكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد .

(البند الثالث والعشرون)

* يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ اثناء التنفيذ وفقا للطرق والشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ضرورة الحصول علي موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء إلي التحكيم .

* تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد .

(البند الرابع والعشرون)

* أقر الطرفان بان العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما وان جميع المكاتبات والمراسلات والاعلانات والاطارات التي توجه او ترسل او تعلن او تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف الاخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوما بخطاب مسجل بعلم الوصول والاعتبرت مكاتباته ومراسلته واعلاناته واطاراته علي هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية .

(البند الخامس والعشرون)

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الثاني

الأول

الاسم:

الاسم : ياسر عيد الحليم حسن

الصفة:

الصفة: رئيس الجهاز

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ: / / ٢٠٢

التاريخ: / / ٢٠٢

وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

هيئة المجمعات العمرانية الجديدة

جهاز مدينة حدائق أكتوبر

كراسة الشروط والمواصفات الفنية والمقايسة للمناقصة العامة

" توريد مهمات شبكات المياه بالمدينة "



قائمة رقم (1)

عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
1	مواسير UPVC قطراسمي 50 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
2	مواسير UPVC قطراسمي 63 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
3	مواسير UPVC قطراسمي 75 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
4	مواسير UPVC قطراسمي 90 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
5	مواسير UPVC قطراسمي 110 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
6	مواسير UPVC قطراسمي 160 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
7	مواسير UPVC قطراسمي 200 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
8	مواسير UPVC قطراسمي 225 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
9	مواسير UPVC قطراسمي 250 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	60		
10	مواسير UPVC قطراسمي 280 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
11	مواسير UPVC قطراسمي 315 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
12	مواسير UPVC قطراسمي 355 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
13	مواسير UPVC قطراسمي 400 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
14	مواسير UPVC قطراسمي 450 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
15	مواسير UPVC قطراسمي 500 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
16	مواسير UPVC قطراسمي 560 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
17	مواسير UPVC قطراسمي 630 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
18	مواسير UPVC قطراسمي 710 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		
19	مواسير UPVC قطراسمي 800 مم ضغط تشغيل 10 بار DIN8061/8062	بالمتر	30		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

لح

قائمة رقم (2)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
1	توريد ماسوره GRP كاملة بجميع المشتملات الجلب والجوانات من نفس نوعية الشركة الموردة للمواسير بالخدمة إنتاج شركة المستقبل ماسوره قطر 500 مم ضغط تشغيل 10 بار ASTM D - 3517	م.ط	60		
2	توريد ماسوره GRP كاملة بجميع المشتملات الجلب والجوانات من نفس نوعية الشركة الموردة للمواسير بالخدمة إنتاج شركة المستقبل ماسوره قطر 600 مم ضغط تشغيل 10 بار ASTM D - 3517	م.ط	60		
3	توريد ماسوره GRP كاملة بجميع المشتملات الجلب والجوانات من نفس نوعية الشركة الموردة للمواسير بالخدمة إنتاج شركة المستقبل ماسوره قطر 700 مم ضغط تشغيل 10 بار ASTM D - 3517	م.ط	60		
4	توريد ماسوره GRP كاملة بجميع المشتملات الجلب والجوانات من نفس نوعية الشركة الموردة للمواسير بالخدمة إنتاج شركة المستقبل ماسوره قطر 800 مم ضغط تشغيل 10 بار ASTM D - 3517	م.ط	60		
5	توريد ماسوره GRP كاملة بجميع المشتملات الجلب والجوانات من نفس نوعية الشركة الموردة للمواسير بالخدمة إنتاج شركة المستقبل ماسوره قطر 900 مم ضغط تشغيل 10 بار ASTM D - 3517	م.ط	60		
6	توريد ماسوره GRP كاملة بجميع المشتملات الجلب والجوانات من نفس نوعية الشركة الموردة للمواسير بالخدمة إنتاج شركة المستقبل ماسوره قطر 1000 مم ضغط تشغيل 10 بار ASTM D - 3517	م.ط	36		
7	توريد ماسوره GRP كاملة بجميع المشتملات الجلب والجوانات من نفس نوعية الشركة الموردة للمواسير بالخدمة إنتاج شركة المستقبل ماسوره قطر 1100 مم ضغط تشغيل 10 بار ASTM D - 3517	م.ط	36		

- درجة الجساءة لجميع المواسير 10000 نيوتن/م²

Sh 15000

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .



حدائق أكتوبر

قائمة رقم (3)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
1	مواسير بولي قطر اسمي 50 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
2	مواسير بولي قطر اسمي 63 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
3	مواسير بولي قطر اسمي 75 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
4	مواسير بولي قطر اسمي 90 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
5	مواسير HDPE قطر اسمي 110 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
6	مواسير HDPE قطر اسمي 125 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
7	مواسير HDPE قطر اسمي 140 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
8	مواسير HDPE قطر اسمي 160 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
9	مواسير HDPE قطر اسمي 180 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
10	مواسير HDPE قطر اسمي 200 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
11	مواسير HDPE قطر اسمي 225 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
12	مواسير HDPE قطر اسمي 250 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	60		
13	مواسير HDPE قطر اسمي 280 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
14	مواسير HDPE قطر اسمي 315 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
15	مواسير HDPE قطر اسمي 355 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
16	مواسير HDPE قطر اسمي 400 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
17	مواسير HDPE قطر اسمي 450 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
18	مواسير HDPE قطر اسمي 500 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
19	مواسير HDPE قطر اسمي 560 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
20	مواسير HDPE قطر اسمي 630 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
21	مواسير HDPE قطر اسمي 710 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
22	مواسير HDPE قطر اسمي 800 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
23	مواسير HDPE قطر اسمي 900 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
24	مواسير HDPE قطر اسمي 1000 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
25	مواسير HDPE قطر اسمي 1200 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		
26	مواسير HDPE قطر اسمي 1400 مم ضغط تشغيل 10 بار ISO 4427-2007 Standerd 1832 ISO 4427-2007 Standerd & DIN8061/8062	بالمتر	30		



حدائق أكتوبر

قائمة رقم (4)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد محابس سكينه زهر مرن (GGG50) بالفلانشات ضغط تشغيل 10 بار كامل بالجوانات والمسامير وذلك بالاقطار التالية:-					
1	قطر 110 مم	عدد	8		
2	قطر 160 مم	عدد	8		
3	قطر 200 مم	عدد	8		
4	قطر 250 مم	عدد	8		
5	قطر 300 مم	عدد	8		
6	قطر 350 مم	عدد	8		


- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .



قائمة رقم (5)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحده	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد محابس فراشه زهر مرن (GGG 50) بالفلانشات ضغط تشغيل 10 بار كامل بالجوانات والمسامير وذلك بالأقطار التالية:-					
1	قطر 400 مم	عدد	3		
2	قطر 450 مم	عدد	3		
3	قطر 500 مم	عدد	3		
4	قطر 600 مم	عدد	3		
5	قطر 700 مم	عدد	3		
6	قطر 800 مم	عدد	3		
7	قطر 900 مم	عدد	1		
8	قطر 1000 مم	عدد	1		
9	قطر 1100 مم	عدد	1		
10	قطر 1200 مم	عدد	1		
11	قطر 1400 مم	عدد	1		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .



قائمة رقم (6)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد جيبولتات مرحله واحده زهر رمادي ضغط تشغيل 10 بار كامل بالجوان والمسامير خاصة بالمواسير البلاستيك وجميع ما يلزم وذلك بالاقطار التالية وطبقا للعينة المعتمدة من احدي الشركات المعتمدة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي :-					
1	قطر 110 مم	عدد	100		
2	قطر 160 مم	عدد	100		
3	قطر 200 مم	عدد	100		
4	قطر 225 مم	عدد	100		
5	قطر 250 مم	عدد	100		
6	قطر 280 مم	عدد	100		
7	قطر 315 مم	عدد	100		
8	قطر 350 مم	عدد	100		
9	قطر 400 مم	عدد	20		
10	قطر 450 مم	عدد	20		
11	قطر 500 مم	عدد	50		
12	قطر 560 مم	عدد	20		
13	قطر 630 مم	عدد	20		
14	قطر 700 مم	عدد	20		
15	قطر 800 مم	عدد	20		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

(من الشركة او المصنع)

قائمة رقم (7)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد جيولتات مرحلتين زهر رمادي بالجوان والمسامير خاصة بالمواسير وجميع ما يلزم وذلك بالافطار التالية وطبقا للعينة المعتمدة من احدي الشركات المعتمدة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي :-					
1	قطر 110 مم	عدد	12		
2	قطر 160 مم	عدد	12		
3	قطر 200 مم	عدد	12		
4	قطر 225 مم	عدد	12		
5	قطر 250 مم	عدد	12		
6	قطر 280 مم	عدد	12		
7	قطر 315 مم	عدد	12		
8	قطر 350 مم	عدد	12		
9	قطر 400 مم	عدد	4		
10	قطر 450 مم	عدد	4		
11	قطر 500 مم	عدد	4		
12	قطر 560 مم	عدد	4		
13	قطر 630 مم	عدد	4		
14	قطر 700 مم	عدد	4		
15	قطر 800 مم	عدد	4		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
(من الشركة او المصنع)



قائمة رقم (8)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد جيبولتات مرحله واحده GRP بالجوان والمسامير خاصة بالمواسير وجميع ما يلزم وذلك بالأقطار التالية وطبقا للعينة المعتمدة من احدي الشركات المعتمدة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي :-					
1	قطر 500 مم	عدد	20		
2	قطر 600 مم	عدد	20		
3	قطر 700 مم	عدد	20		
4	قطر 800 مم	عدد	10		
5	قطر 1100 مم	عدد	10		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .




حدائق أكتوبر

قائمة رقم (9)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنبة	الاجمالي
توريد برادات من الزهر المرن (GGG50) فلانشة و رأس تركيب على المواسير البلاستيك ضغط تشغيل 10 بار كامل بالجوانات والمسامير وذلك بالاقطار التالية					
1	برادات قطر 110 مم	عدد	20		
2	برادات قطر 160 مم	عدد	20		
3	برادات قطر 200 مم	عدد	20		
4	برادات قطر 225 مم	عدد	20		
5	برادات قطر 250 مم	عدد	20		
6	برادات قطر 280 مم	عدد	20		
7	برادات قطر 300 مم	عدد	20		
8	برادات قطر 350 مم	عدد	10		
9	برادات قطر 400 مم	عدد	10		
10	برادات قطر 450 مم	عدد	10		
11	برادات قطر 500 مم	عدد	10		
12	برادات قطر 630 مم	عدد	10		
13	برادات قطر 700 مم	عدد	10		
14	برادات قطر 800 مم	عدد	10		

- - يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .



قائمة رقم (10)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد برادات خاصة HDPE (GGG50) فلانشة و ذيل تركيب على المواسير البلاستيك ضغط تشغيل 10 بار كامل بالجوانات والمسامير والفلانشة الصلب وذلك بالأقطار التالية					
1	برادات قطر 110 مم	عدد	10		
2	برادات قطر 160 مم	عدد	10		
3	برادات قطر 200 مم	عدد	10		
4	برادات قطر 225 مم	عدد	10		
5	برادات قطر 250 مم	عدد	10		
6	برادات قطر 280 مم	عدد	10		
7	برادات قطر 300 مم	عدد	10		
8	برادات قطر 350 مم	عدد	10		
9	برادات قطر 400 مم	عدد	10		
10	برادات قطر 450 مم	عدد	10		
11	برادات قطر 500 مم	عدد	10		
12	برادات قطر 600 مم	عدد	10		
13	برادات قطر 700 مم	عدد	10		
14	برادات قطر 800 مم	عدد	10		
15	برادات قطر 900 مم	عدد	10		
16	برادات قطر 1000 مم	عدد	10		
17	برادات قطر 1100 مم	عدد	10		
18	برادات قطر 1200 مم	عدد	10		
19	برادات قطر 1400 مم	عدد	10		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



قائمة رقم (11)

عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
	توريد وصلة جونسون (وصلة اصلاح) من الصلب اقطار مختلفة طبقا لما يلي كاملة بالجوانات والمواسير والفلاشات والدهان تركيب علي المواسير أنواع مختلفة طبقا لما يلي بحيث مطابقة لمواصفات جدول 40 لكل مشتملاتها طبقا لكل بند :-				
1	قطر 1100 مم (GRP/GRP)	عدد	10		
2	قطر 1000 مم (HDPE/HDEP)	عدد	10		
3	قطر 1200 مم (HDPE/HDEP)	عدد	10		
4	توريد وصلة جونسون اسطوانية (وصلة اصلاح) من الصلب كاملة بالجوانات والمسامير والفلاشات والدهان تركيب علي المواسير (GRP) قطر 700 مم القائمة	بالعدد	10		
5	توريد وصلة جونسون اسطوانية (وصلة اصلاح) من الصلب قطر 500 مم كاملة بالجوانات والمسامير والفلاشات والدهان تركيب علي المواسير (GRP) قطر 500 مم القائمة	بالعدد	10		
6	توريد وصلة جونسون اسطوانية (وصلة اصلاح) من الصلب قطر 600 مم كاملة بالجوانات والمسامير والفلاشات والدهان تركيب علي المواسير (GRP) قطر 600 مم القائمة	بالعدد	10		
7	توريد وصلة جونسون اسطوانية تركيب علي الراس والذيل (وصلة اصلاح) من الصلب قطر 800 مم كاملة بالجوانات والمسامير والفلاشات والدهان تركيب علي المواسير (الزهر المرن) قطر 800 مم القائمة بطول 60 سم	بالعدد	10		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة والتوريد من ورش محلية.



حدائق أكتوبر

قائمة رقم (12)

عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
	توريد افيز من الاستانلس اقطار مختلفة طبقا لما يلي كاملة بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير أنواع مختلفة طبقا لك بند :-				
1	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (GRP) قطر 500 مم	عدد	10		
2	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (GRP) قطر 600 مم	عدد	10		
3	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (GRP) قطر 700 مم بطول 50 سم	عدد	10		
4	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (GRP) قطر 800 مم بطول 50 سم	بالعدد	10		
5	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (HDPE) قطر 280 مم	عدد	10		
6	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (HDPE) قطر 315 مم	عدد	10		
7	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (HDPE) قطر 400 مم	عدد	10		
8	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (HDPE) قطر 450 مم	عدد	10		
9	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (HDPE) قطر 500 مم	عدد	10		
10	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (HDPE) قطر 600 مم بطول 50 سم	عدد	10		
11	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير ((HDPE)) قطر 700 مم بطول 60 سم	عدد	10		
12	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير ((HDPE)) قطر 800 مم بطول 60 سم	بالعدد	10		
13	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير ((HDPE)) قطر 900 مم بطول 60 سم	بالعدد	10		
14	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير ((HDPE)) قطر 1000 مم بطول 60 سم	بالعدد	10		
15	توريد افيز من الاستانلس كامل بالجوانات والمسامير قطر 800 مم كامل بالجوانات والمسامير والدهان تركيب علي المواسير (الزهر المرن) قطر 1100 مم بطول 60 سم	بالعدد	10		



قائمة رقم (13)

عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
1	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 110 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
2	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 160 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
3	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 200 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
4	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 250 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
5	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 300 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
6	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 350 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
7	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 400 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
8	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 450 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
9	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 500 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
10	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 600 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
11	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 700 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
12	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 800 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
13	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 900 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
14	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 1000 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
15	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 1100 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
16	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 1200 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		
17	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر 1400 مم ضغط تشغيل 10 بار	عدد	2		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .




حدائق أكتوبر

قائمة رقم (14)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنبة	الاجمالي
توريد كيغان (GGG50) فلانشات تركيب على المواسير البلاستيك ضغط تشغيل 10 بار كامل بالجوانات والمسامير وذلك بالأقطار التالية					
1	كوع قطر 110 مم	عدد	2		
2	كوع قطر 160 مم	عدد	2		
3	كوع قطر 200 مم	عدد	2		
4	كوع قطر 225 مم	عدد	2		
5	كوع قطر 250 مم	عدد	2		
6	كوع قطر 280 مم	عدد	2		
7	كوع قطر 300 مم	عدد	2		
8	كوع قطر 350 مم	عدد	2		
9	كوع قطر 400 مم	عدد	2		
10	كوع قطر 450 مم	عدد	2		
11	كوع قطر 500 مم	عدد	2		
12	كوع قطر 600 مم	عدد	2		
13	كوع قطر 700 مم	عدد	2		
14	كوع قطر 800 مم	عدد	2		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف

الصحي
- بان كيم السيود من ١ الى ١٤ تم توريد دفن الكيم ٢٥٠ والمضخة ٩٠



قائمة رقم (15)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
	توريد وصلات حائط من الزهر المرن (GGG50) فلانشة و رأس تركيب على المواسير البلاستيك ضغط تشغيل 10 بار كامل بالجوانات والمسامير وذلك بالاقطار التالية:				
1	وصلات حائط 110 مم	عدد	2		
2	وصلات حائط 160 مم	عدد	2		
3	وصلات حائط 200 مم	عدد	2		
4	وصلات حائط 250 مم	عدد	2		
5	وصلات حائط 300 مم	عدد	2		
6	وصلات حائط 350 مم	عدد	2		
7	وصلات حائط 400 مم	عدد	2		
8	وصلات حائط 450 مم	عدد	2		
9	وصلات حائط 500 مم	عدد	2		
10	وصلات حائط 600 مم	عدد	2		
11	وصلات حائط 700 مم	عدد	2		
12	وصلات حائط 800 مم	عدد	2		
13	وصلات حائط 900 مم	عدد	2		
14	وصلات حائط 1000 مم	عدد	2		
15	وصلات حائط 1100 مم	عدد	2		
16	وصلات حائط 1200 مم	عدد	2		
17	وصلات حائط 1400 مم	عدد	2		


- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .



قائمة رقم (16)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد مواسير صلب سملس جدول 40 وحسب المواصفات الفنية واصول الصناعة					
1	مواسير سملس 110 مم	م.ط	24		
2	مواسير سملس 160 مم	م.ط	24		
3	مواسير سملس 200 مم	م.ط	24		
4	مواسير سملس 250 مم	م.ط	24		
5	مواسير سملس 300 مم	م.ط	24		
6	مواسير سملس 350 مم	م.ط	24		
7	مواسير سملس 400 مم	م.ط	24		
8	مواسير سملس 450 مم	م.ط	24		
9	مواسير سملس 500 مم	م.ط	24		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .



قائمة رقم (17)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنبة	الاجمالي
توريد مواسير صلب لحام طولى او حلزوني جدول 40 وحسب المواصفات الفنية واصول الصناعة					
1	مواسير 600 مم	م.ط	12		
2	مواسير 700 مم	م.ط	12		
3	مواسير 800 مم	م.ط	12		
4	مواسير 900 مم	م.ط	12		
5	مواسير 1000 مم	م.ط	12		
6	مواسير 1200 مم	م.ط	12		
7	مواسير 1400 مم	م.ط	12		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .



حدائق أكتوبر

قائمة رقم (18)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد فلانشات صلب ضغط تشغيل 10 بار جدول 40 وحسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وذلك بالاقطار التالية					
1	فلانشة 110 مم	عدد	4		
2	فلانشة 160 مم	عدد	4		
3	فلانشة 200 مم	عدد	4		
4	فلانشة 250 مم	عدد	4		
5	فلانشة 300 مم	عدد	4		
6	فلانشة 350 مم	عدد	4		
7	فلانشة 400 مم	عدد	4		
8	فلانشة 450 مم	عدد	4		
9	فلانشة 500 مم	عدد	4		
10	فلانشة 600 مم	عدد	4		
11	فلانشة 700 مم	عدد	4		
12	فلانشة 800 مم	عدد	4		
13	فلانشة 900 مم	عدد	4		
14	فلانشة 1000 مم	عدد	4		
15	فلانشة 1100 مم	عدد	4		
16	فلانشة 1200 مم	عدد	4		
17	فلانشة 1400 مم	عدد	4		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .



قائمة رقم (19)

عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
	توريد محابس هواء ذات الكورتين (GGG50) ضغط تشغيل 10 بار كامل بالجوانات والمسامير من احدى الشركات المعتمدة وذلك بالأقطار التالية				
1	محبس هواء "3"	عدد	2		
2	محبس هواء "4"	عدد	2		
3	محبس هواء "6"	عدد	2		
4	محبس هواء "8"	عدد	2		


- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

قائمة رقم (20)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
توريد بعض العدد والادوات والمعدات المطلوبة لاتمام اعمال التشغيل والصيانة للمرفق وحسب المواصفات الفنية واصول الصناعة:					
1	تيش صلب كامل بالصامولة والورد بطول 2 م مقاس الصامولة 24 مم	عدد	10		
2	تيش صلب كامل بالصامولة والورد بطول 2 م مقاس الصامولة 19 مم	عدد	10		
3	تيش صلب كامل بالصامولة والورد بطول 2 م مقاس الصامولة 32 مم	بالباكو	10		
4	عداد مانوميتر جلسرينى من اجود الانواع	عدد	10		
5	عداد فاكوميتير جلسرينى من اجود الانواع	عدد	10		
6	توريد مسمار صلب كامل بالصامولة والورد مقاس الصامولة 32 مم	بالكيلو	10		
7	توريد مسمار صلب كامل بالصامولة والورد مقاس الصامولة 19 مم	بالكيلو	10		
8	توريد مسمار صلب كامل بالصامولة والورد مقاس الصامولة 24 مم	بالكيلو	10		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .





قائمة رقم (21)
عملية توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة جنية	الاجمالي
	توريد بعض الاجهزة المطلوبة لاتمام اعمال التشغيل والصيانة للمرفق وحسب المواصفات الفنية واصول الصناعة:				
1	توريد حنفية حريق مزدوجة من الزهر المرن (GGG50) ضغط تشغيل 10 بار كاملة بالجوانات والمسامير والياردات والمحبس والوش النحاس من احدى المسابك المعتمدة او المستوردة والتوريد حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	25		

- يتم اعتماد المهمات قبل التوريد من طاقم الاشراف وتكون مطابقة للعينات الموجودة في الطبيعة وشهادات الاختبار والتوريد من جهات معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .



حدائق أكتوبر

(مقايسة الاعمال)

توريدات مهمات صيانة شبكات المياه لمدينة حدائق أكتوبر

اجمالي المقايسة

	■ اجمالي العام للمشروع
	■ نسبة خصم
	■ الاجمالي العام بعد الخصم
	■ النقط بالحروف بعد الخصم