



مستشفى الجمهورية
GCH

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
The General Organization for Teaching
Hospitals and Institutes
Ahmed Maher Teaching Hospital
EL Gomhoria Hospital
إدارة المشتريات

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

مستشفى أحمد ماهر - مستشفى الجمهورية التعليمي

كراسة الشروط والمواصفات
للمناقصة العامة لعقد صيانة والتشغيل لكامل منظومة الكهرباء
بكامل مشتملاتها بمستشفى احمد ماهر والجمهورية التعليمي
لمدة عامين

للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
جلسة يوم ^{الرب} الموافق ١٤/٥/٢٠٢٦

سعر الكراسة: ٢٩٩,٠٠٠ جنيهاً يضاف ١٤% ضريبة القيمة المضافة + طابع شهيد
فئة ٥ ج + ٥,٠٠٠ ج دعم نوى الإعاقة + ٥,٠٠٠ ج دعم مسنين
التأمين الإبتدائي: ١٢٠٠٠,٠٠٠ اثنا عشر الف جنيه

إسم مقدم العطاء :

التليفون - الفاكس :

العنوان :

المدير المسئول :



مستشفى الجمهورية
GCH

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
The General Organization for Teaching
Hospitals and Institutes
Ahmed Maher Teaching Hospital
EL Gomhoria Hospital
إدارة المشتريات

الشروط العامة للمناقصة العامة
لعقد صيانة والتشغيل لكامل منظومة الكهرباء بكامل مشتملاتها
بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمية لمدة عامين
للعام المالي ٢٠٢٦م/٢٠٢٧م.
جلسة يوم الموافق / / ٢٠٢٦

تقدم العطاءات في مظهرين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الموافق / / ٢٠٢٦ وذلك بمقر مستشفى أحمد ماهر التعليمي (٣٤١ شارع بور سعيد- القاهرة) الدور الثاني- إدارة المشتريات
أولاً : الشروط العامة

- ١- التأمين الإبتدائي قدرة (١٢٠٠٠,٠٠) اثنا عشر الف جنيه مصرياً) يسدد بإحدى الطرق الآتية:
 - أ - نقداً بموجب منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني على الكود المؤسسي للمستشفى برقم (32105805) بعد الحصول على أمر توريد للنقدية من المستشفى
 - ب - خطاب ضمان غير مشروط بإسم مستشفى أحمد ماهر التعليمي لا تقل مدة صلاحيتها عن (أربعة أشهر) من تاريخ فتح المظاريف الفنية للمناقصة ولا يلتفت إلى العطاء الغير مصحوب بتأمين إبتدائي
 - ٢ صورة البطاقة الضريبية موضح بها آخر إقرار ضريبي
 - ٣ صورة السجل التجاري
 - ٤ تقديم سابقة أعمال تتضمن إسم الجهة التي تم التنفيذ لصلاحها وقيمة العقد وتاريخ التنفيذ وتعتبر البيانات الواردة إقرار صريح من الشركة بأنها على إستعداد لتقديم صور من العقود المبرمة مع هذه الجهات وكذا تقديم الأصل للإطلاع عليه ومناظرته
 - ٥ صورة من شهادة القيد في ضريبة القيمة المضافة
 - ٦ صورة من عقد التأسيس للشركة
 - ٧ مدة سريان العرض (٩٠ يوماً) من تاريخ فتح المظاريف الفنية
 - ٨ أن تكون الشركة مسجلة على موقع بوابة التعاقدات الحكومية (www.etenders.gov.com) بناء على تعليمات وزارة المالية والصادر بشأنها الكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠١٦
 - ٩ يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الإبتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة (مادة رقم ٧ من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥)
 - ١٠ أن تكون الشركة مسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
 - ١١ صورة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية مختومة من الشركة وموضح بها البنود المراد الإشتراك بها بالمناقصة
 - ١٢ لصق طابع الشهيد على كراسة الشروط والمواصفات الفنية عند شرائها
 - ١٣ كتابة البيانات الخاصة بالشركة تفصيلاً على غلاف كراسة الشروط والمواصفات الفنية وأيضاً على المظروف الفني
 - ١٤ يضاف نسبة (١٤ %) ضريبة القيمة المضافة + ٥,٠٠ خمسة جنيهاً تنمية ذوى الإعاقة + ٥,٠٠ خمسة جنيهاً دعم مسنين إلى ثمن كراسة الشروط والمواصفات الفنية
 - ١٥ تقديم خطاب منفصل من الشركة يفيد بالإلتزام بكافة الشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الفنية موقع من المسئول ومختوم بخاتم الشركة ومن يخالف ذلك يعتبر غير مقبول ويتم إستبعاده من المناقصة
 - ١٦ صورة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية مختومة من الشركة وموضح بها أسعار البنود المتقدم لها بالمناقصة (وحدة ، إجمالي) بالأرقام والحروف

نائب المدير للخدمات
أ / ثناء مصطفى محمد

المدير المالي
أ / رشا كرم عبد الله

مدير عام إدارة المشتريات
أ / أسامة قرنى عبد الحليم

إدارة المشتريات
أ / روضه أبو المعاطى على

مدير عام مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمية

أ.د. / مصطفى محمد القاضي

تابع أولاً : الشروط العامة

- ١٧ كتابة البيانات الخاصة بالشركة تفصيلاً على غلاف كراسة الشروط والمواصفات الفنية وأيضاً على المظروف المالى
- ١٨ الأسعار المقدمة تشمل كافة الضرائب والرسوم
- ١٩ مدة التعاقد عامين من تاريخ إستلام أمر الاسناد
- ٢٠ خطاب معتمد من الشركة موضح به إسم البنك والفرع ورقم الحساب و (I Pan) طبقاً لنظام السداد الإلكتروني

ثانياً : الشروط الخاصة:

- ١ يتم المعاينة النافية لأى جهالة من قبل الشركة مع الالتزام بالتأمين علي العمالة اذا تطلب طبيعة العملية ذلك .
- ٢ يلتزم مقدمى العروض بتقديم تعهدا بان لا يقل قيمة المكون الصناعى المصرى عن ٤٠% من اجمالى التعاقد.
- ٣ يتم الالتزام بتقديم شهادة التشييد والبناء في حالة الانشاءات (أصل الاطلاع + صورة)
- ٤ على المقاول الالتزام بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعى المصرى السالف ذكرها صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون المصرى المقررة فى العقد للمنتجات المحلية الحاصلة على تلك الشهادة إذا تطلب طبيعة العملية ذلك .
- ٥ الالتزام بتطبيق المادة (٩٦) والخاصة بتعديل حجم العقد أو قيمته بما لا يجاوز (٢٥%) من كل بند من عقود المقاولات و بما لا يجاوز نسبة (١٥%) من كمية كل بند لباقي العقود .

ثالثاً : الجدول الزمنى المعد للإنتهاء من إجراءات التعاقد ويكون على النحو التالى:

- الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ يوم الموافق ٢٠٢٦ / ٤ / ٢١
- الإعلان على بوابة التعاقدات بتاريخ يوم الموافق ٢٠٢٦ / ٤ / ٢١
- فتح المظاريف الفنية بتاريخ يوم الموافق ٢٠٢٦ / ٥ / ١٤
- الإعلان عن نتيجة البت الفنى بتاريخ يوم الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤
- فتح المظاريف المالية بتاريخ يوم الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤
- إصدار إخطار قبول العطاء بتاريخ يوم الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤
- إصدار أمر الإسناد بتاريخ يوم الموافق ٢٠٢٦ / ٧ / ١

رابعاً : الجزاءات والغرامات

- يستبعد كل عطاء لم يسدد التأمين المؤقت (الإبتدائى) وإذا انسحب مقد العطاء من المناقصة قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت (الإبتدائى) المؤدى حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو إتخاذ إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو إستدائه من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لديه أو لدى أى جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور وإذا لم يقيم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائى خلال المدد القانونية جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيه فى ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لإتخاذ أى إجراء آخر إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالى لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التأمين المؤقت (الإبتدائى) فى جميع الحالات من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خساره تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من إستيفاءه من حقوق بالطريق الإدارى
- تسرى أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة واللائحة التنفيذية لذات القانون والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحة التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .

نائب المدير للخدمات

أ / نثناء مصطفى محمد

مدير عام مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي

المدير المالى

أ / رشاد كرم عبد الله

مدير عام إدارة المشتريات

أ / أسامة قرنى عبد الحليم

إدارة المشتريات

أ / روضه ابو المعاطى على

أ.د. / مصطفى محمد القاضى

بيانات مقدم العطاء

اسم الجهة مقدمة العطاء:

الاسم التجاري لها:

الكيان القانوني (شركات / أشخاص / شركات أموال)

الكيان التجاري (فردى - تضامن - توصية محدودة - توصية بالأسهم - مساهمة)

النشاط:

راس المال:

رقم السجل التجاري:

جهة وتاريخ السجل التجاري:

جهة ورقم البطاقة الضريبية:

عنوان الجهة مقدمة العطاء بالتفصيل:

.....
.....

(العنوان القانوني الذي تصح عليه المراسلات)

اسم البنك المتعامل معه:

رقم الحساب بالبنك:

اسم المسئول الذي له حق التوقيع:

رقم التليفون: رقم الفاكس:

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وبخط واحد وتكون الجهة مسئولة
مسئولية كاملة عن كافة البيانات الخاصة بالمراسلات

إقرار

أقر أنا مدير شركة:

بطاقة ضريبية رقم:

مأمورية:

وعنواني:

بأنني أوافق على كل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية وملتزم بها قانونياً ومالياً.

وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العطاء المقدم بالجلسة / / ٢٠م

وهذا إقرار مني بذلك ””””

المقر بما فيه

خاتم الشركة

(كراسه الشروط والمواصفات)

للقيام باعمال الصيانة و التشغيل لكامل منظومة الكهرباء بكامل مشتملاتها

بوحدة/.....

شامل بعض قطع الغيار وشامل فني مقيم لمدة عامان

وفقا للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات

العامة ولائحة التنفيذية جلسة الموافق /.../... / ٢٠٢

قيمه الكراسه جنيها

التأمين الابتدائي جنيها

يعتمد ،،

مدير عام الادارة الهندسية

م. مها وحيد

لجنة اعداد الكراسه

٣.١ - ٢٠٢٤ / ٧١١٥

٢.١ - ٢٠٢٤ / ٧١١٥

٣.١ - ٢٠٢٤ / ٧١١٥

٣.١ - ٢٠٢٤ / ٧١١٥

م.الولسوا

٣.١ - ٢٠٢٤ / ٧١١٥

محتوى المظروف الفنى:

أولاً: يرفق بالمظروف الفنى ما يفيد سداد التأمين الابتدائى وقدره ج (فقط جنيه لا غير)
نقداً بسدد بخزينة الوحدة أو بشيك مقبول الدفع بأسم الوحدة أو خطاب ضمان بنكى صادر من أحد
المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأى قيد أو شرط من الشروط وغير قابل للإلغاء وقابل للتجديد
وسارى لمدة أربعة أشهر على الأقل من تاريخ جلسة فتح المظاريف المذكوره بعاليه وأن يقر فيه المصرف
بان يدفع للمستشفى مبلغ الضمان الوارد به بالكامل عند الطلب ودون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم
العطاء ولا تقبل الشيكات العادية ولا يلتفت إلى العطاء الغير مصحوب بالتأمين الابتدائى.

ثانياً: يقدم العرض الفنى من أصل و مختوم بختم الشركة .

ثالثاً: تقدم كراسة الشروط والمواصفات بعد ختمها بختم الشركة بما يفيد الإطلاع عليها والموافقة
على ما جاء بها من شروط .

رابعاً:- صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية (سارية المدة) وملحقاتها موضحاً بها آخر إقرار
ضريبي لنفس العام.

خامساً: بيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً "صورة من
عقد التأسيس سارى المدة "

سادساً:- صورة من شهادة التسجيل لدى مصلحة الضريبة العامة على المبيعات.

سابعاً: سابقاً اعمال مماثلة مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك على مستند الجهة و ليس الشركة على ان
تتضمن اعمال صيانة خاصة بالمستشفيات الحكومية فى مجال الصيانة و التشغيل (اخطارات قبول العطاء) و لا
يلتفت للعروض المقدمة بدون سابقة اعمال لا تقل عن خمسة اعوام بمجال الصيانة و التشغيل.

ثامناً: -اسم البنك أو البنوك التى تتعامل معها الشركة.

تاسعاً: تختم كل ورقة من الاوراق المقدمة من خاتم الشركة المعتمد.

عشراً:- يلتزم مقدم العطاء بإرفاق تفويض كتابى معتمد باسم المندوب المكلف بحضور الجلسة ممثلاً
لصاحب العطاء عند فتح المظروف الفنى .

لجنة اعداد الكراسة

٣٠١
٢٠٢١/١١/٧

د. محمد
٢٠٢١/١١/٧

٢٠٢١/١١/٧

٣٠١
٢٠٢١/١١/٧

٣٠١
٢٠٢١/١١/٧

٣٠١
٢٠٢١/١١/٧

الحادى عشر :- وعلى مقدم العطاء الالتزام بأن يقدم اصول المستندات والأوراق المشار إليها بعاليه متى طلب منه ذلك.

الثانى عشر :- على مقدم العطاء ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الوحدة.

الثالث عشر :- وعلى مقدم العطاء الالتزام بأن يكون مسجل على البوابة التعاقدات العامة او تحديثها حال تعديلها طبقا للمادة رقم ٨٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

الرابع عشر :- على مقدم معاينة الاعمال موضوع التعاقد المعاينة النافية للجهالة.

الخامس عشر :- يجب أن يطابق النشاط الضريبي مع طبيعه الاعمال المتقدم اليها.

السادس عشر :- الالتزام بكافة ما ورد بكراسة الشروط و المواصفات.

السابع عشر :- يجب ان تتوفر الكفاءة الفنية و المقدرة المالية لدى مقدمى العطاء بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد و تقديم المستندات الدالة على ذلك (السيرة الذاتية لمهندسى و فنيين الصيانة و خبراتهم) بالعرض الفنى.

الثامن عشر :- يتم استبعاد اى عطاء غير مستوفى المستندات المطلوبة فى مظروفه الفنى .

التاسع عشر :- الشركات المتقدمة مقيدة بالاتحاد المصرى للتشيد و البناء و القيد سارى مع تقديم ما يثبت و لا يلتفت للعروض الغير مرفق بها ما يقيد القيد.

العشرون :- اللجنة الحق فى اى وقت وفقا لمقتضيات الصالح العام الغاء (الممارسة / المناقصة) أو التنازل عن بعض البنود الواردة بالشروط أو الكميات دون ان يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض على ذلك او المطالبة باى تعويض.

الحادى و العشرون :- لا يجوز لمقدم العطاء شطب اى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية او اجراء اى تعديل فيه مهما كان نوعه.

لجنة اعداد الكراسة

٣٠١
٢٠١٨/١٠/١٨

صنعت
٢٠١٨

٣٠٢
٢٠١٨/١٠/١٨

سنة

١٨/١٠/٢٠١٨

٣٠٣
٢٠١٨/١٠/١٨

٣٠٤
٢٠١٨/١٠/١٨

- على الشركة تقديم كل ما يخص وسائل الاتصال المتاحة لها سواء عنوان او تليفون او محمول او فاكس او اى وسائل تواصل الكترونية بالعرض الفنى و لا يلتفت للعروض الغير مستوفية.
- على الشركة تقديم بعرضها خطة الصيانة الدورية و الوقائية مقترنة بعدد ساعات التشغيل لكل منظومة و تلتزم بتنفيذ الخطة كوال مدة التعاقد.
- تلتزم الشركة بتقديم تقرير فنى شامل عن اعمال الصيانة و التشغيل لكامل المنظومات موضوع التعاقد بالوحدة كل شهر طوال مدة التعاقد.
- تقوم الشركة بتعويض الوحدة عن اى تلفيات تحدث للمنظومة بمعرفة الفنيين التابعين لها.
- تلتزم الشركة بالمسئولية الكاملة لحماية المنشأة من اخطار الحريق لا قدر الله فى حالة عدم تشغيل الاجهزة بكفائتها.
- يتم تسليم الشركة الاعمال عند بداية التعاقد بمحضر استلام اعمال موضحا به الحالة الفنية للمعدات و تلتزم الشركة بتسليم المعدات محل التعاقد بحالة جيدة عند نهاية التعاقد بموجب محضر تسليم نهائى و على الشركة تسليم المنظومات عند نهاية التعاقد بحالة جيدة و خلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.
- جميع الخدمات اخاصة بالمعدات الخاضعة للصيانة من (تغذية - صرف - كهرباء) تكون ضمن بنود عقد الصيانة و تلتزم الشركة بها.
- فى حالة الاخلال بشروط التعاقد يحق للمالك فسخ العقد أو سحب العمل من الشركة و تنفيذه على حساب الشركة بذات الشروط و المواصفات المعلن عنها و المتعاقد عليها و يصبح التأمين النهائى من حق المالك ويتم تنفيذ اللوائح و القوانين بها لدى المالك لهذا الشأن.

لجنة اعداد الكراسة

١. م. ح. ا. ب. ج. د. ه. ز. ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. ١٥/٢٠٢٤

٢. م. ح. ا. ب. ج. د. ه. ز. ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. ١٥/٢٠٢٤

د. س. ح. ا. ب. ج. د. ه. ز. ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. ١٥/٢٠٢٤

٣. م. ح. ا. ب. ج. د. ه. ز. ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. ١٥/٢٠٢٤

٤. م. ح. ا. ب. ج. د. ه. ز. ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. ١٥/٢٠٢٤

ثالثا : الشروط الفنية

1. تلتزم الشركة بابرام عقود صيانة للمعدات الموضحة بالجدول (أ).
2. تلتزم الشركة بالقيام بأعمال الصيانه الوقائيه والإصلاح الفوري للأعطال طبقا للمواصفات المصرية القياسية للتشغيل والأمان و طبقا للكود المصرى و مستجداته بحيث تعمل المحطه دون إنقطاع بواقع عدد (٢) زيارة شهريا وفي حاله حدوث أي أعطال علي الشركة توفير المصادر البديله لتغذية المستشفى بالطاقه الكافيه لحين الإصلاح و فى حاله التأخير عن توفير المصادر البديله يتم خصم ٥٠٠ جنيها من قيمة الفاتورة المستحقة عن كل يوم تأخير.
3. تلتزم الشركة بتحديد اعمال الصيانة اليومية و الشهرية بعرضها الفني طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية و لا يعدد بالعروض المقدمة بدون برنامج صيانة واضح و محدد.
4. تلتزم الشركة باحضرار جميع المعدات و الالات اللازمة لاتمام اعمال الصيانة بما يتطابق مع تعليمات السلامة والصحة المهنية.
5. تلتزم الشركة بعمل الصيانة الدورية و الوقائية بمعرفة مهندس نقابى و فنيين متخصصين و يرفق كشف باسمائهم و خبراتهم بالمظروف الفني (شرط اساسى لقبول العطاء فنياً) و تتم الصيانة فى المواعيد المحددة حيث يتم عمل صيانة دورية لكل معدة مرتين شهريا بمعدل (٢٤) زيارة سنوية بخلاف الزيارات الطارئة بدون حد اقصى.
6. و فى حاله التأخير عن المواعيد المحددة للزيارات الدورية يتم خصم مبلغ ٣٠٠ جنيها عن كل يوم تأخير من الفاتورة المستحقة لتلك المدة.
7. يحق للوحدة طلب اى عدد من الزيارات الطارئة للاعطال المفاجئة فى اى وقت و تتعهد الشركة بتلبية طلب الزيارات الطارئة فورا من وقت الايلاغ عن العطل سواء رسميا أو تليفونيا أو عن طريق الفاكس او من خلال اى وسيلة تواصل الكترونية - مثال تطبيق الواتس اب أو من خلال الفني المقيم الموجود و الخاص بالشركة و فى حاله التأخير عن تلبية الزيارة الطارئة يتم خصم نصف قيمة الزيارة الدورية لذلك الشهر و يقوم مهندسو الشركة باثبات الزيارات الطارئة فى كروت خاصة - معدة لهذا الشأن بمعرفة الشركة و يتم اعتمادها من الادارة الهندسية بالوحدة أو القسم المختص فى حاله عدم وجود الادارة الهندسية.

لجنة اعداد الكراسة

عنه
١٤٤٤

٢٠٢٤ ٧/١٠/٢٠٢٤
٢٠١

٢٠٢٤
٢٠١٨

٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨

٨. تلتزم الشركة بتسليم كروت الصيانة الخاصة بالزيارات الدورية (موضحاً به اعمال الصيانة التى تمت) ويتم عمل الصيانة في وجود المتخصصين من الجهة و لا يعتد باى كارت صيانة غير موضح به اعمال الصيانة التى تمت و مطابقتها للعرض الفني لا يعتبر مستنداً للصرف) وتوقع الكروت من مهندس الشركة و مهندسى أوفيين الوحدة بما يفيد اتمام عملية الصيانة و عمل المنظومة بكفاءة موضحاً بها الحالة الفنية للمعدات محل التعاقد على ان تقوم الشركة بالمرور على كافة المعدات و اختبارها و التأكد من سلامتها فى كل زيارة و اثبات ذلك بكروت صيانة مكونة من عدد (٢) نسخة و يثبت بها ما تم عمله من اعمال صيانة و اية ملاحظات اخرى و يتم اعتمادها من الادارة الهندسية بالوحدة.

٩. الصيانة تشمل مراجعة جميع القواطع ودوائر التحكم والمولدات ولوحات الجهد المنخفض الرئيسيه ولوحات ATS و لوحات الجهد المتوسط وأجهزة ال UPS ان وجدت وتنظيف ومراجعة المنظومة بالكامل بحيث لا ينفذ العمل بالمستشفى بأي حال من الأحوال و اتخاذ ما يلزم نحو اصلاح اى عطل فوراً.

١٠. فى حالة تقاعس الشركة عن تنفيذ الزيارة الدورية و القيام باعمال الصيانة الدورية اللازمة أو تلبية الزيارات الطارئة يحق للمستشفى استدعاء شركات متخصصة لعمل الصيانة اللازمة على نفقة الشركة القائمة بالصيانة بدون سابق انذار و تتحمل الشركة اى اضرار نتجت عن تقاعسها.

١١. تلتزم الشركة بكتابة وشرح طرق الصيانة والتشغيل وكتابتها علي ورق مغلف و تثبيتها على المعدات او اقرب مكان لها و فى حالة عدم الالتزام بذلك يتم خصم ١% من قيمة كل فاتورة لحين الالتزام .

١٢. تلتزم الشركة بفحص حركة تعشيق المفاتيح وكذلك فحص وعزل المفاتيح للتأكد من سلامة التوصيل وتشحيم جميع نقاط التلامس و فحص العوازل والتأكد من عدم وجود أي شرخ في جسم العوازل أو تغيير في لون العازل.

لجنة اعداد الكراسة

صيانة
١٤/٤/٢٠٢٤

١. أ.ب.ت. انجاء ٦/١٥/٢٠٢٤

٢. أ.ب.ت. انجاء ١٠/١٨/٢٠٢٤

أ.ب.ت. انجاء

أ.ب.ت. انجاء
أ.ب.ت. انجاء

أ.ب.ت. انجاء

١٣. تلتزم الشركة بالتأكد من جودة نظام الأرضي والتأكد من توصيل نظام الأرضي بجسم المحول واللوحات وأجهزة UPS جيداً مع اختبار كافة ابار الارضى الموجودة بالوحدة مرة كل ثلاثة اشهر و تقديم تقرير فنى بحالتها الفنية موضحا به قيمة مقاومة البئر التى تم قياسها و مدى كفاءته من عدمه و فى حالة الحاجة الى صيانة تتطلب قطع غيار لضمان عمل نظام الارضى Earth بكفاءة يتم تغييرها داخل التعاقد على ان تكون جميعها مطابقة لاصول الصناعة و المواصفات المصرية القياسية و الكود المصرى للكهرباء ومستجداته.

١٤. تلتزم الشركة بفحص أي تغيير في ألوان الأسلاك نتيجة ارتفاع الحمل الزائد على الأسلاك أو الكابلات بصفة دورية.

١٥. تلتزم الشركة بفحص جميع نقاط التوصيل والتأكد من أنها تعمل بكفاءة ولا يوجد أي تآكل في نقاط التلامس بصفة دورية.

١٦. تلتزم الشركة بالتأكد من ربط كابلات البطاريات للمولد وأجهزة UPS وكذلك الدينامو وعمل الصيانة اللازمة للبطاريات وتجربتها يوميا مع اثبات ذلك و التوقيع على ذلك بمعرفة الفنى المسئول الخاص بالشركة على النموذج المعد لذلك.

١٧. تلتزم الشركة بمراجعة عمل دائرة شحنبطاريات المولد وبطاريات أجهزة ال UPS والتأكد من كفاءتها في العمل وكذلك التأكد من عمل تونجر الشحن مع قياس جهد البطاريات يوميا مع اثبات ذلك و التوقيع على ذلك بمعرفة الفنى المسئول الخاص بالشركة على النموذج المعد لذلك.

١٨. تلتزم الشركة بتنظيف فلتر الهواء للمولد وتغييره عند اللزوم وكذلك تغيير فلتر الزيت و الجاز أو اى فلاتر اخرى خاصة بالمولد و تغير زيت المولدداخل قيمة التعاقد طبقاً لمعدل التشغيل والعمر الإقتراضي للزيت وتقديم جدول للمستهلكات ومدة التشغيل المطلوبة لتغييرها طبقا لمعدلات التشغيل طبقا للموديلات و الماركات الموجودة على ان يتم تقديم الجداول المشار اليها عند بداية التعاقد ويتم تسليم الجدول قبل استلام امر الاسناد.

١٩. تلتزم الشركة بمراجعة جميع وصلات العادم والمياه والزيت والوقود يوميا و التسجيل بدفتر تسجيل يومي.

٢٠. تلتزم الشركة بمراجعة حالة السيور وكفاءتها وتغييرها عند اللزوم داخل قيمة التعاقد بتقرير فنى مفصل بحالتها.

لعمري
٥/٥/٢٠٢٤

لجنة اعداد الكراسة

٧/١٥/٢٠٢٤

٢٠١

١٣

٢٠٢٤/١٠/١٨

٣٠١
٣٠١
٣٠١

٢١. تلتزم الشركة بمراجعة ضبط الزيت وسرعة المحرك ودرجة الحرارة ومياه التبريد وخلافه .
٢٢. تلتزم الشركة بعمل الإختبارات اللازمة لمياه التبريد والتأكد من نسبة تركيز المواد المانعة للصدأ والتآكل مع تنظيف دورة التبريد بالكامل .
٢٣. تلتزم الشركة بعمل التريبطات اللازمة وتشحيم كراسي التحميل ومروحة التبريد .
٢٤. تلتزم الشركة بإجراء مناورة مرة كل شهر للتأكد من سلامة عمل المنظومة بالكامل والتأكد من أن جميع المعدات والأجهزة تعمل بحالة جيدة وفي وجود المختصين من الشركة و الجهة ويحرر محضر بذلك ويعتمد من الوحدة و الشركة و يقدم مع مستندات الصرف .
٢٥. تلتزم الشركة بمراجعة وضبط جميع التوصيلات الخاصة بلوحات التحكم والتشغيل والتأكد من سلامة دوائر الحماية لجميع مكونات المحطة وأجهزة الUPS .
٢٦. تلتزم الشركة بمراجعة جميع مكونات اللوحات والتأكد من سلامة عملها ومن كفاءتها في العمل وكذلك التأكد من تأريض جسم اللوحات .
٢٧. تلتزم الشركة بتنظيف جميع اللوحات ودوائر الكنترول بالهواء المضغوط .
٢٨. تلتزم الشركة بمراجعة عمل وحدات القياس ولمبات البيان والمؤشرات وتغيير ما يلزم داخل قيمة التعاقد .
٢٩. تلتزم الشركة بإختبار مفتاح التبديل (السليكتور) وتغييره عند الحاجة بفاتورة منفصلة بعد تقديم تقرير فني مفصل .
٣٠. تلتزم الشركة بمراجعة دوائر الكنترول والحمايات والافرلود و الكروت وتغيير ما يلزم داخل قيمة التعاقد .
٣١. تلتزم الشركة بمراجعة وضبط مفاتيح البوش بوتن وتغيير ما يلزم داخل التعاقد بعد تقديم تقرير فني مفصل .
٣٢. على الشركة ضبط الأبواب الخاصة باللوحات ومراجعة التسليك وتغيير ما يلزم بفاتورة منفصلة بعد تقديم تقرير فني مفصل. والتأكد من عدم وجود فتحات يمكن أن يدخل منها القوارض وإصلاح ما يلزم لذلك .
٣٣. تلتزم الشركة بمراجعة كابلات التغذية بقياس أمبير السحب وتقديم تقرير عن كفاءتها .
٣٤. تلتزم الشركة بمراجعة وصيانة القواطع العمومية والرئيسية وتقديم تقرير فني بحالتها كل زرية دورية وإعادة التريبط على نهايات جميع الكابلات وكذلك كابلات التحكم .

لجنة اعداد الكراسة

صغير
٥/٥/٢٠١٥

٢٠١
٧١٥١٢٥

٢٠٢
٥٠٤١١/٨

٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤

٣٥. تلتزم الشركة بنظيف أماكن التهوية بالمحطة بالكامل (من شفاطات كهربائية و خلافة) وعمل الصيانة اللازمة لها و تغيير ما يلزم لتعمل بكفاءة داخل قيمة التعاقد و في حالة توقفها تماما عن العمل بكفاءة مما يتطلب تغييرها بالكامل يتم تقديم تقرير فني بحالتها و كفاءتها موضحا به اسباب العطل و الحلول المتاحة و في حالة الحاجة لتغييرها يتم تقديم مقايسة منفصلة .
٣٦. تلتزم الشركة بالتأكد من عدم وجود أي تسريب للزيت أو الهواء المضغوط وكذلك من عدم وجود أتربة عليه.
٣٧. تلتزم الشركة بتنظيف بارات الجهد المتوسط والمنخفض والتأكد من عدم وجود أتربة عليها.
٣٨. تلتزم الشركة بالقيام بمراجعة جميع وسائل التثبيت والترميزات اللازمة لجميع مكونات المحطة وخاصة الباسبارات والكابلات.
٣٩. تلتزم الشركة بضبط عمل جميع دوائر التحكم بحيث تعمل بكفاءة وتحقق الغرض المنفذ من أجله على أكمل وجه.
٤٠. تلتزم الشركة بتنظيف اللوحات والكنترول بالهواء المضغوط ومستلزمات النظافة من إسبري خاص بالأعمال الكهروميكانيكية والإسبراي المانع للصدأ.
٤١. تلتزم الشركة بتنظيف وتشحيم العربات الحاملة للمفاتيح العمومية بالجهد المتوسط والتأكد من سهوله دخول وخروج المفاتيح بإنسيابية دون أي عوائق أو مشاكل .
٤٢. تلتزم الشركة بمراجعة طرق تأمين المفاتيح العمومية بالجهد المتوسط والمنخفض والإنترنوك الخاص بها .
٤٣. تلتزم الشركة بمراجعة وصيانة دوائر الإنذار والأجراس الخاصة بها التي تعمل في حالة حدوث أي مشكلة
٤٤. تلتزم الشركة بمراجعة جميع دوائر الربط علي الجهد المتوسط والمنخفض مع تغيير أي مفاتيح أحادية (CB) والثلاثية الخاصة بالكنترول أو المينتش بفاتورة منفصلة بعد تقديم تقرير فني مفصل.
٤٥. تلتزم الشركة بوضع إستيكر توضيحي لعمل كل مفتاح وخلية كهربائية بالمنظومة .
٤٦. تلتزم الشركة بكتابة الخطوات المطلوب إتباعها عند حدوث أي مشكلة وطرق التصرف لحين حضور المختصين و تغليفها و وضعها على المعدات او اقرب مكان لها.

لجنة اعداد الكراسة

عبدالله
٥٤٤

٢٠١٥/١١/١٥

٢٠١٥/١١/١٨

١٣٠٤٠٤٠٤
١٣٠٤٠٤٠٤

١٣٠٤٠٤٠٤

٤٧. تلتزم الشركة بصيانة أجهزة UPS ان وجدت مع عمل النظافة المطلوبة والصيانة تتطلب تنظيف ومراجعة عمل البطاريات وإزالة ورفع أى تخمير أو شوائب على أطراف التوصيل للبطاريات وتغيير أطراف التوصيل إذا لزم الأمر داخل قيمة التعاقد.
٤٨. تلتزم الشركة بإعادة برمجة أجهزة UPS ان وجدت وتوضيح طرق التشغيل والصيانة البسيطة للعاملين بالمستشفى لحين حضور المختصين.
٤٩. تلتزم الشركة بالعمل على استمرار كافة المعدات في عملها بكفاءة .
٥٠. تلتزم الشركة باتباع كل ما يصدر من لجان مكافحة العدوى و السلامة و الصحة المهنية بالوحدة وتنفيذ توصيات اللجنة و فى حالة عدم الالتزام يتم خصم ٢٥٠ ج عن اليوم من الفاتورة المستحقة.
٥١. تقوم الشركة بتقديم فاتورة الكترونية كل ثلاثة اشهر ومرفق معها اصل كروت الصيانة الخاصة بالزيارات الدورية و الزيارات الطارئة الموقعة من مهندس الشركة و مهندسى أو فنيين الوحدة.
٥٢. الصيانة شامله تغيير الأتي : لمبات البيان وجميع مكونات دوائر الكنترول من تايمر أو ريليهات أو مواتير الفصل أو التعشيق ومفاتيح تحكم أو تغيير زيت المولدات و تغيير بطاريات و فلتر المولداتو الكنتكتورات حتى ٦٤ امبير والفيوزات وتغيير القواطيش الخاصة بها ومفاتيح البوش بوتن و السيور و الشحم و اسبرى التنظيف والتزييت أى الصيانة شامله جميع قطع الغيار سابقة الذكر على ان تكون جميع قطع الغيار التى تم تغييرها من ماركات جيدة و معتمدة و يتم فحصها بمعرفة الادارة الهندسية قبل التركيب مع ضمان قطع الغيار التى يتم تغييرها لمدة لا تقل عن عام من تاريخ التغيير و التركيب و التشغيل و فى حالة التأخير عن التغيير فى المواعيد المحددة يتم خصم ٥٠٠ جنيها من قيمة الفاتورة المستحقة عن كل يوم تأخير.
٥٣. فى حالة اعمال الصيانة لمنظومة الانارة (ان وجدت) تلتزم الشركة باعمال المرور الدورى و الصيانة الدورية الوقائية و الفحص لكامل منظومة الانارة بكافة ما تشمل من (كشافات انارة - كشافات طوارئ - لمبات انارة - مأخذ كهرباء (بريزة)- مفاتيح اضاءة- دوائر الكهربائية الخاصة بالشفطات و التكييفات توزيع لوحات توزيع فرعية بمشتملاتها) و اصلاح ما يلزم و ذلك مرة كل اسبوع مع تسجيل نتائج المرور والصيانة و الدورية بدافتر مرور خاصة يتم تقديم نموذج لها عند التعاقد و يتم الابلاغ فورا عن اى مشكلة قد تؤدى الى توقف العمل على نموذج ابلاغ يتم تقديمه عن التعاقد و فى حالة التأخير عن المرور فى المواعيد المحددة يتم خصم ٥% من قيمة الفاتورة المستحقة عن هذه الفترة.

لجنة اعداد الكراسة

تيمر
٥/١٠

١. ٢٠٢٤/١١/١٨

٢. ٢٠٢٤/١١/١٨

18 of 11 Page

٣. ٢٠٢٤/١١/١٨
٤. ٢٠٢٤/١١/١٨

٥. ٢٠٢٤/١١/١٨
٦. ٢٠٢٤/١١/١٨

٥٤. في حالة الحاجة لقطع غيار لاتمام عملية الاصلاح بخلاف المذكور بالبند رقم (٥٢) بالكراسة تلتزم الشركة بتقديم تقرير فنى فوراً و مقايسة للاصلاح خلال ٤٨ ساعة على الاكثرممن حدوث العطل ثم تقوم الشركة بتوريد قطعة الغيار الجديدة المطلوبة (وتكون قطع غيار اصلية طبقا لماركات و موديلات الاجهزة محل التعاقد) طبقا لكشف قطع الغيار المقدم بالعرض الفنى و المالى و يتم معاينتها وفحصها بمعرفة القسم الهندسى بالوحدة قبل تركيبها و نضمن الشركة جميع قطع الغيار التى يتم توريدها وتركيبها لمدة عام ضد عيوب الصناعة من تاريخ التركيب و التشغيل و فى حالة التأخير عن تقديم المقايسة عن المدة المذكورة يتم خصم مبلغ ٢٠٠ ج عن كل يوم تأخير لحين تقديم المقايسة و يتم المحاسبة على قطع الغيار التى تم تركيبها بموجب فاتورة منفصلة.

٥٥. تلتزم الشركة بتسليم جميع قطع الغيار التالفة لمخزن الكهنة بالوحدة.

٥٦. عند الاحتياج لاصلاح الى جزء من اجزاء المنظومة خارج مقر الوحدة يجب ان تقدم الشركة تقرير فنى وية اعتماده من الادارة الهندسية بالوحدة و الذى بناء عليه يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للخروج و الفك و اعادة التركيب على ان يكون الفك و النقل و اعادة التركيب على نفقة الشركة و بدون اى مقابل و يتم اثبات حالته الفنية قبل خروجه و بعد اعادته بمعرفة مشرفى و فنى الوحدة و الادارة الهندسية بالوحدة.

٥٧. صيانة المحولات و عمل كافة الاختبارات اللازمة للمحولات من قياس مستوى الزيت فى المحولات و تزويده او تغييره على حسب حالته ان تتطلب الامر(بفاتورة منفصلة لتغير الزيت فقط) وذلك لمحولات (تبريد الزيت) بعد عمل اختبارات التحليل اللازمة لمعرفة جودة وكفاءه الزيت من عدمه مع التأكد من عدم وجود زيادة لدرجة حرارة جسم المحول وكذلك صيانة او تغيير المراوح فى حالة الحاجة لذلك بالمحولات الجافة على ان تتم جميع الاختبارات و الصيانة الدورية و(تغير الزيت اذا تتطلب الامر ذلك) فقط بمعرفة الجهات المختصة بالدولة مرة سنويا على الاقل و على نفقة و تحت اشراف الشركة القائمة بالصيانة والشركة مسؤولة مسؤولة تامة عن التنسيق مع الجهات المختصة لحين الانتهاء من كافة اعمال الصيانة الدورية و الاختبارات اللازمة للمحولات و تلتزم الشركة بتسليم تقرير مفصل بحالة المحولات معتمد و مختوم من الجهة المختصة و مختوم بخاتم الشركة و يفيد اتمام جميع الاختبارات المطلوبة طبقا للمواصفات المصرية القياسية مرة سنويا على الاقل و فى حالة نقاعس الشركة عن جميع ما سبق تقوم الوحدة باتخاذ اللازم و عمل الصيانة و الاختبارات اللازمة عن طريق الجهات المختصة بالدولة خصما على حساب الشركة

لجنة اعداد الكراسة

صياح
٥٥/٥

7/10/2024

١. ٣٠١

٢. ٣٠١

١٠/١١/٢٠٢٤

18 of 12 Page

٣٠١

٣٠١

٣٠١

شروط التشغيل :

1. مواعيد (النقطة الثابتة) الفنى المقيم من الساعة صباحاً وحتى الساعة مساءً بالموقع محل العقد وذلك لتلبية الاعطال الطارئة بالوحدة والمبلغ عنها من مسئول الصيانة بالوحدة وتكون الشركة مسئولة عن اصلاح الاعطال عن طريق الفنيين بالشركة من غير المتواجدين بالنقطة الثابتة وكذا اعمال الصيانة والتي يتسبب عنها توقف المنظومة خلال وقت العمل ويحظر على الشركة استدعاء النقطة الثابتة أو تكليفها بأعمال خارج موقع تواجدهم وفي حالة عدم تواجد مندوبكم بالنقطة الثابتة (يحد ادنى عدد "٢" إنئين فنيين لكل منظومة خلال ٢٤ ساعة يتم التبادل بينهم كل ١٢ ساعة) يتم خصم ٣٠٠ جنية عن الوردية الواحدة لكل فرد من الفنيين بالنقطة الثابتة خلال المواعيد المحددة لهم ويقوم الطرف الثانى بتقديم قائمة بأسماء الفنيين المختصين بالنقطة الثابتة مرفق بها بطايف الرقم القومى لقسم الشئون الادارية وقسم الصيانة بالوحده حيث سيتم توقيعهم بكارث حضور وانصراف يومى أو بالبصمة ويتم توزيع الاعمال الطارئة والمبلغ عنها من مسئول الصيانة بالوحدة .
2. في حالة عدم المرور اليومى لاحد الفنيين يخصم مبلغ ٢٥٠ جنيها عن اليوم الواحد لكل فنى ويتم مضاعفة الخصم في حالة التكرار لكل مرة.
3. -يجب أن تقدم الشركة ما يؤكد تطعيم الفنيين المختصين بالنقطة الثابتة لها ضد الالتهاب الكبيدي الوبائي (ب) أو تقديم ما يثبت مسئوليتهم الكاملة عن صحته.
4. أن يتم توقيريزى ملائم الفنى المختص بالنقطة الثابتة يشترط أن يكون نظيفاً دائماً ولا يقل عن عدد (٢) زى لكل فرد" و في حالة عدم الالتزام بالنزى يتم خصم مبلغ ١٠٠ جنيها عن الوردية.

لجنة اعداد الكراسة

تعمير ضيف
٥١٥ ٥١٥

٢٠١٥/١٠/١٠

٢٠١٥/١٠/١٠

٢٠١٥/١٠/١٠

٥٨. الصيانة لا تشمل : زيت المحولات أو أي الكابلات والقواطع العمومية والمفاتيح العمومية والكروت الخاصة بأجهزة ال UPS (ان وجدت) و الكنتكتورات التي تزيد عن ٦٤ امبير وبطاريات UPS التي تزيد قدرتها عن ٥٠ امبير / ساعة أو أي قطع غيار أخرى تحتاج إليها المنظومة لكي تعمل بكامل كفاءتها و لكي يستمر العمل حيث يتم تقديم تقرير فني مفصل فوراً و معتمد من الشركة موضحاً به العطل و قطع الغيار المطلوبة و يتم تقديمه للوحدة مع مقايضة بقيمة قطع الغيار المطلوبة ويتم المحاسبة عليها بفاتوره منفصلة بخلاف قيمة الصيانه و في حالة التأخير عن تقديم المقايضة عن ٤٨ ساعة يتم خصم مبلغ ٢٠٠ ج عن كل يوم تأخير لحين تقديم المقايضة.

٥٩. تلتزم الشركة بمراجعة مسارات الكابلات من المحولات الي اللوحة العمومية والي اللوحات الفرعية وذلك بقياس عزل الكابلات وتنظيف مجاري الكابلات وغرف تفتيش الكابلات.

٦٠. تلتزم الشركة بعدم تركيب اي قطع غيار بالمنظومة الا بعد الرجوع لادارة للوحدة كتابياً و يتم التغيير في حضور المختصين بالوحدة و في حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة.

٦١. للوحدة الحق باضافة اي معدة من المعدات المثيلة للعقد بذات الشروط و الاسعار طوال مدة سريان العقد وللوحدة حق استبعاد اي معدة من العقد دون اي اعتراض من الشركة.

٦٢. يحق للوحدة إصلاح اي جهاز من الاجهزة محل التعاقد خصماً من مستحقات الشركة للإصلاح عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال في حالة ثبوت عدم جدوى الإصلاح بمعرفة الشركة القائمة بالصيانة نتيجة تقاعس أو عجز الشركة القائمة بالصيانة .

٦٣. يسدد المقابل السنوي على أربع اقساط متساوية (قسط كل ثلاثة شهور) وذلك بموجب فاتورة الكترونية تصدرها الشركة و مرفق بها كرت الصيانة الدورية و الطارئة ان وجدت معتمدة من مسنولى الادارة الهندسية بالوحدة وتقوم الشركة بتقديم فاتورة الكترونية كل ثلاثة اشهر ومرفق معها اصل كروت الصيانة الخاصة بالزيارات الدورية موقعة من مهندس الشركة و مهندسي أو فنيين الوحدة و مستخدمى الاجهزة بالوحدة.

٦٤. تلتزم الشركة بالعمل على استمرار المنظومة في عملها بكفاءة.

صحة ضياء
١٠/٨/٢٠٢٤

لجنة اعداد الكراسة

٣٠١٠١٠١٢٠٢٤

٢٠٢٤/١٠/٨

أستاذة د. نوال
أستاذة د. نوال
أستاذة د. نوال
أستاذة د. نوال

٥. تلتزم الشركة الراسية عليها بتقديم كشف بأسماء العاملين لديها مع عمل ملف للنقطة الثابتة يسلم إلى (ادارة الهندسية) يحتوي على المستندات التالية :-

- شهادة المؤهل الدراسي والتي لا تقل عن الدبلوم الصناعي او ما يعادلها.
- شهادة الميلاد.
- صحيفة الحالة الجنائية .
- شهادة صحية تفيد خلوة من الامراض .
- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي).
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها .
- احضار ما يفيد التأمين الاجتماعي على العمال من مكتب التأمينات الاجتماعية المختصة .

٦. الطرف الثاني يكون مسئولاً عن العاملين لديه وعما يصدر منهم من تصرفات مسئولية كاملة دون ادنى مسئولية مدنية او جنائية على الطرف الاول وللادارة الحق في الاعتراض على اي فني كما لها الحق في استبعاد اي فني طوال مدة التعاقد دون ابداء الاسباب وعلى الطرف الثاني احلال الفنى خلال ٢٤ ساعة وفي حالة عدم الالتزام بالتعليمات تطبق الجزاءات المنصوص عليها وفي حالة تكرارها يتم اذارة بفسخ التعاقد ويلتزم بتوفير الزى المناسب للفنيين لديه على ان يكون الزى موحد ولا يسمح لاي فني بدخول المبنى دون ارتداء الزى .

٧. يلتزم الفنيين وجميع العاملين بالوحدة من الشركة باتباع كل ما يصدر من لجان مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالوحدة وتنفيذ توصيات هذه اللجان وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم ٢٥٠ جنيهاً يومياً من الفاتورة المستحقة و يتضاعف الخصم حتى يتم الالتزام.

٨. يتم الالتزام بتسجيل معلومات وبيانات المرور اليومي للفنيين المقيمين بسجل يومي معد لذلك بمعرفة الشركة ويعتمد من فنين المعهد بما يفيد اتمام الاعمال المطلوبة من قبل فنيو الشركة.

هـ
١٤٠٤

لجنة اعداد الكراسة
١٠٣٠٢٠٢٩

١٣٠١٠١٨

Page 18 of 15

١٣٠١٢٠٢٩
١٣٠١٢٠٢٩
١٣٠١٢٠٢٩

جدول الغرامات

م	نوع المخالفة	القيمة	ملاحظات
٣	غياب الفني	٣٠٠ ج	عن الوردية
٤	عدم المرور اليومي لاحد الفنيين	٢٥٠ ج	عن الوردية
٥	عدم الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى و السلامة و الصحة المهنية	٢٥٠ ج	عن اليوم
٦	عدم الالتزام بالزى	١٠٠ ج	عن الوردية
٧	حالة التأخير عن توفير المصادر البديلة	٥٠٠ ج	عن اليوم
٨	التأخير عن المواعيد المحددة للزيارات الدورية	٣٠٠ ج	عن اليوم
٩	تلبية الزيارة الطارئة	قيمة نصف زيارة	عن المرة
١٠	التأخير عن المرور و الصيانة و الاصلاح لمنظومة الانارة	٥%	من الفاتورة المستحقة

في حالة تكرار المخالفة يتم خصم مبلغ ٢٠٠ جنيها عن الوردية الواحدة وتضاف على قيمة غرامة المخالفة الاصلية لكل نوع مخالفة

لجنة اعداد الكراسة

١. ٢٠٢٢/١٥/٧

٢. ٢٠٢٢/١٥/٧

مفتي
٥/١٥

عائدي يوسف

١٣
١٣

١٣
١٣

جدول أ (الكميات)

٢ / ١٠٠٠

م	المعدات	الفئة	الكمية
1	محولات من النوع (الزيتي / الجاف) قدرات :		
2	مولدات قدرات:	٢	
3	لوحات جهد منخفض و ما تشمله من مسارات و مجارى للكابلات وغرف تفتيش	١٠	
4	لوحات ATS	٢	
5	لوحات جهد متوسط و ما تشمله من مسارات و مجارى للكابلات وغرف تفتيش		
6	اجهزة UPS قدرة	٢	١١٠٠٠ ١١٠٠٠ ٢
7	ابار ارضي	٢	٢
8	منظومة الانارة بمشتملاتها:	٢	
9			
10	(فني مقيم ساعات يوميا) شامل العطلات و الاجازات الرسمية	بواقع 2 فنين يتم التبادل بينهم كل 12 ساعة	عدد (٢)

د. ع. ع. ع.
ها نارسا

٢٣

جدول ب (الاجملى)

م/الاجملى

م	المعدات	الفئة	الكمية	السعر لعام واحد	السعر لعامان
1	محولات من النوع (الزيتى / الجاف) قدرات :				
2	مولدات قدرات:		١		
3	لوحات جهد منخفض				
4	لوحات ATSS				
5	لوحات جهد متوسط				
6	اجهزة UPS				
7	ابار ارضى		٣		
8	منظومة الاتارة بمشتملاتها:				
9					
10	(فنى مقيم ساعات يوميا) شامل العطلات و الاجازات الرسمية	العدد	بواقع 2 فنين يتم التبادل بينهم كل 12 ساعة		
الاجملى الى					

جميع الاسعار بالجنية المصرى و غير شاملة قطع الغيار و شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وعا سلام
٢٥/٥/٢٠٢٥