

مديرية الصحة بالشرقية
إدارة التموين الطبي/عقود ومشتريات

السيد الأستاذ/ مدير مركز المعلومات بالمديرية
بعد التحية

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه نسخة من كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لزوم توريد وتركيب غسالات مركزية وجنדרات ومجففات لمستشفيات (الزقازيق العام – السعديين المركزي) جلسة الاحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٦م

غير مخصصة للبيع وذلك لنشرها علي موقع بوابة التعاقدات العامة

وتفضلوا بقبول وافر التحية

رئيس العقود والمشتريات
مهامحمد عبد السلام

عقود ومشتريات
محمد جابر السيد

مدير التموين الطبي
السيد علي الزهوي





مديرية الصحة بالشرقية
إدارة التموين الطبي/عقود ومشتريات

السيد الأستاذ/ مدير مركز المعلومات بالمديرية
بعد التحية

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه نسخة من كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لزوم توريد وتركيب غسالات مركزية وجنדרات ومجففات لمستشفيات (الزقازيق العام – السعديين المركزي) جلسة الاحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٦م

غير مخصصة للبيع وذلك لنشرها علي موقع بوابة التعاقدات العامة

وتفضلوا بقبول وافر التحية

رئيس العقود والمشتريات
مهامحمد عبد السلام

عقود ومشتريات
محمد جابر السيد

مدير التموين الطبي
السيد علي الزهوي





جمهورية مصر العربية
مديرية الشؤون الصحية بالشرقية
إدارة التموين الطبي / عقود ومشتريات

كراسة الشروط والمواصفات النموذجية لتنفيذ مقاولات

لزوم توريد وتركيب غسالات مركزية وجندرات ومجففات لمستشفيات (الزقازيق العام - السعديين المركزي) ، آخر موعد لتقديم العطاءات / العروض هو الموعد المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية المحدد لانعقادها يوم الاحد الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة (١١ صباحا) بمكتب السيد المستشار مفوض مجلس الدولة بمحافظة الشرقية طريق التعاقد بالمناقصة العامة ثمن كراسة الشروط فقط مبلغ وقدره: ٣٥٨ جنيه شامل كافة الضرائب والرسوم فقط: (ثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيهاً مصرياً) التأمين المؤقت مبلغ وقدره: (٨٠٠٠٠) جنيه فقط: (ثمانون الف جنيهاً مصرياً) لا غير العملية وحده واحده لا تتجزأ

اسم صاحب العطاء / العرض: رقم الفاكس: رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني: عنوان المحل المختار:

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه الكراسة يُقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها على النحو التالي:
القانون: قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته .
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتها.
القوانين واللوائح: التشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المرتبطة ذات الصلة كافة..
الحكومة: حكومة جمهورية مصر العربية.
السلطة المختصة: السيد محافظ الشرقية
السلطة المفوضة: السيد الدكتور مدير المديرية .
بوابة التعاقدات : الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ولائحته التنفيذية.
لوحة الإعلانات: هي اللوحة المخصصة لإعلان النتائج والقرارات المتعلقة بالعملية والمتواجدة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

لزوم توريد وتركيب غسالات مركزية وجندرات ومجففات لمستشفيات
(الزقازيق العام - السعديين المركزي)

مقاولات الأعمال: كل ما يدخل ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويعتمد من وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، وتخطر به الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
الجهة الإدارية الطارحة: مديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

مديرية الشؤون الصحية بالشرقية



الجهة الإدارية
المستفيدة:

أحمد

الاجمالي		السعر		الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
ج	ق	ج	ق			
				١	بالعدد	<p>توريد وتركيب غسالة عصارة مركزية سعة الحلة ٢٥كجم فيما اعلي نوعية (GIRBAU-IPSO-UNIMAC - PRIMUS-ALLIANCE) او ما يماثلة وفقا لقائمة الموردين المعتمدة للوزارة علي ان تكون بالمواصفات الاتية:- تعمل اتوماتيك حيث تقوم بغسيل وعصر وتجفيف الملابس وتحتوي علي برامج قابلة للتغير . - الحلة الداخلية والخارجية من الاستانس حيث لا يصدأ. - حماية قصوي لرومان البلي من الماء والكيماويات . - جناب كبير لسهولة التحميل والتنزيل . - حماية كاملة لجميع اجزاء الكهرباء بالكامل . - محمل علي البند عمل قاعدة خرسانية وايضا عمل جميع وصلات الصرف والمياه والكهرباء ومفتاح عمومي ومفتاح للغسالة وكابل مناسب لجميع الاحمال.</p>
				١	بالعدد	<p>٢ جندرة لكي الملابس والملايات والمفارش نوعية (GIRBAU-IPSO-UNIMAC -GMP) او ما يماثلة وفقا لقائمة الموردين المعتمدة للوزارة علي ان تكون بالمواصفات الاتية :- لا يقل العرض عن ١٦٠ سم فيما اعلي تعمل بالكهرباء ٣٨٠ فولت بها نظام حماية لمنع دخول الاصابع. -الرول مغطي بنومكس حراري لتحمل الحرارة . -بها نظام حماية لعدم دخول الاصابع الي الدرفيل الساخن انتاجية ٦٠ / س -محمل علي البند عمل الكهرباء والكابلات اللازمة والمفتاح الخاص لتشغيل الجندرة.</p>
				١	بالعدد	<p>٣ مجفف مركزي من اجود الاصناف ومناسب لسعة الغسالة (٢٥ ك) فيما اعلي نوعية (GIRBAU-IPSO-UNIMAC -PRIMUS-ALLIANCE) او ما يماثلة وفقا لقائمة الموردين المعتمدة للوزارة علي ان تكون بالمواصفات الاتية -يعمل بالكمبيوتر -مزود بدرج كبير لتجميع الورق -الحلة من الاستنسلتيل -محمل علي البند جميع الوصلات الكهربائية ومفتاح لمجفف وطرده الهواء.</p>

محمل صيانة واصلاح وترميم الاعمال المدنية والاعمال الصحية واعمال الكهرباء داخل الغرف المخصصة للمضلة (تغيير الكهرباء +تغيير الارضيات +الاسقف المعلقة) اذا تطلب الامر





من لزوم شراء غسالة مركزية لمستشفى السعديين المركزي

الاجمالي		السعر		الكمية	الوحدة	بيان الاعمال
ج	ق	ج	ق			
				٢	بالعدد	<p>توريد وتركيب غسالة عصارة مركزية سعة الحلة ٢٥كجم فيما اعلي نوعية (GIRBAU-IPSO-UNIMAC - PRIMUS-ALLIANCE) او ما يماثلة وفقا لقائمة الموردين المعتمدة للوزارة علي ان تكون بالموصفات الاتية:- تعمل اتوماتيك حيث تقوم بغسيل وعصر وتجفيف الملابس وتحتوي علي برامج قابلة للتغيير . - الحلة الداخلية والخارجية من الاستالس حيث لا يصدأ . - حماية قصوي لرومان البلي من الماء والكيماويات باب كبير لسهولة التحميل والتنزيل . - حماية كاملة لجميع اجزاء الكهرباء بالكامل . محمل على البند عمل قاعدة خرسانية وايضا عمل جميع وصلات الصرف والمياه والكهرباء ومفتاح عمومي ومفتاح للغسالة وكابل مناسب لجميع الاحمال.</p>
				١	بالعدد	<p>٢ جندره لكي الملابس والملايات والمفارش نوعية (GIRBAU-IPSO-UNIMAC -GMP) او ما يماثلة وفقا لقائمة الموردين المعتمدة للوزارة علي ان تكون بالموصفات الاتية :- لا يقل العرض عن ١٦٠ سم فيما اعلي تعمل بالكهرباء ٣٨٠ فولت بها نظام حماية لمنع دخول الاصابع. -الرول مغطي بنومكس حراري لتحمل الحرارة -بها نظام حماية لعدم دخول الاصابع الي الدرفيل الساخن انتاجية ٦٠ / س محمل على البند عمل الكهرباء والكابلات اللازمة والمفتاح الخاص لتشغيل الجندره.</p>
				١	بالعدد	<p>٣ مجفف مركزي من اجود الاصناف ومناسب لسعة الغسالة (٢٥ ك) فيما اعلي نوعية (GIRBAU-IPSO-UNIMAC -PRIMUS-ALLIANCE) او ما يماثلة وفقا لقائمة الموردين المعتمدة للوزارة علي ان تكون بالموصفات الاتية يعمل بالكمبيوتر مزود بدرج كبير لتجميع الورق -الحلة من الاستلستيل محمل على البند جميع الوصلات الكهربائية ومفتاح لمجفف وطرذ الهواء.</p>

محمل صيانة واصلاح وترميم الاعمال المدنية والاعمال الصحية واعمال الكهرباء داخل الغرف المخصصة للمغسلة (تغيير الكهرباء +تغيير الارضيات +الاسقف المعلقة) اذا تطلب الامر



- مرفقة الدفع بعد الاستلام والفحص والتشغيل والاستلام النهائي بمقر كل مستشفى ومدة التوريد خلال شهرين
العملية وحدة واحدة لا تتجزأ
يلتزم المورد بسرعة الحضور عند استدعائه للاعطال خلال ٤٨ ساعة من تاريخ الاستدعاء كما تطبق الفقرة بالاستدعاء
للصيانة بعد انتهاء مدة الضمان
فترة الضمان سنتين من تاريخ الاستلام والتشغيل الفعلي شاملة الاصلاح وكل قطع الغيار اللازمة
أقرار من المورد يلتزم فيه بتوفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل والالتزام بتوفيرها للاجهزة المطلوب لها قطع غيار
ومستلزمات التشغيل بانها تعمل وبحالة جيدة وحاصلة على شهادات الجودة العالمية- تقديم موافقة وزارة الصناعة
لتصنيع هذه الاصناف
- يلتزم المورد بتدريب السادة الفنيين الذين تحددهم الجهة المسنولة بعد التشغيل
- يحتوي المظروف الفني على كتالوج معرب وموضح به بلد المنشأ
- جهة الاشراف الادارة الهندسية والصيانة

