

يجب على الشركات المتقدمة في المناقصة تسجيل بياناتها
على موقع بوابة المشتريات الحكومية

(www.etenders.gov.eg)

www.mof.gov.eg/generalorg

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة لعملية استكمال منظومة الحريق لمشروع
استكمال إنشاء كلية التربية للتعليم الأساسي ومشروع
استكمال إنشاء كلية الدراسات العليا والعلوم المتقدمة
بجامعة بني سويف

● جلسة: - الاثنين الموافق 2026/ 4 /27

● موعد الجلسة: الثانية عشر ظهرا

● مقر انعقاد الجلسة: الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بمبنى
إدارة الجامعة - ش صلاح سالم - ميدان العبور - بني
سويف.

● ثمن بيع كراسة الشروط: - (399) جنيها بالإضافة إلى (56)
جنيها ضريبة القيمة المضافة ومبلغ (20) جنيهاً طوابع
بريدية عبارة عن (5 جنيهاً طابع الشهيد - 5 جنيهاً طابع
نوي الاحتياجات الخاصة - 5 جنيهاً طابع مكافحة الإرهاب -
5 جنيهاً طابع المشاركة الاجتماعية)

● قيمة التأمين الابتدائي: - (180000) فقط مائة وثمانون ألف جنيهاً

إقرار

(يجب إرفاقه بالمظروف الفني)

نقر نحن شركة

مقدم العرض والخاص

بأنني قد اطلعت على كافة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية وموافق على كافة الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العملية وموافق على كافة ما جاء بها كما اقر بان مظروفي المالي لا يشمل إي تحفظات فنية وإذا وجدت فاني متنازل عنها.

وهذا إقرار مني بذلك،

مقدم العطاء: -

التوقيع: -

الختم:-

جزاءات توقع على الشركة

في حالة عدم الالتزام بالاتي

إذا أخلت الشركة بأحد بنود التزاماتها التعاقدية أو جميعها يحق للجامعة فسخ العقد وتنفيذه على حسابها مع تحمل الشركة مسئولية ما يحدث من إضرار نتيجة إخلاله بالتزاماتها

بيانات عن مقدم العطاء

(ترفق بالظروف الفني)

- الاسم:
- العنوان: -.....
- رقم التليفون: -.....
- رقم الفاكس: -.....
- رقم البطاقة الضريبية: -.....
- رقم الملف الضريبي: -.....
- المأمورية التابع لها:
- رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة:
- اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ شروطه:
- اسم البنك:
- فرع البنك:
- رقم الحساب البنكي:

البرنامج الزمني المتوقع للمناقصة

م	الإجراء	التاريخ	المكان
1	تاريخ الإعلان في الجريدة	2026/ 3 /	أحد الجرائد واسعة الانتشار
2	تاريخ فتح المظاريف الفنية	2026/4 /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
3	تاريخ الانتهاء من البت الفني	2026/ /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
4	تاريخ فتح المظاريف المالية	2026/ /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
5	تاريخ الانتهاء من البت المالي	2026/ /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
	إعلان نتيجة البت المالي	2026/ /	الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
6	التعاقد والبدء في التوريد	فور اعتماد السلطة المختصة	التعاقد بالإدارة العامة للمخازن والمشتريات والتوريد مخازن جامعة بني سويف

الشروط

1- القوانين واللوائح المنظمة للعملية محل الموضوع:

- تخضع المناقصة لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتعديلات التي ستجرأ عليهما.
- بالإضافة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المحلية بالعقود الحكومية
- يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد
- تقدم الشركة شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- العملية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة

2- نية التقدم بالعطاء:

على الشركات المتنافسة التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وأبدت رغبتها في التقدم بعرضها أن ترسل إلى السلطة المختصة خطاب لتأكيد نيتها في الاستمرار في الإجراءات، ويجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية - كما يجوز أن يحضر مندوب عنها بموجب تفويض وإن يكون له جميع الصلاحيات.

3- الأخلاقيات ومكافحة الاحتيال والفساد:

- على الشركات المتنافسة الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء إجراءات العملية والتعاقد والتنفيذ، وإتباعاً لذلك يحق للسلطة المختصة أن تحرم الشركة من الاشتراك أو الاستمرار في العملية أو التعاقد أو الاستمرار في تنفيذ التعاقد وكذا شطبها من سجلات الموردين والمقاولين وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية إذا ما ثبت أن الشركة المشتركة قد تورطت بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو في ممارسات معرقلّة أثناء المنافسة للحصول على العقد محل العملية أو إذا قامت بذاتها أو بالوساطة بعرض أي شيء ذي قيمة - هدية - سلفه - مكافأة أو وعد بها لأي موظف أو موظفي الحكومة أو لأي شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه العملية للتأثير على الإجراءات لصالحها

4- الشطب من سجلات الموردين:

- إذا ثبت أن الشركة المتنافسة / المتعاقدة قد استعملت بنفسها أو بواسطة غيرها الغش أو التلاعب في تعاملها مع الجهة أو في حصولها على العقد أو أساءت استخدام أي بند من بنود كراسة الشروط أو نص من نصوص القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فإنه سيتم شطبها من سجل الموردين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمها من سجلات الموردين والمقاولين بالجهات الإدارية بالدولة

5- لغة تقديم العطاء:

يتم تقديم العرض باللغة العربية - وفي حالة التقدم بمستند باي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربي هو المعمول به في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

6- توقيت تسليم العطاء - آخر ميعاد لتقديم العطاءات: -

يسلم العطاء بمكتب السيد الأستاذ / مدير الإدارة العامة للمخازن والمشتريات - إدارة التوريدات - بمقر إدارة الجامعة الكائن شارع صلاح سالم - ميدان العبور - بني سويف قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العرض بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

7- إلغاء العملية:

يحق للسلطة المختصة إلغاء العملية قبل البت فيها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات المنصوص عليها بمواد القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية

8- تعديل الشروط والمواصفات:

يحق للسلطة المختصة إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أي بند أو مستند من مستندات العملية بموجب خطاب أو إخطار رسمي إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والخدمات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كاف على أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط وملزمة في أي مرحلة من مراحلها.

9- مدة سريان العطاء:

- مدة سريان الأسعار ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وللسلطة المختصة الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد استلامه بمعرفة السلطة المختصة وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

- يحق للسلطة المختصة زيادة قيمة العقود محل الموضوع بالنسب المقررة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية دون الرجوع للعطاء الفائز

10- سحب العطاء:

إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع حقا للسلطة المختصة دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

1- التامين الابتدائي المؤقت والنهائي:

التامين الابتدائي:-

يجب أن يكون العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت وقدر (180000ج) (فقط مائة وثمانون ألف جنيها لا غير) تسدد عن طريق منظومة التحصيل الالكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية أو خصمنا من مستحقاته إذا كان له لدى السلطة المختصة أي مستحقات شريطة تقديم طلب بخصم قيمة التأمين الابتدائي بوقت كافي ولا يقل عن 7 أيام عن ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية.

التامين النهائي:-

على الشركة مقدمة العطاء المقبول أن تؤدي التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء المسند إليها خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارها بكتاب مرسل له عن طريق البريد السريع بواسطة الهيئة القومية للبريد أو بإبلاغه بإحدى الطرق الأخرى (تليفون- فاكس - البريد- البريد السريع - البريد الالكتروني بقبول عطائها وذلك بإحدى الطرق التالية (نقدا - خطاب ضمان بنكي غير مقيد بأي شرط) إذا لم تقوم الشركة صاحبة العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للسلطة المختصة - بموجب إخطارها إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد و تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويات العطاءات ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة لديها للشركة صاحبة العطاء المقبول وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقات الشركة لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحق للسلطة المختصة في الرجوع على الشركة قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري

12- السرية أثناء إنمام الإجراءات:

بعد فتح العطاء علانية أثناء جلسة فتح المظاريف لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية للعطاءات أو تقييمها أو التوصيات بشأن إرساء الممارسة للشركات المتنافسة أو أي أشخاص آخرين غير الموظفين المعنيين بهذه العملية إلى حين موعد إعلان نتائج البت رسميا طبقا للإجراءات الموضحة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وطبقا للبرنامج الزمني المحدد لهذه العملية.

13- طريقة السداد:

تصرف كافة المستحقات بعد الفحص والاستلام والتركيب بالجنيه المصري وتصرف عن طريق الدفع الالكتروني وفي خلال شهر من تاريخ تقديم المتعاقد فاتورة الكترونية.

14- التنازل للآخرين:

لا يحق للشركة الراسي عليها العطاء والمتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أي جزء منه بمعنى لو في مصلحة الجامعة طبقا لنص المادة 25 من قانون التعاقدات والمادة 37 من اللائحة

15- مدة الضمان:

تلتزم الشركة التي سيتم الترسية عليها بضمان الأعمال محل الموضوع لا تقل عن عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي على أن يتم الاستلام النهائي بعد عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي

16- التنفيذ وجرامة التأخير:

- مدة تنفيذ العملية شهر ونصف من تاريخ تسليم الموقع خالي من العوائق
- في حالة تقاعس الشركة بالتقصير أو الإهمال في أداء الأعمال على النحو المطلوب والخاصة بأعمال التوريد والتركيب محل الموضوع يتم تطبيق غرامات التأخير بالنسب والشروط الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية دون الرجوع إلى الشركة وفي حالة تكرار ذلك تتحمل الشركة أي خسائر تنتج بسبب ذلك وتطبيق أحكام القانون سالف الذكر والقوانين ذات الصلة بهذه العملية

17- مسئولية الشركة عن أعمالها:

تكون الشركة مسؤولة مسئولية كاملة عن الأضرار التي قد تترتب عما يحدث بسبب الإهمال أو التقصير أو التقاعس عن أداء الأعمال المطلوبة منها على الوجه الأكمل.

18- تقصير جهة التعاقد:

على جهة التعاقد أن تنفذ شروط العقد بحسن نية دون تأخير وطبقاً لشروط العقد، وإذا أخلت جهة التعاقد بأي شرط من شروط العقد أو تقاعست عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للشركة أن تطالب بالتعويض عن الخسائر الفعلية المترتبة على هذا التقصير وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية

19- كراسة الشروط والمواصفات:

- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد بها.
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين السلطة المختصة والشركة التي ستسند إليها الأعمال، ولا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركات المتقدمة من اشتراطات إلا بعد موافقة السلطة المختصة على هذا التعديل
- تلتزم الشركات بتقديم أقرار مختوم ومعتمد بانه توافقت على كل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية يرفق بالعطاء + سداد تأمين مؤقت

20- الشكاوى:

في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو بالتزاماتها أو بمهامها القانونية يحق للشركة التقدم بشكوى إلى مكتب التعاقدات الحكومية والتابع مباشراً إلى وزير المالية للنظر والفصل في الشكوى ويكون تقديم الشكاوى ممن له مصلحة في ذلك إلى مكتب التعاقدات الحكومية قبل انقضاء المواعيد التالية بـ 48 ساعة على الأقل:

- الشكاوى المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.
- الشكاوى المتعلقة بالبت الفني تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية.
- الشكاوى المتعلقة بالبت المالي تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد.
- الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد الموعد المحدد لصدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

21- إنهاء التعاقد:

يحق لجهة التعاقد إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالا أساسيا بالعقد ويتضمن الإخلال الرئيسي بالعقد توقف الشركة عن الالتزام بتنفيذ التعاقد أو الأعمال على النحو الأمثل.

22- المراسلات:

- أثناء إجراءات المناقصة:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمكاتبات والبيانات المتعلقة بالعملية كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها للإدارة العامة للمخازن والمشتريات - إدارة التوريدات - بالعنوان (شارع صلاح - سالم ميدان العبور - بني سويف)، مع الحصول على ما يثبت أنه تم التسليم أو إرسالها بالبريد المسجل أو الفاكس وبشرط إثبات تسليمه.

- خلال التعاقد والتنفيذ:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابة باللغة العربية، ويلزم تسليمها على العناوين الموضحة بالعقد والخاصة بكل من السلطة المختصة والشركة المتعاقد معها معاً لتأكيد بضرورة وصولها وتسليمها لكل من الطرفين وذلك عن طريق إحدى الطرق التالية (إرسالها بالبريد المسجل - البريد السريع - الفاكس - تسليم باليد... الخ) وبشرط إثبات تسليمه.

23- ملكية البيانات وسريتها:

جميع المعلومات والبيانات التي قامت السلطة المختصة بذكرها في كراسة الشروط أو إعدادها لأجل تنفيذ الأعمال محل هذه العملية تعد ملكية خالصة لإدارة جامعة بني سويف (إدارة التوريدات) بما في ذلك حقوق النشر، ولا يحق للشركة أو أي طرف ثالث أن يحصل على تلك المعلومات عن طريقها أن تستخدمها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الأعمال محل العقد.

24- إعداد وتقديم العطاءات:

يجب على الشركات المتنافسة إن تعد عطاءها متقيدا تقيدا تاما بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والخدمات المطلوبة وأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ولن يلتفت إلى العطاء الذي يتم خلافا لذلك يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظهرين منفصلين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي مغلق غلقا محكما بمعرفة مقدم العطاء ويقدم العرض بصورة

ورقية يراعى ألا يحتوي المظروف الفني على أية أسعار مالية وسيتم استبعاد أي عطاء تضمن في مظروفه الفني أية أسعار مالية ويجب إن يكون المظروف مصحوباً بالتأمين الابتدائي المؤقت وذلك بإحدى الطرق التالية منظومة التحصيل الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية أو خصمنا من مستحقاته إذا كان له لدى السلطة المختصة أي مستحقات أو بالطرق التي تصدرها وزارة المالية

25- محتوى المظروف الفني

- العرض الفني (شاملاً المواصفات الفنية الدقيقة لكل بند في المظروف الفني وكذلك رقمه وسعره الإجمالي في المظروف المالي).
- بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء والمستندات الدالة على ذلك
- تقديم سابقة أعمال من جهات حكومية في أعمال مماثلة مع تديمها بالمستندات الخاصة بها
- صورة البطاقة الضريبية (سارية) وآخر إقرار ضريبي.
- صورة من السجل التجاري (ساري)
- تقديم جدول زمني لسير الأعمال
- الأصناف من أجود الأنواع
- تقديم كتالوجات للاعتماد مع العرض الفني
- تقديم شهادة ضمان لا تقل عن عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي
- يتم الاستلام النهائي للعملية بعد عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي
- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات
- الارتباط بالأسعار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الفتح الفني مع أحقية السلطة المختصة بمد العرض لفترة مماثلة إذا لزم الأمر
- مدة تنفيذ العملية شهر ونصف من تاريخ تسليم الموقع خالي من العوائق
- صورة من التسجيل في السجلات والنقابات والاتحادات التي يكون التسجيل فيها واجباً قانونياً على أن تكون سارية
- شهادة بيانات مؤقتة
- العملية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة
- سداد التأمين المؤقت وقيمه (180000ج) فقط مائة وثمانون ألف جنيهاً وذلك بالطرق سائلة الذكر
- كراسة الشروط والمواصفات مختومة بخاتم الشركة.
- شهادة القيد في ضريبة القيمة المضافة
- التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
- يذكر اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ بنوده وصفته بالشركة.

- يلاحظ ألا يحتوي المظروف الفني على أي بيانات مالية – وسيتم استبعاد أي شركة تضمن أي معلومات مالية داخل المظروف الفني تخص الأعمال محل الطرح.

26 - محتوى المظروف المالي :-

- جداول الكميات مدون بها الأسعار قرين كل بند بالأرقام وبالحروف بخط واضح والتوقيع على كل تصحيح للأرقام بطريقة واضحة لا لبس فيها ويوضح الإجمالي في نهاية كل صفحة من العرض بالأرقام والحروف وكذلك إجمالي العرض.
- تقديم المظاريف الفنية والمالية باللغة العربية.
- تقدم الأسعار بالجنيه المصري شاملاً الضرائب والتأمينات وضريبة القيمة المضافة.
- يتم كتابة الأسعار بالحبر الجاف أو الطباعة رقماً وحرفاً باللغة العربية.
- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه.
- أي عطاء مقرون بأي شروط أو تحفظات مخالفة للمواصفات الفنية الواردة بالكراسة لن يلتفت إليه.
- الدفع بعد الفحص والاستلام.
- لن يعتد بأي عطاء لا تتوافر فيه الشروط المذكورة.
- يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة.
- يجوز لإدارة الجامعة إضافة أو إلغاء أحد بنود العملية متى رأت ضرورة لذلك.
- يجب مراعاة ما سبق بكل دقة والالتزام بما جاء بهذه الشروط.
- جميع الأصناف الموردة يجب أن تكون من أجود الأنواع.

27- التنفيذ وبدء الأعمال:

يبدأ التنفيذ فور اعتماد السلطة المختصة بإدارة الجامعة للتعاقد على الأعمال محل الموضوع.

28- مراقبة الأداء:

أثناء التنفيذ:

- تلتزم الشركة المنفذة بضمان الأصناف الموردة محل التعاقد لمدة لا تقل عن عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي كاملاً خلال فترة تنفيذ الأعمال وانتهاء فترة الضمان

29- مدة سريان العقد:

المدة الذي سيتم التعاقد عليها لتنفيذ الأعمال محل الموضوع وذلك حسب طبيعة الأصناف محل الطرح.

الشروط و المواصفات الفنية

- 1- تقديم سابقة أعمال في نفس المجال (مماثلة) و في أماكن حكومية و معتمدة.
- 2- تقديم ما يفيد في التسجيل في الاتحادات و النقابات و تكون سارية.
- 3- تقديم رسومات تصميمية و معتمدة من استشاري نقابي و مسجل في نقابة المهندسين تقدم بعد الترسية علي مقدم العطاء.
- 4- تقديم إقرار من الشركة بأنها ملتزمة بكل ما جاء بكراسة الشروط و المواصفات الفنية.
- 5- تقديم نسخة مصورة من كراسة الشروط مختومة بختم الشركة علي كافة صفحاتها.
- 6- تقديم عرض فني شامل المواصفات الفنية الدقيقة لكل بند علي حده و المعتمدة من الإدارة الهندسية و علي أن تختم بختم الشركة.
- 7- تقديم ما يفيد بأن العملية تحتوي علي أكثر من 40% من المنتج المحلي.
- 8- تقديم جدول زمني للعملية.
- 9- تقديم العرض الفني و مدعم بالكتالوجات الخاصة بالعرض المقدم.
- 10- التسجيل في القيمة المضافة.
- 11- تلتزم الشركة بإصلاح أي تلفيات ناتجة عن تنفيذها للأعمال علي نفقتها الخاصة.
- 12- تلتزم الشركة بسلامة العمال و عدم إعاقة العمل بالموقع أثناء تنفيذ الأعمال.
- 13- تعتبر جميع بنود الأعمال وحدة واحدة و غير قابلة للتجزئة .
- 14- تلتزم الشركة بتنفيذ أي أعمال غير واردة بمقاسية الأعمال أو كراسة المواصفات و التي قد تتطلبها طبيعة العمل أثناء التنفيذ و تحاسب عليها الشركة نظير تحليل السعر من خلال اللجنة الفنية المشرفة علي الأعمال والشركة.
- 15- تقديم نوتة حسابية و معتمدة من استشاري نقابي و مسجل في نقابة المهندسين.
- 16- تنفذ الأعمال طبقاً لكود الحريق و تعليمات الدفاع المدني و الحماية المدنية.
- 17- تقديم ما يفيد بأن المضخات حديثة الصنع و تقديم شهادة المنشأ للمكونات المستوردة.
- 18- مدة تنفيذ العملية شهر و نصف من تاريخ إستلام الموقع خالي من العوائق.
- 19- معاينة المكان معاينة نافية للجهالة.
- 20- تقديم الإفراج الجمركي للمكونات المستوردة.
- 21- تلتزم الشركة بتواجد مهندس متخصص في الأعمال طوال فترة العملية.
- 22- تقديم ما يفيد بأن جميع المكونات للبنود معتمدة في الدفاع المدني و طبقاً للكود الخاص بالحريق.
- 23- يتم تدريب من تحدده الكلية لتشغيل المضخات.
- 24- يتم تقديم شهادة اختبار للخزانات.
- 25- يتم تقديم الكتالوجات الخاصة بالعرض الفني.
- 26- تقديم ما يفيد بمزاولة المهنة و تكون سارية في أعمال الكهروميكانيك.
- 27- تقديم ما يفيد بأن الأعمال تمت طبقاً للكود المصري للحريق و المواصفات الفنية القياسية.

محمد
محمد




عرض سعر

أولاً: استكمال منظومة الحريق لمشروع استكمال إنشاء كلية التربية للتعليم الأساسي لصالح جامعة بني سويف.

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	<p>تعليمات هامة يلتزم بها المقاول:- الرجوع إلى مستندات المشروع قبل التسعير يتعين على المقاول مراجعة جميع مستندات المشروع والتي تشمل: المخططات التنفيذية. جداول الكميات. المواصفات الفنية. الشروط العامة والخاصة. قائمة الماركات المعتمدة. وتعتبر هذه المستندات مكتملة لبعضها البعض، ويجب الاطلاع عليها بشكل كامل قبل تقديم الأسعار. وفي حال وجود أي تعارض أو تناقض بين هذه المستندات، يلتزم المقاول بالاستفسار عن ذلك قبل التسعير. أما إذا لم يتم بالاستعلام، فيلتزم بتفسير الاستشاري لهذا التناقض عند التنفيذ، دون أدنى مسؤولية على المالك، ودون أي حق في المطالبة بزيادة الأسعار. تقديم الحسابات الهيدروليكية يلتزم المقاول بتقديم الحسابات الهيدروليكية لجميع الأنظمة لاعتمادها ومراجعتها، وذلك بعد اعتماد الماركات النهائية التي سيتم توريدها فعلياً. اعتماد المواصفات قبل التنفيذ يجب الرجوع إلى استشاري المشروع لاعتماد كافة المواصفات بجميع البنود، والحصول على موافقته الخطية قبل البدء في أي أعمال تركيب.</p>				
أولاً: طفايات الحريق و الوصلة السيامية و مضخة مياه للمبني					
1	العدد توريد وتركيب وحدة إطفاء حريق تلقائيموضعي (Firesearch) تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون سعة 6 كجم مصمم لحماية المناطق المغلقة والتي يصعب الوصول إليها مثل لوحات تحكم الكهرباء كاملة بعداد نو المؤشر الذي يبين صلاحية الطفاية وأنبوب مصنع من البوليمر المرن والبطول المناسب حسب ظروف الموقع وحجم كابينة الكهرباء والسعر يشمل علي قاعده المطفأة بالثبيت والتركيب .	بالعدد	40		
2	توريد وتركيب واختبار محابس تفريغ هواء أوتوماتيكي من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف لنهايه الصواعد وطبقا للكود المصري للحريق .	بالعدد	3		
3	توريد وتركيب واختبار الوصلة الخاصه بالدفاع المدنى مقاس 2.5*2" / 4" (ثنائية الاتجاه + محبس بوابه OS&Y + محبس عم	بالعدد	3		

على مس

أحمد حسن




				رجوع 4 بوصة + انشاء غرفه المحابس وتوريد وتركيب غطاء للغرفه والوصله بالمحابس تكون مدرجة في قوائم UL ومعتمده FM واستكمال الاعمال والتركيب طبقا لرسومات التصميميه والمواصفات و NFPA والتي تعتمدما جهة الاشراف قبل التركيب من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف.
4	بالعدد	3		بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار طلمبة رفع 5 حصان ايطالى او ما يماثلها من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف لزوم تغذية الخزانات والمبني ومحمل علي البند التغذية والتوصيلات المواسير والكيعان وكذلك الوصلات الكهربائيه من كابلات النحاس والمفتاح وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف.
5	بالعدد	40		وريد وتركيب طفايه ثانى اكسيد الكربون سعة 6 كيلو جرام بالعلبه الخارجيه الحافظه لها بافاريا او ما يماثلها من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف على أن تحتوي الإسطوانة على عداد لمعرفة الضغط الداخلى لها وكذلك خرطوم وبشوري والبند يشمل تثبيت الطفايات و توزيعها باماكنها المحدده من جهة الاشراف.
6	بالعدد	3		العدد طفايه ثانى اكسيد الكربون معلقه اوتوماتيكيه برشاش سعة 12 كجم لزوم غرفة السيرفر وكنترول انذار الحريق والسنترال بافاريا او ما يماثلها من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف وحسب تعليمات جهاز الاشراف.
7	بالعدد	3		بالعدد توريد وتركيب طفايه سوبر ماتيک لغرفة الكهرباء وزن 12 كجم بافاريا او ما يماثلها من اجود الانواع وحسب تعليمات جهاز الاشراف.
ثانياً: مجموعة الخزانات و طلمبات الحريق				
1	بالعدد	3		بالعدد توريد وتركيب وتجربة وضمان خزان مخصص لأعمال الحريق من البولى اثيلين 3 طبقات ثلاث طبقات الطبقة الخارجيه للخزان باللون الأبيض مما يقلل من امتصاص حرارة الشمس و الطبقة الوسطى سوداء كربونيه لمقاومة أشعة الشمس فوق البنفسجيه الضارة و الطبقة الداخليه بيضاء حيث يضمن المياه بداخله نقيه و بارده و لا تسبب رائحة و تمنع تعلق أى شوائب بجدار الخزان سعة 20 م 3 مطابقا للمواصفات العالمية المعتمدة ، ومحمل علي البند جميع الوصلات والمحابس وربط الخزانات بعضها البعض و بخت سحب مجموعة الطلمبات وخط الراجع (الاختبار) من الطلمبات وجميع الوصلات من تغذية بطلمبات رفع مياه وفائض (اوفر فلو) و(عوامات لمنع هدر المياه فى حالة امتلاء الخزانات) ووصلات غسيل وتهوية وخلافة وله فتحة تفتيش بغطاء محكم اعلى الخزان ، ومحمل علي البند قواعد من الخرسانة المسلحة يوضع عليها الخزانات بسمك 30 سم وحديدتسليح 6 اسياخ قطر 10 مم في كل من الاتجاهين لكل من الرقة السفلية والعلوية جميع الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصرى للحريق وحسب

Handwritten signature and stamp.



			تعليمات جهة الاشراف. ومحمل علي البند ربط الفايز بالصرف والبند يشمل عمل تنده لحماية الخزانات من اشعة الشمس وكل التوصيلات اللازمة لإنهاء الاعمال نهوا تماما حسب تعليمات جهة الاشراف.
	1	مقط	<p>2</p> <p>بالمقطوعية توريد وتركيب وتشغيل واختبار مجموعة مضخات حريق من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف على ان يقوم مقاول العملية باعتمادها من الدفاع المدني وهي عباره عن (مضخة كهربائية + مضخة ديزل شامله بطاريات من نوع معتمد توافق عليه جهة الاشراف) وتكون المضخة الديزل والمضخة الكهرباء كلاهما ذات قدرة 500 جالون/دقيقة وذات قدرة رفع (8) بار، والبند يشمل أيضا مضخة تعويض (Jockey pump) ذات قدرة 75 جالون/دقيقة وذات قدرة رفع 10 بار والبند يشمل الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خزان الوقود للمضخة الديزل مع جميع الملحقات الرئيسية لنظام الوقود من مقياس وقود للقراءة المباشرة. - مواسير السيملس جدول 40 اللازمة للتركيب والتوصيل بين المضخات و مواسير بولى اثيلين عالى الكثافة للربط على شبكة الحريق الخارجية والبند يشمل الحفر والردم فوق المواسير. - مؤشرات الضغط على سحب وطرد المضخات وكذلك مفاتيح فرق الضغوط للظلمبات الثلاثة لتعمل اوتوماتيكيا فى حالة فقد ضغط الشبكة. - صمامات تسريب الهواء لكل مضخة. - جميع المحابس اللازمة من عدم رجوع وخلافه من اجود الانواع وجميع الوصلات للتركيبات المطلوبة. - دهانات المواسير من طبقتين من دهان البرايمر وطبقتين من دهان اللون الأحمر (لاكيه). - البند يشمل خط من خط الطرد يتم ربطه بشبكة الصرف لتفريغ الخزانات فى حالة الغسيل والصيانه مع عمل جميع المحابس قبل وبعد الخط وضمان نهو البند نهوا كاملا حسب تعليمات جهة الاشراف. -البند يشمل عمل خط اختبار دورى عن طريق ربط الظلمبات مع الخزانات بخط متفرع من خط الطرد الرئيسى كخط اختبار الى الخزانات والبند يشمل جميع المحابس من عدم رجوع وخلافه والوصلات المطلوبة وتكون من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف. -البند يشمل جميع ملحقات الظلمبات كامله من لوحات التحكم بمشتملاتها والوصلات الكهربيه والبند يشمل عمل غرفة حماية من السلك الشيك و سقف سندوتش بانل سمك لا يقل عن 5سم مع عمل صبة خرسانة عادية بسمك لا يقل عن 30سمك مجموعة المضخات والكنترول الخاص بها و كل مايلزم لنهو البند طبقا لتعليمات لجنة الاشراف.


Handwritten signature and stamp.



ثانياً: استكمال منظومة الحريق لمشروع استكمال إنشاء كلية الدراسات و العلوم المتقدمة لصالح جامعة بني سويف.


م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	<p>تعليمات هامة يلتزم بها المقاول:- الرجوع إلى مستندات المشروع قبل التسعير يتعين على المقاول مراجعة جميع مستندات المشروع والتي تشمل: المخططات التنفيذية. جداول الكميات. المواصفات الفنية. الشروط العامة والخاصة. قائمة الماركات المعتمدة. وتعتبر هذه المستندات مكملة لبعضها البعض، ويجب الاطلاع عليها بشكل كامل قبل تقديم الأسعار. وفي حال وجود أي تعارض أو تناقض بين هذه المستندات، يلتزم المقاول بالاستفسار عن ذلك قبل التسعير. أما إذا لم يتم بالاستعلام، فيلتزم بتفسير الاستشاري لهذا التناقض عند التنفيذ، دون أدنى مسؤولية على المالك، ودون أي حق في المطالبة بزيادة الأسعار. تقديم الحسابات الهيدروليكية يلتزم المقاول بتقديم الحسابات الهيدروليكية لجميع الأنظمة لاعتمادها ومراجعتها، وذلك بعد اعتماد الماركات النهائية التي سيتم توريدها فعلياً. اعتماد المواصفات قبل التنفيذ يجب الرجوع إلى استشاري المشروع لاعتماد كافة المواصفات بجميع البنود، والحصول على موافقته الخطية قبل البدء في أي أعمال تركيب.</p>				
أولاً: طفايات الحريق و الوصلة السيامية و مضخة مياه للمبني					
1	العدد توريد وتركيب وحدة إطفاء حريق تلقائيموضعي (Firesearch) تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون سعة 6 كجم مصمم لحماية المناطق المغلقة والتي يصعب الوصول إليها مثل لوحات تحكم الكهرباء كاملة بعداد ذو المؤشر الذي يبين صلاحية الطفاية وأنبوب مصنع من البوليمر المرن والبطول المناسب حسب ظروف الموقع وحجم كابينة الكهرباء والسعر يشمل علي قاعده المطفأة بالثشيب و التركيب .	بالعدد	40		
2	توريد وتركيب واختبار محابس تفريغ هواء أوتوماتيكي من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف لنهايه الصواعد وطبقا للكوود المصري للحريق .	بالعدد	3		
3	توريد وتركيب واختبار الوصلة الخاصه بالدفاع المدني مقاس 2.5*2" / 4" (ثنائية الاتجاه + محبس بوابه OS&Y + محبس عدم رجوع 4 بوصه +انشاء غرفه المحابس وتوريد وتركيب غطاء	بالعدد	3		

على صميم
المرتب



				للغرفة والوصله بالمحابس تكون مدرجة في قوائم UL ومعتمده FM واستكمال الاعمال والتركيب طبقا لرسومات التصميميه والمواصفات و NFPA والتي تعتمدا جهة الاشراف قبل التركيب من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف.
4	بالعدد	3		بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار ظلمية رفع حوصان ايطالى او ما يماثلها من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف لزوم تغذية الخزانات والمبني ومحمل علي البند التغذية والتوصيلات المواسير والكيعان وكذلك الوصلات الكهربائيه من كابلات النحاس والمفتاح وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف.
5	بالعدد	40		وريد وتركيب طفاية ثاني اكسيد الكربون سعة 6 كيلو جرام بالعلبه الخارجيه الحافظه لها باقاريا او ما يماثلها من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف على أن تحتوي الإسطوانة على عداد لمعرفة الضغط الداخلى لها وكذلك خرطوم وبشوري والبند يشمل تثبيت الطفايات و توزيعها باماكنها المحدده من جهة الاشراف.
6	بالعدد	3		العدد طفايه ثاني اكسيد الكربون معلقه اوتوماتيكيه برشاش سعة 12 كجم لزوم غرفة السيرفر وكنترول انذار الحريق والسنترال باقاريا او ما يماثلها من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف وحسب تعليمات جهاز الاشراف.
7	بالعدد	3		بالعدد توريد وتركيب طفايه سوبر ماتيك لغرفة الكهرباء وزن 12 كجم باقاريا او ما يماثلها من اجود الانواع وحسب تعليمات جهاز الاشراف.
ثانياً: مجموعة الخزانات و ظلميات الحريق				
1	بالعدد	3		بالعدد توريد وتركيب وتجربة وضمان خزان مخصص لأعمال الحريق من البولي اثيلين 3 طبقات ثلاث طبقات الطبقة الخارجيه للخزان باللون الأبيض مما يقلل من إمتصاص حرارة الشمس و الطبقة الوسطى سوداء كربونيه لمقاومة أشعة الشمس فوق البنفسجيه الضارة و الطبقة الداخلية بيضاء حيث يضمن المياه بداخله نقيه و بارده و لا تسبب رائحة و تمنع تعلق أى شوائب بجدار الخزان سعة ٢٠ م ٣ مطابقا للمواصفات العالمية المعتمدة ، ومحمل علي البند جميع الوصلات والمحابس وربط الخزانات بعضها البعض و بخت سحب مجموعة الظلميات وخط الراجع (الاختبار) من الظلميات وجميع الوصلات من تغذية بظلميات رفع مياه وفانض (اوفر فلو) و(عوامات لمنع هدر المياه فى حالة امتلاء الخزانات) ووصلات غسل وتهوية وخلافة وله فتحة تفتيش بغطاء محكم اعلى الخزان ، ومحمل علي البند قواعد من الخرسانة المسلحة يوضع عليها الخزانات بسمك ٣٠ سم وحديدتسليح ٦ اسياخ قطر 10 مم في كل من الاتجاهين لكل من الرقة السفلية والعلوية جميع الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصرى للحريق وحسب تعليمات جهة الاشراف. ومحمل علي البند ربط الفايط بالصرف

م. م. م.
ال. م. م.



			والبند يشمل عمل تنده لحماية الخزانات من اشعة الشمس وكل التوصيلات اللازمة لإنهاء الاعمال نهوا تماما حسب تعليمات جهة الاشراف.
2	مقط	1	<p>بالمقطوعية توريد وتركيب وتشغيل واختبار مجموعة مضخات حريق من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف على ان يقوم مقاول العمليه باعتمادها من الدفاع المدنى وهى عباره عن (مضخة كهربائية + مضخة ديزل شامله بطاريات من نوع معتمد توافق عليه جهة الاشراف) وتكون المضخة الديزل والمضخة الكهربية كلاهما ذات قدرة 500 جالون/دقيقة وذات قدرة رفع (8) بار، والبند يشمل أيضا مضخة تعويض (Jockey pump) ذات قدرة 75 جالون/دقيقة وذات قدرة رفع 10 بار والبند يشمل الآتى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خزان الوقود للمضخة الديزل مع جميع الملحقات الرئيسية لنظام الوقود من مقياس ووقود للقراءة المباشرة. - مواسير السيملس جدول 40 اللازمة للتركيب والتوصيل بين المضخات و مواسير بولى اثيلين عالى الكثافه للربط على شبكة الحريق الخارجية والبند يشمل الحفر والردم فوق المواسير. - مؤشرات الضغط على سحب وطرد المضخات وكذلك مفاتيح فرق الضغوط للطلميات الثلاثة لتعمل اوتوماتيكيا فى حالة فقد ضغط الشبكه. - صمامات تسريب الهواء لكل مضخة. - جميع المحابس اللازمة من عدم رجوع وخلافه من اجود الانواع وجميع الوصلات للتركيبات المطلوبة. - دهانات المواسير من طبقتين من دهان البرايمر وطبقتين من دهان اللون الأحمر (لاكيه). - البند يشمل خط من خط الطرد يتم ربطه بشبكة الصرف لتفريغ الخزانات فى حالة الغسيل والصيانه مع عمل جميع المحابس قبل وبعد الخط وضمان نهوا البند نهوا كاملا حسب تعليمات جهة الاشراف. -البند يشمل عمل خط اختبار دورى عن طريق ربط الطلمبات مع الخزانات بخط متفرع من خط الطرد الرئيسى كخط اختبار الى الخزانات والبند يشمل جميع المحابس من عدم رجوع وخلافه والوصلات المطلوبه وتكون من اجود الانواع التي يوافق عليها جهة الاشراف. -البند يشمل جميع ملحقات الطلمبات كامله من لوحات التحكم بمشتملاتها والوصلات الكهربيه والبند يشمل عمل غرفة حماية من السلك الشيك و سقف سندوتش بانل سمك لايقل عن 5سم مع عمل صبة خرسانة عادية بسمك لا يقل عن 30سمك مجموعة المضخات والكنترول الخاص بها و كل مايلزم لنهوا البند طبقا لتعليمات لجنة الاشراف.

م. م. م. م.
أ. م. م.