

مقاييس تدفئة حمام السباحة - كلية التربية الرياضية

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
1	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة تسخين حمام سباحة HEAT PUMP بسعة تسخين لا تقل عن 35 كيلو وات والبند يشمل التثبيت وتوريد وتركيب وصلات السباكة وتعديل الشبكة الموجودة بما يتناسب مع وحدات التسخين والوصلات الكهربائية بداية من لوحة التحكم وحتى وحدة التسخين وكل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	بالعدد	4		
2	توريد وتركيب لوحة تحكم خاصة بوحدة تسخين حمام السباحة تشمل القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية ومفاتيح التوصيل ومفاتيح الحمل الزائد وكل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	بالعدد	1		
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل نحاس بالقطر المناسب والاعتماد قبل التوريد والبند يشمل التوصيل من اقرب لوحة كهرباء وحتى لوحة تحكم وحدات التسخين وجميع الاكسسوارات اللازمة للتمديد والتركيب والتوصيل ومحمل علي البند مواسير بقطر مناسب لتمديد الكابلات داخلها في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف وجميع اعمال تمديد الكابلات تكون طبقا للكود واصول الصناعة	م/ط	60		
	اجمالي				

