

وزارة النقل
الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
الإدارة العامة للشئون التجارية
إدارة المشتريات

كراسة الشروط ومواصفات *****

مناقصة عامة

عملية توريد كابل نحاس 3x240+120 مم بطول 900 متر لزوم تغذية
صالة السفر / الوصول الجديدة بميناء شرم الشيخ



ثمن
جنيه

/ /

رقم القسيمة : وزارة

النسخة :

التاريخ :
2024

الشروط العامة

المادة الأولى :-

تقدم العطاءات موقعة من أصحابها وفقا للشروط المحددة بمستندات الطرح ويجب تقديمها على نموذج العطاء المدرج بكراسة الشروط ومواصفات ويجب أن يثبت على كل من مطروفي العطاء الفني و المالي نوعه من الخارج ، ويوضع المطرو فان داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه أسم (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر) وما يفيد أن ما بداخله المطروف الفني والمطروف المالي ويذكر أسم العملية وتاريخ

فتح المظاريف الفنية كما يذكر أسم صاحب العطاء وتسلم العطاءات لإدارة المشتريات قبل التاريخ أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية أما باليد أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد

المادة الثانية : (أولا :- المظروف الفني)

على مقدم العطاء ضرورة تضمين المظروف الفني كافة البيانات الفنية التي يرغب في توضيحها بالإضافة إلى المستندات الآتية :-

1- في حالة تقديم العطاء من اتحاد شركات تقدم وثيقة تكوين الاتحاد ويحدد الشريك المسئول
2- كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة من عقد تأسيسها ومن قانونها النظامي وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة . وفى كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقود وإمضاء الإيصالات وإعطاء المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج من إمضاءاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل

3- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة (للخاضعين)

4- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها

5- إقرار بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية

6- ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب

7- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات

8- ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الاليكترونية

9- ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة

10- يلتزم مقدم العرض بلمصق طابع الشهيد فئة خمسة جنيهات على كراسة الشروط والمواصفات طبقا لقرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2019

11- مدة الارتباط بالأسعار والتي يجب ألا تقل عن تسعون يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية

12- يرفق تأمين ابتدائي قدره (جنيهه) فقط جنيهه لا غير ويؤدي من خلال وسائل الدفع الاليكتروني أو بأية صورة من الصورتين الآتيتين :-

أ- بموجب خطاب ضمان مصدرا من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الهيئة مبلغا يوازي التأمين المطلوب كما يقر فيه المصرف بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها ، وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلى بأن يدفع للهيئة مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفاف إلى أى معارضة من صاحب العطاء

ب- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت أو جزء منه خصما من مستحقاته عن عملية أخرى فى الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون متى كانت صالحة للصرف فى تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستندا معتمدا ومختوما من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبالغ له يكون موجهة للجهة الإدارية المقدم إليها العطاء وبخصوص عملية بذاتها يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها وتعهدها بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب إلى حين تقديم صاحب العطاء مستندا معتمدا ومختوما من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المقدم إليها العطاء بالموافقة على الصرف أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها ويستبعد كل مقدم عطاء لم يسدد مبلغ التأمين المحدد

13- يقدم تأمين نهائي قدره 5 % من إجمالي قيمة العملية عند الرسو ولا يرد إلا بعد انتهاء فتره الضمان

14- يضمن المورد الكابل المورد لمدة عام ضد عيوب الصناعة من تاريخ الفحص والاستلام

- 15- يلتزم مقدم العرض بتحديد الماركة وتوضيحها كتابه بالعرض الفني المقدم على أن يكون من ماركات مشهود لها بالكفاءة ومنتشرة فى السوق
- 16- يلتزم مقدم العرض بتقديم سابقة اعمال في مجال توريد الكابلات على ان تكون صادرة من احدى الجهات

ثانيا : (المظروف المالي)

- يجب أن يحتوى على قوائم الأسعار التي توضع بمعرفة صاحب العطاء على نموذج العطاء. (المقايسة الكمية التثمينية المعدة بمعرفة الهيئة) وكافة العناصر التي يطلبها العمل والتي تؤثر في القيم المالية للعرض وعلى مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) :-
- 1 - كتابة الأسعار رقما وحروفا باللغة العربية ، ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية.
 - 2- أن تكون قائمة الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
 - 3- عدم الكشط أو المحو أو التحشير في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه .
 - 4 - إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في هذا الصنف ، أما في مقاولات الأعمال فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بحقها في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت صاحب العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك
 - 5- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات و الالتزامات أيأ كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود و كذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف و تنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة و المحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ، وفي جميع الأحوال لن يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية 6- لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مقدم في العملية
 - 7- في حالة تساوى الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين ماليا فيحق للجنة البت ترجيح إحداهما وفقاً لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء

المادة الثالثة : طريقه السداد :-

يتم السداد بعد الفحص والاستلام وذلك بإصدار أمر دفع اليكترونى على رقم الحساب الخاص بالشركة الراسي عليها

المادة الرابعة : جهة التوريد :-

مخازن الهيئة بميناء شرم الشيخ

المادة الخامسة : مده التوريد :-

شهر من تاريخ التعاقد بحد اقصى 2026/6/30

المادة السادسة :-

العملية وحدة واحدة وغير قابله للتجزئة

المادة السابعة :-

سيتم إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا بموعد ومكان جلسة فتح المظاريف المالية المقدمة منهم عن طريق إدارة المشتريات بالهيئة على عنوان أصحاب العطاءات

المادة الثامنة :-

يجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يروونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطه تقديم التفويض الدال على ذلك

المادة التاسعة :-

يجب أن يكون صاحب العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيلها فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطاءه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو رست عليه المناقصة وأن يبين في عطاءه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعلان صحيفا وإذا كان العطاء مقدما من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلا مصدقا عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة الطلبات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقا لإحكام القوانين والقرارات التي تنظم ذلك .

المادة العاشرة :-

يجب أن تصل العطاءات إلى إدارة المشتريات بالهيئة في الميعاد غايته الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز

المادة الحادية عشر :-

يكون للهيئة الحق في المراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن اقل عطاء يقدم في المناقصة.

المادة الثانية عشر :-

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسة الشروط والمواصفات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد

المادة الثالثة عشر : (فسخ التعاقد تلقائيا) :-

يجب فسخ العقد في الحالات الآتية :-

1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الهيئة أو في حصوله على العقد

2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار

3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر

ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائيا ويشطب أسم المتعاقد في الحاليتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة

المادة الرابعة عشر :-

يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء ، ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه استبعاد العطاءات المخالفة وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب وأيلولة التأمين النهائي

المادة الخامسة عشر :-

عنوان مراسلات مقدمي العطاء

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم الذي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم

الشخص المحدد للاستلام ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وإن كافة المكاتبات و المراسلات التي ترسل عليه تنتج آثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلاتها على هذا العنوان صحيحة و منتجة لكافة آثارها القانونية

المادة السادسة عشر:-

تخضع العملية لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 692 لسنة 2019 فيما لم يرد بشأنه نص

الشروط الفنية

- ان تكون من احدى الشركات المعتمدة في مجال الكابلات.
- يتم تقديم شهادة افراج المصنع للكابل في حالة الترسية.
- يتم تقديم كافة شهادات اختبارات المصنع على الكابل وشهادة المنشأ وبيانات المصنع .
- ان تكون الشركة المقدمة لها سابقة اعمال في مجال توريد الكابلات.
- ان تكون الكابلات مطابقة للموصفات القياسية الدولية IEC 60502-1
- يتم اعتماد العينة والموصفات الفنية من لجنة الاستلام.
- يتم توريد الكابلات على بكرات خشبية او حديدية مناسبة بطول 900 متر او 450 متر على كل بكرة.
- توضح على كل بكرة اسم المصنع / نوع الكابل / الطول / رقم التشغيل / تاريخ الانتاج .
- مدة الضمان ضد عيوب التصنيع لمدة لا تقل عن سنة و في تاريخ محضر الفحص و الاستلام



الموصفات الفنية للكابل

الموصفات الفنية للكابل		1-الكابل نحاس
CU/XLPE/PVC 0.6/1 KV مساحة مقطع 3*240+120		
CONDUCTOR MAX. AC RESISTANCE AT 20C	اكتر من	0.07
CONDUCTOR MAX. AC RESISTANCE AT 90C	اكتر من	0.09
RATED CURRENT (LAID IN AIR)	540 اكتر من	
RATED CURRENT (LAID IN DUCT)	420 اكتر من	
RATED CURRENT (LAID IN GROUND)	540 اكتر من	
VOLTAGE 0.6/1 (1.2) KW		

CONDUCTOR : SECTOR SHAPED STRANDED COMPACTED COPPER
INSULATION : XLPE
OUTER SHEATH: PVC



توريد كابل نحاس 3×240+120مم2

بند	بيان الأعمال	وحدة	كمية	فئة	الإجمالي
1	توريد كابل نحاس 3×240+120مم2	م.ط	900		
	الاجمالي : فقط				

الهيئة العامة
لموانئ البحر الأحمر

GENERAL AUTHORITY FOR RED SEAPORTS

الإدارة العامة للشئون النجارية

إدارة الخسريات



وزارة النقل