

مقاييس صيانة دورية للأنتار العام و أنظمة الدفاع المدني بمحكمة زفتى الجزئية - محافظة الغربية

م	البند	العدد	قيمة الوحدة	الاجمالي
١	الصيانة الدورية لنظام الانتار العام و أنظمة الدفاع المدني بالمحكمة و الاعمال تشمل المرور الدوري شهريا و عمل الاختبارات اللازمة بصورة مرضية للتأكد من عمل تلك الانظمة بصورة مرضية	مقطوعية		
	<ul style="list-style-type: none"> - يسري قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي أعروض المقدمة . - يجب أن لا يقل مدة الارتباط بالاسعار عن شهرين من تاريخ تقديم العرض . - يلزم تقديم سابقة أعمال لأنظمة مثيله (صور تعاقد أو أوامر أسناد) . - يجب أن تكون القيمة المالية متضمنه (كافة المستقطعات و التأمينات و) . - يلزم مقدم العرض بأقرار مفاده الالتزام بالتأمين علي العمالة طبقا للقوانين المنظمة لذلك علي أن يتضمن العرض المقدم ذلك . - يفضل المعاينة النافيه للجهاالة للمبني قبل تقديم العرض الفني و المالي . - يجب تقديم الملف الفني الخاص بالشركة مرفق بمقاييس الاعمال مختومة من قبل مقدم العرض . - تعاقد الصيانة لمدة ثلاث سنوات تدفع القيمة المالية كل اربعة أشهر نظير كروت الزيارة الدورية لتلك الانظمة و يحدد التعاقد لمدد أخرى اذا راغبت الهيئة بذلك . 			

مهندس / عبد الرحمن

مقاييس توريد و تركيب أسطوانات فاير سيرش لصالح محكمة زفتى الجزئية - محافظة الغربية

م	البند	العدد	قيمة الوحدة	الاجمالي
١	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانه و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة اثنان كيلو من الانواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	خمسة		
٢	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانه و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة ستة كيلو من الانواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	سبعة		
٣	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانه و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة عشرة كيلو من الانواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	خمسة		
	<ul style="list-style-type: none"> - يسري قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي العروض المقدمة . - يجب أن لا يقل مدة الارتباط بالاسعار عن شهرين من تاريخ تقديم العرض . - يلزم تقديم سابقة أعتماذ نوعية أسطوانات الفاير سيرش من قبل إدارة الحماية المدنية . - يجب تقديم سابقة أعمال الشركة عن ذات الشأن . - مدة تنفيذ الاعمال شهر من تاريخ استلام أمر الاسناد . - يجب أن تكون القيمة المالية متضمنه (كافة المستقطعات و التأمينات و) . - لذي استخدام أسطوانة لأكثر من لوحة كهرباء يتم تمرير الحساس المرن داخل فلكسبل معدن مقاوم للحريق من اجود الانواع مثل EMT . - يلزم مقدم العرض بأقرار مفاده الالتزام بالتأمين علي العمالة طبقا للقوانين المنظمة لذلك علي أن يتضمن العرض المقدم ذلك . - يفضل المعاينة النافيه للجهاالة للمبني قبل تقديم العرض الفني و المالي . - يجب تقديم الملف الفني الخاص بالشركة مرفق به مقاييس الاعمال معتمدة و مختومة من قبل مقدم العطاء . - الضمان لمدة عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي . 			

مهندس / عبد الرحمن

مقاييس صيانة دورية للأنداز العام و أنظمة الدفاع المدني بمحكمة قطور الجزئية - محافظة الغربية

م	البند	العدد	قيمة الوحدة	الاجمالي
١	الصيانة الدورية لنظام الأنداز العام و أنظمة الدفاع المدني بالمحكمة و الاعمال تشمل المرور الدوري شهريا و عمل الاختبارات اللازمة بصورة مرضية للتأكد من عمل تلك الأنظمة بصورة مرضية	مقطوعية		
<p>- يسري قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي العروض المقدمة .</p> <p>- يجب أن لا يقل مدة الارتباط بالاسعار عن شهرين من تاريخ تقديم العرض .</p> <p>- يلزم تقديم سابقة أعمال لأنظمة مثيله (صور تعاقد أو أوامر أسناد) .</p> <p>- يجب أن تكون القيمة المالية متضمنه (كافة المستقطعات و التأمينات و) .</p> <p>- يلزم مقدم العرض بأقرار مفاده الالتزام بالتأمين علي العمالة طبقا للقوانين المنظمة لذلك علي أن يتضمن العرض المقدم ذلك .</p> <p>- يفضل المعاينة النافيه للجهالة للمبني قبل تقديم العرض الفني و المالي .</p> <p>- يجب تقديم الملف الفني الخاص بالشركة مرفق بمقاييس الاعمال مختومة من قبل مقدم العرض .</p> <p>- تعاقد الصيانة لمدة ثلاث سنوات تدفع القيمة المالية كل اربعة أشهر نظير كروت الزيارة الدورية لتلك الأنظمة و يجدد التعاقد لمدد أخرى اذا راغبت الهيئة بذلك .</p>				

مهندس اعلى رتبة

مقاييس توريد و تركيب أسطوانات فاير سيرش لصالح محكمة قطور الجزئية - محافظة الغربية

م	البند	العدد	قيمة الوحدة	الاجمالي
١	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانة و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة اثنان كيلو من الأنواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	واحدة		
٢	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانة و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة ستة كيلو من الأنواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	سته		
٣	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانة و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة عشرة كيلو من الأنواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	ثلاثة		
<p>- يسري قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي العروض المقدمة .</p> <p>- يجب أن لا يقل مدة الارتباط بالاسعار عن شهرين من تاريخ تقديم العرض .</p> <p>- يلزم تقديم سابقة اعتماد نوعية أسطوانات الفاير سيرش من قبل إدارة الحماية المدنية .</p> <p>- يجب تقديم سابقة أعمال الشركة عن ذات الشأن .</p> <p>- مدة تنفيذ الاعمال شهر من تاريخ استلام أمر الاسناد .</p> <p>- يجب أن تكون القيمة المالية متضمنه (كافة المستقطعات و التأمينات و) .</p> <p>- لدي استخدام أسطوانة لأكثر من لوحة كهرباء يتم تمرير الحساس المرن داخل فلكسبل معدن مقاوم للحريق من اجود الأنواع مثل EMT .</p> <p>- يلزم مقدم العرض بأقرار مفاده الالتزام بالتأمين علي العمالة طبقا للقوانين المنظمة لذلك علي أن يتضمن العرض المقدم ذلك .</p> <p>- يفضل المعاينة النافيه للجهالة للمبني قبل تقديم العرض الفني و المالي .</p> <p>- يجب تقديم الملف الفني الخاص بالشركة مرفق به مقاييس الاعمال معتمدة و مختومة من قبل مقدم العطاء .</p> <p>- الضمان لمدة عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي .</p>				

مهندس اعلى رتبة

مستند توريد و تركيب أسطوانات فاير سيرش لصالح محكمة شرق طنطا الابتدائية - محافظة الغربية

م	البند	العدد	قيمة الوحدة	الاجمالي
١	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانه و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة اثنان كيلو من الانواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	ثمانية و ثلاثون		
٢	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانه و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة ستة كيلو من الانواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	ثمانية		
٣	توريد و تركيب أسطوانة فاير سيرش (الاسطوانه و أنبوب الاستشعار و العداد (المبين)) سعة عشرة كيلو من الانواع السابق اعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية و البند يشمل كافة مايلزم لأتمام الاعمال بصورة مرضية .	أحدي عشر		

- يسري قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي العروض المقدمة .
- يجب أن لا يقل مدة الارتباط بالاسعار عن شهرين من تاريخ تقديم العرض .
- يلزم تقديم سابقة اعتماد نوعية أسطوانات الفاير سيرش من قبل إدارة الحماية المدنية .
- يجب تقديم سابقة أعمال الشركة عن ذات الشأن .
- مدة تنفيذ الاعمال شهر من تاريخ استلام أمر الاسناد .
- يجب أن تكون القيمة المالية متضمنه (كافة المستقطعات و التأمينات و) .
- لدي استخدام أسطوانة لأكثر من لوحة كهرباء يتم تمرير الحساس المرن داخل فلكسبيل معدن مقاوم للحريق من اجود الانواع مثل EMT .
- يلزم مقدم العرض بأقرار مفاده الالتزام بالتأمين علي العمالة طبقا للقوانين المنظمة لذلك علي أن يتضمن العرض المقدم ذلك .
- يفضل المعاينة النافيه للجهاالة للمبني قبل تقديم العرض الفني و المالي .
- يجب تقديم الملف الفني الخاص بالشركة مرفق به مقايسة الاعمال معتمدة و مختومة من قبل مقدم العطاء .
- الضمان لمدة عام ميلادي من تاريخ الاستلام الابتدائي .

مهندس / عادل حجازي