



تابع كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة العامة للحصول علي عدد(١٠٠) جهاز إطفاء تلقائي وعدد(٢٠٠) طفاية بدرجة سعة ١٢ك وعدد (١٥٠) طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ك وعدد (١٠٠) طفاية رغوي سعة ٥٠ لتر بمستشفيات جلسة ٢٠٢٥/ /

١- المناقصة خاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لذات القانون .

٢- التعريفات :

يقصد بالكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة الي جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص و يقتضي سياق الكلام غير ذلك .

م	الكلمة	تعريفها
أ	جهة التعاقد	وتعني الطرف الأول أو الجهة / الجهات الإدارية (مستشفيات جامعة القاهرة) و التي لها احتياج لشراء (الأصناف) وسوف تتعاقد علي التوريد وتقوم بالاستلام و الفحص وتسديد مستحقات الشركة الموردة .
ب	الشركات المتنافسة	شركات منتجة أو موردة للأصناف و الذين لهم خبره ومقدرة فنية ومالية ولهم مقار إدارية .
ت	الشركة	وتعني (الطرف الثاني) والتي قبلت المستشفيات عطاها .
ج	السعر التجاري	الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة للصف و التي تباع بها للعامه .
ح	السعر الحكومي	أفضل و أقل الأسعار الخاصة التي تباع بها الشركة لغير أغراض التجزئة أو التي تمنحها الشركة لمؤسسات الدولة المختلفة أو الجهات الحكومية .

٣- مكان انعقاد جلسات هذه المناقصة بإدارة التوريدات بمبنى السموم الدور الرابع بمستشفيات جامعته القاهرة حيث البرنامج الزمني المتوقع لتنفيذ تلك الإجراءات كالتالي :

١	النشر والإعلان	٢	جلسة فتح المظاريف الفنية
٣	جلسة البت الفني	٤	جلسة فتح المظاريف المالية
٥	جلسة البت المالي واطار الشركات بالتربية	٦	إجراءات التعاقد و التنفيذ

٤- القوانين و اللوائح المنظمة للمناقصة:

- تخضع هذه المناقصة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لذات القانون بالإضافة الي أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولأنشطة التنفيذية ويمكن تحميل صورته استرشادية من القانونين المشار إليهما بدون مقابل (WWW.etenders.gov.eg) ودون ادني مسؤولية علي الهيئة من خلال بوابة المشتريات الحكومية كما يسري بشأن التعاقد كافة القوانين و اللوائح و القرارات و الأعراف ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأن نص في العقد .

ف.ع.ع.

ف.ع.ع.



تابع كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة العامة للحصول علي عدد(١٠٠) جهاز إطفاء تلقائي وعدد(٢٠٠) طفاية بدرجة سعة ١٢ ك وعدد (١٥٠) طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ ك وعدد (١٠٠) طفاية رغوي سعة ٥٠ لتر بمستشفيات جلسة
٢٠٢٥/ /

يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة إن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية و المالية - كما يجوز أن يحضر مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض من الشركة وأن يكون له كافة الصلاحيات .

٥- الشطب من سجلات الموردين :

إذا تبين أن المتعاقد قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله علي العقد فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب أسمة من سجلات الموردين بالجهات الحكومية .
٦- لغة تقديم العطاء:

يقدم العطاء باللغة العربية وفي حالة تقديم مستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته الي اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون ويسمح باستخدام اللغة الانجليزية فيما يخص المواصفات الفنية فقط في الحالات التي تستدعي الطبيعة الفنية الخاصة بها ذلك .

٧- توقيتات تسليم العطاء :

تسلم العطاءات قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر إدارة التعاقدات بمبنى السموم الدور الرابع بمستشفيات جامعة القاهرة ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت الي أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

علي إن يظل العطاء ساري المفعول لمدة تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية ولا يجوز الرجوع فيه أثناء هذه المدة و للمستشفيات الحق في طلب مد سريان العطاءات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك .

١- التأمين الابتدائي

جب تقديم تأمين ابتدائي قدره ٩٦٠٠٠ (فقط وقدره ستة وتسعون ألف جنيها لاغير) علي أن يؤدي التأمين المؤقت بأي من الوسائل منها وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الالكتروني أو بأيه صورة من الصورتين الآتيتين .:

أ- بموجب خطاب ضمان مصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأن يعطى المصرف إقرار علي خطاب الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة علي أن يتعهد المصرف المحلي بأن يدفع للجهة الادارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفاف الي أي معارضة من صاحب العطاء علي أن يرفق في مظروف خاص بمفرده ويجب ألا يقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثون يوماً بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .

ب- و يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في المستشفيات والتي تفر المستشفيات صلاحيتها للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية .

أول

عيسى

تابع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة العامة للحصول علي عدد(١٠٠)جهاز إطفاء تلقائي وعدد(٢٠٠)طفاية بكرة سعة ١٢ك وعدد (١٥٠) طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ك وعدد (١٠٠) طفاية رغوي سعة ٥٠ لتر بمستشفيات جلسة ٢٠٢٥/ /

٩- التأمين النهائي :-

علي صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة (٥٪) من قيمة ما تم ترسيته علي شركته وتبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطاءه .

ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي لدي المستشفيات حتي إتمام التوريد وقبول الأصناف المتعاقد عليها حتى انتهاء فترة التعاقد .
وإذا لم تقم الشركة الراسي عليها المناقصة بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للمستشفيات - بموجب إخطاره ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد كما يحق للمستشفيات تنفيذ العقد بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .
ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق المستشفيات ، كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها للشركة صاحبة العطاء المقبولة وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الي خصمها من مستحقات الشركة لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان السبب .

وتسدد الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر ٥٠٪ من قيمة التأمين الابتدائي و التأمين النهائي المستحق عليها وذلك في حال تقديمها الشهادة الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية الخاصة باستيفاء الأصناف المقدمة منها لنسبة المكون الصناعي المصري .

١٠- إلغاء المناقصة وتعديل الشروط والمواصفات :

يحق للمستشفيات إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق لها أيضا إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون اي بند او مستند من مستندات المناقصة وذلك بعد إخطار الشركات المشتركة بالمناقصة بذلك علي أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً في اي مرحلة من مراحلها .

١١- سحب العطاء :

إذا انسحب مقدم العطاء من المناقصة قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين الابتدائي المؤدي حقاً للمستشفيات دون حاجة الي إنذار أو اللجوء الي القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل علي حصول ضرر ، أو استدانة من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدي أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .

١٢- إعداد وتقديم العطاء :

يجب أن تراعى الشركات المتنافسة عند إعداد عطاءها الالتزام التام بالبنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها إن وجدت وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لذات القانون وكذا أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وسيتم استبعاد العطاء الذي يثبت بالدراسة مخالفته لاي من هذه المواصفات او الشروط والأحكام .

يسلم العطاء داخل مغزوف مغلق يتضمن مغزوفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويقدم العرض بصورة ورقية وعلى أن تكون كافة المستندات المطلوبة موقعة ومختومة من الشركة.

محمد حسن

محمد حسن

تابع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة العامة للحصول علي عدد(١٠٠)جهاز إطفاء تلقائي وعدد(٢٠٠)طفاية بدرجة سعة ١٢ك وعدد (١٥٠) طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ك وعدد (١٠٠) طفاية رغوي سعة ٥٠ لتر بمستشفيات جلسة ٢٠٢٥/ /

١٣- المظروف الفني :

يراعى ألا يحتوي المظروف الفني على أية أسعار وسيتم استبعاد أي عطاء تضمن في مظروفه الفني أية أسعار ويجب أن يكون العطاء مصحوباً بكامل التأمين الابتدائي ويجب أن يحتوي المظروف الفني علي المستندات الآتية .:

*مبانات الشركة الإدارية:

- أ- بيان بالشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء و المستندات الدالة علي قيامها قانونا .
- ب- شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) .
- ت- البطاقة الضريبية وآخر أقرار ضريبي .
- ث- السجل التجاري وغيرها من المستندات التي تقدمها الشركات من مصلحتها الفنية والمالية لتقوية موقفها القانوني بالمنافسة
- ج- تقديم إستماره (١٤ اس) وكلاء سارية المفعول وعلي الموزعين تقديم عقد توزيع معتمد وللمستشفيات الحق في الأطلاع علي أصول تلك المستندات مع تقديم أصل الشهادة للاطلاع عليها .
- ح- تقديم شهادة CE أو Free Sale Certificate أو FDA- مع تقديم أصل الشهادة للاطلاع عليها مع تقديم صورة للحفظ وللمستشفيات الحق في التأكد من صحة وسلامة الشهادات المقدمة وأي تزوير يثبت يحق للمستشفيات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق ذلك التزوير .
- خ- تقديم سابقة أعمال مماثلة ومدعمة بأوامر توريد مماثلة للأصناف المطلوبة بالممارسة .
- د- بالنسبة للمنتج المحلي يجب الحصول علي شهادة السجل الصناعي مجدده ومعتمده من وزارة الصناعة وتقديمها مع المظروف الفني .

١٤- علي الشركات المتقدمة التسجيل علي موقع بوابة التعاقدات الحكومية وتقديم ما يفيد ذلك علي الموقع الالكتروني للبوابة (www.etenders.gov.eg)

- أ- سيتم إصدار أوامر التوريد علي دفعات حسب احتياج المستشفيات .
- ب- يجب تسلسل العطاء المقدم من الشركة طبقاً للتسلسل المدون بكراسة الشروط والمواصفات . .
- ت- تقديم كتالوجات أصلية للبت عليها مع توضيح رقم صفحة الكتالوج في العطاء ضمن المظروف الفني المقدم منها - ويتعين علي الشركة أن توضح أي اختلافات فنية بين عرضها الفني و الكتالوج المرفق حتي تتمكن اللجنة الفنية من الوقوف علي تلك الاختلافات وتلاشي أي معوقات إدارية أو فنية قد تنشأ نتيجة هذه الاختلافات .
- ث- يجب توضيح بلد المنشأ لكل بند تقدم به الشركة وذلك بالعرض الفني .
- ج- الضمان لمدة عام من تاريخ التوريد .
- ح- التعاقد لمدة عام من تاريخ إصدار أول أمر توريد .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



تابع كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة العامة للحصول علي عدد(١٠٠) جهاز إطفاء تلقائي وعدد(٢٠٠) طفاية بدرجة سعة ١٢ك وعدد (١٥٠) طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ك وعدد (١٠٠) طفاية رغوي سعة ٥٠ لتر بمستشفيات جلسة / / ٢٠٢٥

خ- مدة التوريد من شهر الى شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد .

١٥- التسليم مخازن المستشفيات وبمعرفة عمال المورد وفي أيام العمل الرسمية .

١٦- ان تتوافر بين مقدمي العطاءات شروط الكفاءة والملائمة وحسن السمعة وغيرها من المعايير الموضوعية كسابقة الأعمال والالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة والسابقة لمثل الأصناف المطلوبة وكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات وما جاء من مواد ونصوص القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

١٧. تقدم مع الفاتورة في حالة استيراد الصنف صورة من شهادة المنشأ ومن حق المستشفيات التأكد من جدية هذه الشهادة دون اعتراض من المورد وفي حالة التأكد من عدم الجدية يلغي أمر التوريد ويتحمل المورد ما يترتب علي ذلك قانونياً .

١٨- طريقة الدفع :-

الدفع بعد اجراءات الفحص و القبول وفي حالة طلب دفعة مقدمة يجب أن لا تزيد عن ٢٥٪ من القيمة النهائية التي تم الترسية عليها بشرط أن توافي المستشفيات بكتاب الضمان النهائي لاجمالي الترسية وكتاب الضمان البنكي مقابل الدفعة المقدمة خلال عشره ايام من تاريخ استلام إخطار الترسية وفي حالة عدم موافقتنا بكتاب الضمان النهائي لاجمالي إخطار الترسية وكتاب الضمان البنكي مقابل الدفعة المقدمة خلال عشره ايام من تاريخ استلام إخطار الترسية سيتم احتساب مدة التوريد من تاريخ استلام اخطار الترسية .

١٩- المظروف المالي :

يجب أن يحتوي المظروف المالي علي المستندات الآتية :

أ- قائمة الأسعار موضحا بها السعر الأساسي للصف شامل كافة الضرائب و الرسوم و الدمغات .
ب- أن تكتب الأسعار بالجبر الجاف أو السائل أو الطابعة أرقاماً وحروفاً وأن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة ومختومة من مقدم العطاء ويعول علي السعر المبين بالحروف .

ت- الشهادة الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية و الدالة علي استيفاء المنتج الصناعي المقدم في المناقصة لنسبة المكون الصناعي المصري (هام جدا) .

٢٠- تقديم الفواتير وطريقة السداد :-

- عند التوريد تقدم الفواتير بما يفيد التوريد والسداد عن طريق الدفع الالكتروني مع تقديم رقم حساب الشركة الراسي عليها بكتاب معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفع الالكتروني .
- تقدم مع الفاتورة في حالة استيراد الصنف صورة من شهادة المنشأ ومن حق المستشفيات التأكد من جدية هذه الشهادة دون اعتراض من المورد وفي حالة التأكد من عدم الجدية يلغي أمر التوريد ويتحمل المورد ما يترتب علي ذلك قانونياً .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



تابع كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة العامة للحصول علي عدد(١٠٠) جهاز إطفاء تلقائي وعدد(٢٠٠) طفاية بدرجة سعة ١٢ك وعدد(١٥٠) طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ك وعدد(١٠٠) طفاية رغوي سعة ٥٠ لتر بمستشفيات جلسة ٢٠٢٥/ /

٢١- علي الشركات المتقدمة بمنتج محلي وتنفيذا للقرار الجمهوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ لتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية من خلال حساب نسبة المكون الصناعي المصري للمنتجات المحلية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب حساب نسبة المكون الصناعي المصري لمنتجاتها موضوع العملية محل الطرح .

٢٢- وطبقا لنص المادة (٤) من القرار الجمهوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ التي تنص علي أنه لا يجوز إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري إلا في الحالات الآتية :-

أ- إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .

ب- إذا كانت المنتجات الصناعية مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية .

ت- إذا كان سعر المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري يزيد عن مثيلة المنافس بنسبه تجاوز (١٥٪) .

٢٣- التنازل للآخرين :

لا يحق للشركة المتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو أي التزام ينشأ عنه مع الأخذ في الاعتبار أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في هذا الشأن .

٢٤- التنفيذ وغرامة التأخير :

علي الشركة أن تقوم بتوريد (الأصناف) موضوع التعاقد في المواعيد المتفق عليها وطبقا للجدول الزمني المقدم وإذا تقاعست أو تأخرت في التوريد موضوع التعاقد أو إذا نفذتها علي نحو غير المتفق عليه ، أو إذا امتنعت عن تنفيذ أي التزام ناشئ عن التعاقد ، يكون لجهة التعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي فضلا عن حق الجهة في الرجوع علي الشركة بغرامة عن المدة التي تأخرت فيها الشركة عن التوريد المتفق عليه وطبقا للجدول الزمنية المدرجة بالعقد ، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة التعاقد نشأتها عن أسباب قهرية لا يد للشركة فيها ، وتوقع نسب الغرامة أو يتم رفعها طبقا لما هو وارد بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

٢٥- .مسئولية الشركة عن أعمالها :

تكون الشركة مسؤولة عن الأضرار التي قد تترتب علي وجود أي عيوب فنية للأصناف التي تم توريدها ، وتحمل كامل المسئولية عما يحدث من أضرار بسبب هذه العيوب ، وسيتم تحميل الشركة بالمصاريف التي ستتحملها المستشفيات إذا ظهرت أي عيوب فنية تحول دون استخدام الأصناف خلال فترة الضمان .

٢٦- .مخالفة شروط العقد :

يجوز للمستشفيات فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الشركة المتعاقدة إذا أخلت بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ علي حساب الشركة .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

تابع كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة العامة للحصول علي عدد(١٠٠) جهاز إطفاء تلقائي وعدد(٢٠٠) طفاية بدرجة سعة ١٢ ك و عدد (١٥٠) طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ ك و عدد (١٠٠) طفاية رغوي سعة ٥٠ لتر بمستشفيات جلسة ٢٠٢٥/ /

٢٧- الشكاوي:

في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ أو جهة التعاقد بالتزاماتها أو بمهامها القانونية، يحق للشركة التقدم بشكاواها إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية والتابع مباشرة لوزير المالية الكائن مقره (١٣ شارع منصور - لاطوغلى - القاهرة) للنظر والفصل في الشكاوى.

يكون تقديم الشكاوى ممن له مصلحة في ذلك إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وفقاً للمواعيد التالية:

- ١- الشكاوى المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل.
- ٢- الشكاوى المتعلقة بالبت الفني تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل.
- ٣- الشكاوى المتعلقة بالبت المالي تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل.
- ٤- الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد يوم عمل على الأكثر من صدور القرار الذى تتضرر منه الشركة الشاكية.

- كما يتم تقديم صورة من الشكاوى إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية في ذات التوقيت.
- وبراعى تقديم صورة من الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ إلى السلطة المختصة بالجهة المتعاقدة المشكو فيها.

٢٨- إنهاء التعاقد:

يحق للمستشفيات إنهاء العقد في حالة صدور القوانين المفعله و المستجدة بالحكومة و التي قد يكون لها تأثير مباشر علي التوريد محل العقد و علي الشركة و فور استلامها أخطار جهة التعاقد بإنهاء العقد كما يجوز للمستشفيات إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالا أساسيا (رئيسيا) بالعقد .

٢٩- المراسلات:

• خلال التعاقد والتنفيذ:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابة باللغة العربية، ويلزم تسليمها مكتب أ.د/ مدير عام المستشفيات .

٣٠- للمستشفيات الحق في تعديل حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يتجاوز ١٥٪ من الكمية المطروحة بنفس الشروط و المواصفات و الأسعار .

٣١- يحق للمستشفيات وقف التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالاتي:

- عدم الالتزام بالمواعيد المقرره للتوريد .
- في حالة وجود عيوب فنية في المنتج المورد سيتم تحريز المنتج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع الاحتفاظ بحق المستشفيات في طلب التعويض المناسب من الشركة الموردة .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

تابع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة العامة للحصول علي عدد(١٠٠)جهاز إطفاء تلقائي وعدد(٢٠٠)طفاية بدرة سعة ١٢ك وعدد(١٥٠)طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ك وعدد(١٠٠)طفاية رغوي سعة ٥٠ لتر بمستشفيات جلسة ٢٠٢٥/ /

٣٢- المواصفات الفنية المرفقة و الشروط المدونة بالكراسة تعتبر جزء لا يتجزأ من مواصفات وشروط المناقصة ومكملان ومتما لأوراقها ومستنداتها .

٣٣- كراسة الشروط و المواصفات :

أ- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط و المواصفات مع أوراق العطاء الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولا من الشركة بكل ما ورد فيها وتعتبر كراسة الشروط و المواصفات جزءا لا يتجزء من العقد الذي سيوقع بين المستشفيات وبين الشركة التي سيسند إليها التوريد ولا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المتقدمة من اشتراطات .

٣٤- يعتبر القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لذات القانون مكملا لهذه الشروط .

مدير إدارة التعاقدات
للأجهزة والمستلزمات

التوقيع
التوقيع
التوقيع
التوقيع



المواصفات الفنية لشراء جهاز إطفاء تلقائي

- ١- جهاز إطفاء موضعي يعمل تلقائياً أوماتيك.
- ٢- المادة المستخدمة للإطفاء مسحوق بودرة جافه.
- ٣- الجهاز مزود بحساس sprinkler يتفجر تلقائياً عند الإحساس بدرجة حرارة تصل إلى ٦٨ درجة مئوية.
- ٤- الجهاز مزود (بمانوميتر) عداد للقياس الضغط الداخلي.
- ٥- الجهاز مزود بحامل تعليق بالسقف أعلى المعدة.
- ٦- السعه المطلوبة في حدود ٦ كجم
- ٧- جسم الجهاز مصنوع من الصلب ويتحمل الخدمة الشاقة وقوة الضغط للتشغيل وتم عليها الاختبارات اللازمة ضد الانفجار، طبقاً للمعايير المصممة لهذا الشأن وتكون مدهونة من الخارج الكترولوستاتيكيا.
- ٨- يتم توفير وإرفاق شهادات الضمان وشهادات الاختبار طبقاً للمعايير المعمول بها بالكود المصري للحريق إن وجد وأيضاً (DATA SHEET).
- ٩- جميع المواصفات المقدمة للجهاز تكون مطابق للكود العالمي للحريق NFPA أو الكود المصري للحريق ، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والجوية .
- ١٠- يتم تحديد نوع مصدر جهاز الإطفاء
- ١١- يتم تقديم كتالوج (داتا شيت)
- ١٢- الجهاز حديث الإنتاج

أعضاء اللجنة الفنية:-

١. السيد المهندس/ جمال مصطفى

٢. السيد المهندس / محمد عبد المقصود زهرة

(مدير إدارة الدفاع المدني)

٣. السيد الأستاذ/ شعبان عوض الله إسماعيل



المواصفات الفنية لطفايات الحريق

١- طفاية بوجرة سعة ١٢ كـ :-

- الطفاية تكون معتمدة نوعية بافاريا أو ما يماثلها
- الطفاية بها يد للتشغيل عند الاستخدام وشاملة الحامل المعدني لكل طفاية .
- الطفاية لها قاعدة من البلاستيك

٢- طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ كـ :-

- الطفاية تكون معتمدة نوعية بافاريا .
- الطفاية شاملة المكونات من الخرطوم وخلافه
- الطفاية شاملة الحامل المعدني لكل طفاية .

٣- طفاية رغوية سعة ٥٠ لتر :-

- الطفاية تكون معتمدة نوعية بافاريا أو ما يماثلها
- الطفاية تكون علي حامل بعجل لسهولة الحركة
- الطفاية شاملة الحامل المعدني لكل طفاية
- الطفاية شاملة مكونات التشغيل من خرطوم وخلافه

أعضاء اللجنة الفنية :-

١. السيد المهندس/ جمال مصطفى

٢. السيد المهندس / محمد عبد المقصود زهرة

(مدير إدارة الدفاع المدني)

٣. السيد الأستاذ/ شعبان عوض الله إسماعيل



كراسة المواصفات الفنية لشراء أجهزة إطفاء تلقائي

وطفايات لتأمين الأماكن

الرقم	الأعمال	الكمية	القيمة التقديرية	الإجمالي
١	جهاز إطفاء تلقائي	١١٥		
٢	طفاية بوردرة سعة ١٢ ك	٢٤٥		
٣	طفاية ثنائي أكسيد الكربون سعة ٦ ك	٢٤٥		
٤	طفاية رغوى سعة ٥٠ لتر	١٠٠		

أعضاء اللجنة الفنية:-

١. السيد المهندس/ جمال مصطفى

٢. السيد المهندس / محمد عبد المقصود زهرة

(مدير إدارة الدفاع المدني)

٣. السيد الأستاذ/ شعبان عوض الله إسماعيل