



تأجيل كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي عدد (٢٩) جهاز مثبت كهربائي (U.P.S) بنظام تغذية عديمة

للمستشفيات جامعة القاهرة جلسة ٢٠٢٥/ /

٩- التأمين النهائي :-

علي صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة (٥%) من قيمة ما تم ترسيته علي شركته وتبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطاءه .

ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي لدي المستشفيات حتي إتمام التوريد وقبول الأوصاف المتعاقد عليها حتي انتهاء فترة التعاقد .
وإذا لم تقم الشركة الراسي عليها المناقصة بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للمستشفيات - بموجب إخطاره ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد كما يحق للمستشفيات تنفيذ العقد بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .
ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق المستشفيات ، كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها للشركة صاحبة العطاء المقبولة وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الي خصمها من مستحقات الشركة لدي أية جهة إدارية أخرى أي كان السبب .

وتسدد الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر ٥٠% من قيمة التأمين الابتدائي و التأمين النهائي المستحق عليها وذلك في حال تقديمها الشهادة الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية الخاصة باستيفاء الأوصاف المقدمة منها لنسبة المكون الصناعي المصري .

١٠- إلغاء الممارسة وتعديل الشروط والمواصفات :

يحق للمستشفيات إلغاء الممارسة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق لها أيضا إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أي بند أو مستند من مستندات المناقصة وذلك بعد إخطار الشركات المشتركة بالمناقصة بذلك علي أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً في أي مرحلة من مراحلها .

١١- سحب العطاء :

إذا انسحب مقدم العطاء من الممارسة قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين الابتدائي المؤدي حقاً للمستشفيات دون حاجة الي إندار أو اللجوء الي القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل علي حصول ضرر ، أو استدانة من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدي أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .

١٢- إعداد وتقديم العطاء :

يجب أن تراعى الشركات المتنافسة عند إعداد عطاءها الالتزام التام بالبنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها إن وجدت وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لذات القانون وكذا أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وسيتم استبعاد العطاء الذي يثبت بالدراسة مخالفته لاي من هذه المواصفات او الشروط والأحكام .

يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويقدم العرض بصورة ورقية وعلى أن تكون كافة المستندات المطلوبة موقعة ومختومة من الشركة.

أهـ

أهـ

أهـ

أهـ

أهـ



مستشفيات جامعة القاهرة

إدارة التعاقدات

للأجهزة و المستلزمات

تابع كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي عدد (٢٩) جهاز مثبت كهربائي (U.P.٥) بنظام تغذية عديمة

للمستشفيات جامعة القاهرة جلسة ٢٠٢٥ / /

١٣- المظروف الفني :

يراعى ألا يحتوي المظروف الفني على أية أسعار وسيتم استبعاد أي عطاء تضمن في مظروفه الفني أية أسعار ويجب أن يكون العطاء مصحوبا بكامل التأمين الابتدائي ويجب أن يحتوي المظروف الفني علي المستندات الآتية .:

* بيانات الشركة الإدارية :

- ط- بيان بالشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء و المستندات الدالة علي قيامها قانونا .
 - ظ- شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة).
 - ع- البطاقة الضريبية وأخر أقرار ضريبي .
 - غ- السجل التجاري وغيرها من المستندات التي تقدمها الشركات من مصلحتها الفنية والمالية لتقوية موقفها القانوني بالممارسة
 - ف- تقديم إستماره (١٤ اس) وكلاء سارية المفعول وعلي الموزعين تقديم عقد توزيع معتمد وللمستشفيات الحق في الاطلاع علي أصول تلك المستندات مع تقديم أصل الشهادة للاطلاع عليها .
 - ق- تقديم شهادة CE أو Free Sale Certificate أو FDA- مع تقديم أصل الشهادة للاطلاع عليها مع تقديم صورة للحفظ وللمستشفيات الحق في التأكد من صحة وسلامة الشهادات المقدمة وأي تزوير يثبت يحق للمستشفيات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق ذلك التزوير .
 - ك- تقديم سابقة أعمال مماثله ومدعمة بأوامر توريد مماثلة للأصناف المطلوبة بالممارسة .
 - ل- بالنسبة للمنتج المحلي يجب الحصول علي شهادة السجل الصناعي مجدده ومعتمده من وزارة الصناعة وتقديمها مع المظروف الفني .
 - م- تقديم مركز خدمة وصيانة معتمد وساري المفعول .
- ١٤- علي الشركات المتقدمة التسجيل علي موقع بوابة التعاقدات الحكومية وتقديم ما يفيد ذلك علي الموقع الالكتروني للبوابة (WWW.etenders.gov.eg) .
- س- سيتم إصدار أوامر التوريد علي دفعات حسب احتياج المستشفيات .
- ش- يجب تسلسل العطاء المقدم من الشركة طبقاً لتسلسل المدون بكراسة الشروط والمواصفات .
- ص- تقديم كتالوجات أصلية للبت عليها مع توضيح رقم صفحة الكتالوج في العطاء ضمن المظروف الفني المقدم منها - ويتعين علي الشركة أن توضح أي اختلافات فنية بين عرضها الفني و الكتالوج المرفق حتي تتمكن اللجنة الفنية من الوقوف علي تلك الاختلافات ولتلاشي أي معوقات إدارية أو فنية قد تنشأ نتيجة هذه الاختلافات .
- ض- يجب توضيح بلد المنشأ لكل بند تتقدم به الشركة وذلك بالعرض الفني .
- ط- التعاقد لمدته عامين من تاريخ إصدار أول أمر توريد .
- ظ- مدة التوريد من شهر الي شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد .

أ. ج.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



مستشفيات جامعة القاهرة

إدارة التعاقدات

للإيجرة والمستلزمات

تابع كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي عدد (٢٩) جهاز مثبت كيرنالي (U.P.S) بنظام تغذية عديمة

للمستشفيات جامعة القاهرة جلسة / / ٢٠٢٥

١٥- التسليم مخازن المستشفيات وبمعرفة عمال المورد وفي أيام العمل الرسمية بشارع السرايا المنيل .

١٦- أن تتوافر بين مقدمي العطاءات شروط الكفاءة والملائمة وحسن السمعة وغيرها من المعايير الموضوعية كسابقة الأعمال والالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة والسابقة لمثل الأصناف المطلوبة وكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات وما جاء من مواد ونصوص القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

١٧: تقدم مع الفاتورة في حالة استيراد الصنف صورة من شهادة المنشأ ومن حق المستشفيات التأكد من جدية هذه الشهادة دون اعتراض من المورد وفي حالة التأكد من عدم الجدية يلغي أمر التوريد ويتحمل المورد ما يترتب علي ذلك قانونيا .

١٨- طريقة الدفع :-

الدفع بعد اجراءات الفحص و القبول وفي حالة طلب دفعة مقدمة يجب أن لا تزيد عن ٢٥٪ من القيمة النهائية التي تم الترسية عليها بشرط أن توافي المستشفيات بكتاب الضمان النهائي لاجمالي الترسية وكتاب الضمان البنكي مقابل الدفعة المقدمة خلال عشرة ايام من تاريخ استلام إخطار الترسية وفي حالة عدم موافقتنا بكتاب الضمان النهائي لاجمالي إخطار الترسية وكتاب الضمان البنكي مقابل الدفعة المقدمة خلال عشرة ايام من تاريخ استلام إخطار الترسية سيتم احتساب مدة التوريد من تاريخ استلام اخطار الترسية .

١٩- المظروف المالي :

يجب أن يحتوي المظروف المالي علي المستندات الآتية :

- خ- قائمة الأسعار موضحا بها السعر الأساسي للصنف شامل كافة الضرائب و الرسوم و الدمغات .
- د- أن يكتب الأسعار بالحبر الجاف أو السائل أو الطابعة أرقاماً و حروفاً وأن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة ومختومة من مقدم العطاء ويعول علي السعر المبين بالحروف .
- ذ- الشهادة الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية و الدالة علي استيفاء المنتج الصناعي المقدم في الممارسة لنسبة المكون الصناعي المصري (هام جدا) .

٢٠- تقديم الفواتير وطريقة السداد :-

- عنبة التوريد تقدم الفواتير بما يفيد التوريد والسداد عن طريق الدفع الالكتروني مع تقديم رقم حساب الشركة الراسي عليها بكتاب معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفع الالكتروني مع تقديم شهادة من التأمينات والقوي العاملة .
- تقدم مع الفاتورة في حالة استيراد الصنف صورة من شهادة المنشأ ومن حق المستشفيات التأكد من جدية هذه الشهادة دون اعتراض من المورد وفي حالة التأكد من عدم الجدية يلغي أمر التوريد ويتحمل المورد ما يترتب علي ذلك قانونيا .

أ. ج.

ب. ج.

ج. ج.

د. ج.

هـ. ج.

تابع كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي عدد(٢٩) جهاز مثبت كهربائي (U.P.S) بنظام تغذية عديمة

للمستشفيات جامعته القاهرة جلسة ٢٠٢٥/ /

٢٧- الشكاوي:

في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ أو جهة التعاقد بالتزاماتها أو بمهامها القانونية، يحق للشركة التقدم بشكاؤها إلى مكتب شكاوي التعاقدات العمومية والتابع مباشرة لوزير المالية يكون تقديم الشكاوي ممن له مصلحة في ذلك إلى مكتب شكاوي التعاقدات العمومية وفقاً للمواعيد التالية:

ذ- الشكاوي المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل.

ر- الشكاوي المتعلقة بالبت الفني تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل.

ز- الشكاوي المتعلقة بالبت المالي تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل.

س- الشكاوي المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد يوم عمل على الأكثر من صدور القرار الذي تتضرر منه الشركة الشاكية.

- كما يتم تقديم صورة من الشكاوي إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية في ذات التوقيت.
- ويراعى تقديم صورة من الشكاوي المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ إلى السلطة المختصة بالجهة المتعاقدة المشكو فيها.

٢٨- إنهاء التعاقد:

يحق للمستشفيات إنهاء العقد في حالة صدور القوانين المفعله و المستجدة بالحكومة و التي قد يكون لها تأثير مباشر علي التوريد محل العقد و علي الشركة و فور استلامها أخطار جهة التعاقد بإنهاء العقد كما يجوز للمستشفيات إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالا أساسيا (رئيسيا) بالعقد .

٢٩- المراسلات:

- خلال التعاقد والتنفيذ:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابة باللغة العربية،

٣٠- للمستشفيات الحق في تعديل حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يتجاوز ١٥٪ من الكمية المطروحة بنفس الشروط و المواصفات والأسعار .

٣١- يحق للمستشفيات وقف التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالاتي:

- عدم الالتزام بالمواعيد المقرره للتوريد .
- في حالة وجود عيوب فنية في المنتج المورد سيتم تحريز المنتج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع الاحتفاظ بحق المستشفيات في طلب التعويض المناسب من الشركة الموردة .

أ. ح. س.

ه. ح. س.

ك. ح. س.

ل. ح. س.

قاع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي عدد(٢٩) جهاز مثبت كهربائي (U.P.S) بنظام تغذية عديمة

للمستشفيات جامعه القاهرة جلسة ٢٠٢٥/ /

٣٢- المواصفات الفنية المرفقة و الشروط المدونة بالكراسة تعتبر جزء لا يتجزأ من مواصفات وشروط الممارسة ومكملان ومتمما لأوراقها ومستنداتها .

٣٣- كراسة الشروط و المواصفات :

أ- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط و المواصفات مع أوراق العطاء الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولا من الشركة بكل ما ورد فيها وتعتبر كراسة الشروط و المواصفات جزءا لا يتجزء من العقد الذي سيوقع بين المستشفيات وبين الشركة التي سيسند إليها التوريد ولا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المتقدمة من اشتراطات .

٣٤- يعتبر القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لدات القانون مكمللا لهذه الشروط .

مدير إدارة التعاقدات

للأجهزة و المستلزمات

أ. ج.

أ. ج.

٢٠٢٥/ /



كروامة الشروط والمواصفات الفنية للحصول على عدد (٢٩)
لجهاز UPS بنظام تغذية كهربائية عديمة الإنقطاع

الإجمالي	المبلغ	الكمية	بيان الأعمال
		١٠	توريد وتركيب UPS (1KVA) بنظام تغذية كهربائية عديمة الإنقطاع والجهاز ويعمل كمثبت تيار شامل جميع الكابلات والإكسسوارات لتركيب وتوصيل وتشغيل الجهاز
		١٠	توريد وتركيب UPS (3KVA) بنظام تغذية كهربائية عديمة الإنقطاع والجهاز ويعمل كمثبت تيار شامل جميع الكابلات والإكسسوارات لتركيب وتوصيل وتشغيل الجهاز
		١	توريد وتركيب UPS (2KVA) بنظام تغذية كهربائية عديمة الإنقطاع والجهاز ويعمل كمثبت تيار شامل جميع الكابلات والإكسسوارات لتركيب وتوصيل وتشغيل الجهاز
		١	توريد وتركيب UPS (6KVA) بنظام تغذية كهربائية عديمة الإنقطاع والجهاز ويعمل كمثبت تيار شامل جميع الكابلات والإكسسوارات لتركيب وتوصيل وتشغيل الجهاز
		٣	توريد وتركيب UPS (30KVA) بنظام تغذية كهربائية عديمة الإنقطاع والجهاز ويعمل كمثبت تيار شامل جميع الكابلات والإكسسوارات لتركيب وتوصيل وتشغيل الجهاز 3PH OUT LINE PF-0.9
		٤	توريد وتركيب UPS (60KVA) بنظام تغذية كهربائية عديمة الإنقطاع والجهاز ويعمل كمثبت تيار شامل جميع الكابلات والإكسسوارات لتركيب وتوصيل وتشغيل الجهاز 3PH OUT LINE PF-0.9

اللجنة الفنية:

- ١- م / هدى محمد أحمد
- ٢- م / أسماء سعيد
- ٣- م / محمد حسين



المواصفات الفنية للحصول على محدد (٢٩) جمار UPS

بقدرات مختلفة بنظام تغذية كمرآنية محمية الإبطاع

- قدرة الجهاز طبقاً للجدول لا يقل عن $PF=0.9$.
- يعمل النظام بطريقة on line.
- نوعية الجهاز ال UPS أن يتحمل العمل الشاق بالمستشفيات.
- الضمان لا يقل عن عامين من تاريخ التركيب والتشغيل للجهاز والضمان شامل قطع الغيار والبطاريات.
- يجب توضيح عدد البطاريات المستخدمة بالجهاز وقدرتها في (العرض المقدم).
- يتم تسليم الجهاز بالمخازن للإستلام الرسمي وتسليم البطاريات بالمخازن للفحص.
- يتم إستلام الجهاز أثناء التركيب والتشغيل بإستخدام POWER BANK.
- العمل عند درجات حرارة من ٠ حتى ٤٠ درجة مئوية عند الحمل الكامل ولزمن غير محدود.
- العمل عند درجة رطوبة ٩٥% غير متكاثف وتحديد المدة.
- مستوى الضجيج لا يزيد عن 60DCB على بعد متر واحد.
- الحجم والوزن أقل ما يمكن.
- تتعهد الشركة بتقديم كافة كاتالوجات التشغيل والخدمة والصيانة والإصلاح أثناء فترة الضمان.
- تتعهد الشركة بتقديم وثائق رسمية تبين مكان الصنع وشهادات جودة لل UPS وللبطاريات.
- أعمال التركيب والتوصيل بالشكل النظامي بحيث تكون الأحمال موزعة ومتوازنة بشكل صحيح.
- يجب على الشركة القيام بأعمال التاريض الصحيح وكل ما يلزم للحصول على أداء ممتاز لوحدات التغذية المعنية.
- ضرورة التعرف على طبيعة الأحمال ونظام التوزيع الكهربائية الموجودة على الطبيعة بالمستشفيات.
- على الشركة المعاينة الناقية لكل جهاله.
- تتعهد الشركة بتدريب المهندسين والفنيين على الأجهزة.
- الجهاز له إمكانية التحويل على نظام BY BASS إلكترونيك ويدوي.

البطاريات

- البطاريات من الجافة المغلقة التي لا تحتاج صيانة.
- البطاريات ذات عمر طويل لا يقل عن ٣ سنوات مع تقديم شهادة ضمان.
- سعة البطاريات كافية لعمل الجهاز لمدة ثلاثون دقيقة (٣٠ دقيقة) عن الحمل الكلي لجهاز ups وليس للحمل الفعلي.
- يجب على الشركة ذكر نوع وقدرة البطارية وإسم الشركة المصنعة ومكان الصنع وتاريخ الإنتاج بالإضافة على عددها وسعتها.

وحدات الإطمار والمراقبة

- يزود النظام بمنبهات سمعية ومرئية لبيان عمل الجهاز وإضافة إلى التنبيه عن الأعطال مثل زيادة الحمولة وإرتفاع درجة الحرارة وإنخفاض جهد البطاريات.
- يزود الجهاز بلوحة إلكترونية للتحكم لشاشة إظهار تسمح مراقبة ما يلي :-

- حالة عمل الجهاز
- زمن عمل البطاريات
- توتر الخرج
- توتر الدخل
- تردد الدخل
- تردد الخرج
- جهد البطاريات
- سجل الأعطال
- مزود بخاصية BATTERY TEST

Handwritten signature and initials.



المقوم RECTEFIER

يجب أن يكون الجهاز محمى من حالات إرتفاع الجهد العابرة والتي قد تصل إلى 6 كيلو فولت .
الحماية السابقة متوفرة على جميع الخطوط (الغازات والنتر والأرضى)
مزود بمرشح RF و EMI فى المدخل .

الممر الآلى

يستخدم لتغذية الحمل مباشرة وبشكل آلى من الشبكة الكهربائية من دون حدوث إنقطاع فى التغذية وذلك فى حالات زيادة الحمل OVERLOAD أو حدوث خلل فى نظام ال UPS .

MANUAL BYPASS الممر اليدوى

يعمل يدوياً
يستخدم لتغذية الأحمال أثناء فترات الصيانة

اللجنة الفنية :-

- 1- / م / ممدى محمد احمد
- 2- / م / أسماء سعيد
- 3- / م / محمد حسين