



كراسة الشروط والمواصفات

الخاصة بطرح مناقصة عامة للصيانة الشاملة لأنظمة مكافحة وإنذار الحريق

لفرع جهاز شئون البيئة فرع محافظة الدقهلية

- قيمة التأمين الابتدائي للعملية هو مبلغ (١٦٠٠) جنيها فقط ألف وستمائة جنيها فقط لا غير)
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات هو مبلغ (٢٩٩) جنيها فقط مئتان وتسعة وتسعون جنيها فقط لا غير
- + ١٤% ضريبة القيمة المضافة .
- * وذلك طبقا للوائح الواردة بالمادة ٣٦ من اللائحة *
- + ٥ جنية طبقا للقانون ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠
- + ٥ جنية لصالح الشهداء
- + ٥ جنية لصالح صندوق رعاية المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤

تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٧ / ١١ / ٢٠٢٧ من قادم السيد النائب
ظهير بصيرا الجلاز بالعامية
البريد

أعضاء اللجنة الفنية لوضع كراسة الشروط والمواصفات

الاسم	التوقيع	الصفة
السيد / أحمد عطية الترعوى	(أحمد عطية الترعوى)	رئيس اللجنة
السيد / أحمد عبد الله السيد إسماعيل	(أحمد عبد الله السيد)	عضو
السيد / محمد إبراهيم المتولى	(محمد إبراهيم المتولى)	عضو

اعتماد الشئون القانونية بعد المراجعة



السيد الدكتور / على أبو سنة



الإشتراطات الفنية

للسيابة الشاملة لأنظمة مكافحة وإنذار الحريق
بالقروى الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الدقهلية

أولاً : - سيابة مكونات منظومة الحريق تتكون من البنود والاعداد الآتية : -

م	صنف / بند	المواصفات الفنية المطلوبة	الوحدة	الكمية
١	مجموعة ظلمبات الحريق	ماركة BRISTOL معتمدة FM.U.L تتكون من عدد ١ ظلمبة تعمل بالمحرك الكهريى تصريف ٥٠٠ GPM ورافع ٨ BAR عدد ١ ظلمبة تعمل بالمحرك الديزل تصريف ٥٠٠ GPM ورافع ٨ BAR عدد ١ ظلمبة تعويض جوكى بتصريف ١٥ GPM ورافع BAR ٩,٥ المجموعة كاملة بلوحات الكنترول وخزان الوقود سولار وكافة المحابس الخاصة بغرفة الظلمبات .	بالعدد	٣
٢	ظلمبة نزع	ماركة SPERONI إيطالى الصنع من النوع الغاطس لغرفة الظلمبات بقدرة ٧,٥ حصان .	بالعدد	١
٣	خزان مياة	١٠×٣ متر مكعب والفئة تشمل العوامات المتصلة للمسوب العالى	بالعدد	٣
٤	مضخة رفع مياة	ماركة BRISTOL لخزانات المياة بقدرة ٣ حصان والجهد الكهريى ٤٠٠ فولت . ٣ فاز . ٥٠ هيرتز . والبند يشمل لوحة التحكم الخاصة بالمضخة .	بالعدد	٢
٥	صندوق حريق	بالقاريا ١ بوصة .	بالعدد	٦

الاسم
السيد / أحمد عطية الترعاوى
السيد / أحمد عبد الله السيد
السيد / محمد إبراهيم المنولى

الصفة
رئيس اللجنة
عضو
عضو

التوقيع
(محمد عبد المنعم)
(محمد عبد الله)
(محمد إبراهيم المنولى)



تابع الإشراف الفنية الصيانة الشاملة لأنظمة مكافحة وإذار الحريق

بالفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة القدس

تابع صيانة مكونات منظومة الحريق تتكون من البنود والاعداد الاتية :-

م	صنف/ بند	المواصفات الفنية	الوحدة	الكمية
٦	حنفية حريق	١,٥ بوصة + خرطوم حريق ١,٥ بوصة كامل بالمحبس .	بالعدد	٦
٧	صندوق حريق	بافاريا بخرطوم ٢,٥ بوصة .	بالعدد	١
٨	حنفية حريق	٢,٥ بوصة + محبس ٢,٥ بوصة .	بالعدد	١
٩	وصلة السيامي	٤ بوصة وتشمل مخرجين ٢,٥ بوصة .	بالعدد	١
١٠	وحدة إطفاء تلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون	سعة ١٥٠ كجم أساسية لغرفة المولد وتشمل : - (عدد ١ لوحة إذار غاز ثاني أكسيد الكربون - عدد ١ جرس - عدد ١ سارينة ضوئية - عدد ١ مفتاح تشغيل يدوي - عدد ١ مفتاح فصل يدوي - عدد ١ كاشف دخان - عدد ١ كاشف حرارة) تشمل الفحص الشامل فقط	بالعدد	١
١١	شبكة مواسير حديد أسود من الصلب الغير ملحوم طولي (سيملس)	أقطار (٦، ٤، ٢,٥، ١,٥، ١، ٤/٣) بوصة وتشتمل على : (كيغان . جوانات . فلنشات . وجلب . أفيزان . محابس . محابس عدم رجوع . محابس بواية . مصفاة) أقطار مختلفة لزوم الشبكة . - عدد (٢٤) رشاشات علوية . - عدد (٣١) رشاشات سفلية .	بالعدد	١
١٢	طفاية حريق	بافاريا يدوية متحركة ثالي أكسيد الكربون عبوة ٦ كجم (تشمل الفحص الشامل فقط)	بالعدد	١٢
١٣	طفاية حريق	بافاريا يدوية متحركة من البودرة الكيميائية عبوة ٦ كجم (تشمل الفحص الشامل فقط)	بالعدد	٢٤
١٤	نظام إطفاء	فاير سيزش للوحات الكهرباء الاساسية والفرعية ولوحات ماكينات التكيف (تشمل الفحص الشامل فقط)	بالعدد	٨

الاسم / السيد / احمد عطية الترعوي
السيد / احمد عبد الله السيد
السيد / محمد إبراهيم المتولي

الصفة
رئيس اللجنة ()
عضو ()
عضو ()

التوقيع
محمد عبد الله
محمد عبد الله المتولي



تابع الاشتراطات الفنية
للمصانة الشاملة لأنظمة مكافحة وإنذار الحريق
بالفرع الأكاديمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية

ثانياً صيانة مكونات منظومة الإنذار وتتكون من البنود والاعداد الآتية :

م	صنف / بند	المواصفات الفنية	الوحدة	الكمية
١	لوحة إنذار	معنونة . Elite Fire Alarm control apollo سعة ٢ LOOP	بالعدد	١
٢	كاشف غاز	من النوع المعنون (addressable)	بالعدد	١٠
٣	كاسر للحريق	من النوع المعنون (addressable)	بالعدد	١١
٤	جرس إنذار	من النوع المعنون (addressable)	بالعدد	١١
٥	علامة هروب	ليد طراز (EXIT)	بالعدد	١٤
٦	كشاف طوارئ	_____	بالعدد	٢٨

أعضاء اللجنة الفنية لوضع كراسة الشروط والمواصفات

الاسم	الصفة
السيد / أحمد عطية الترقاوى	(رئيس اللجنة)
السيد / أحمد عبد الله السيد	(عضو)
السيد / محمد إبراهيم المتولى	(عضو)



تابع الاشتراطات الفنية للصيانة الشاملة لأنظمة مكافحة وإنذار الحريق

بالفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية

ثالثا : - طريقة السداد والاشتراطات :-

- ١ . بالنسبة لإسطوانات الإطفاء الخاصة بغاز ثنائي أكسيد الكربون والبودرة الكيميائية عند الملئ يتم موافاة جهاز شئون البيئة بمقايمة تقديرية للموافقة عليها من السلطة المختصة كتابيا قبل الملئ مع تقديم فاتورة بعد الانتهاء من أعمال الملئ .
- ٢ . الالتزام بتوفير قطع الغيار قطع الغيار الازمة لمنظومة مكافحة الحريق والانذار الاصلية والمعتمدة مع تقديم مقايمة تقديرية لجهاز شئون البيئة للموافقة عليها من السلطة المختصة كتابيا قبل التنفيذ، مع تقديم فاتورة بعد الانتهاء من الاعمال .
- ٣ . طريقة المحاسبة ربع سنوى (كل ثلاثة شهور) بناء على تقرير فنى موقع من ممثلى (قطاع الفروع . الادارة المركزية للشئون الهندسية . الادارة العامة للامن بمقر جهاز شئون البيئة . الشئون الادارية بفرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية) ومعتمد من رئيس الفرع .
- ٤ . تنفيذ عدد (١٢) زيارة سنويا بواقع زيارة كل شهر وفقا لجدول مرور يتم الاتفاق عليه بعد توقيع العقد .
- ٥ . بالنسبة للزيارات الطارئة فور الابلاغ عن الاعطال المفاجئة فى خلال ٤٨ ساعة (يومان عمل) .
- ٦ . عدم التأخير عن المواعيد المتفق عليها الخاصة بالزيارات وتحمل الشركة أى تلف يحدث نتيجة التأخير .
- ٧ . تلتزم الشركة بالحفاظ التام على المعدة أثناء عملية الصيانة وأى تلفيات نتيجة أعمال الصيانة أو الإهمال من العمالة سيتم خصم الخصم من مستحقات الشركة لإصلاح التلفيات .
- ٨ . تقدم الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وفى حالة عدم ذكرها صراحة يعتبر السعر شامل ضريبة القيمة المضافة .
- ٩ . مدة التعاقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ أمر الاسناد ويجدد سنويا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبة فى إنهاء التعاقد وذلك برغبة فى إنهاء التعاقد وذلك قبل إنقضاء مدة العقد بشهرين على الأقل .
- ١٠ . ان تكون الشركة مسجلة فى منظومة الفاتورة الالكترونية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية .
- ١١ . فى حالة الاعطال او الاصلاحات التى تتطلب تغير قطع غيار يتم تقديم مقايمة بالقطع المطلوب تغيرها وفقا لاسعار السوق والعرض على السلطة المختصة قبل الشراء . فى ارتفاع الاسعار المقدمة من الشركة عن اسعار السوق يحق لجهاز شئون البيئة توفير القطع المطلوبة بمعرفتها .
- ١٢ . تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة وفقا للكود المصرى ووفقا لتعليمات مسئول المتابعة الفنية والادارية لديكم ووفقا لما ورد بقانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

أعضاء اللجنة الفنية لوضع كراسة الشروط والمواصفات

الاسم	الصفة
السيد / أحمد عطية الترعوى	رئيس اللجنة
السيد / أحمد عبد الله السيد	عضو
السيد / محمد إبراهيم المتولى	عضو



للمصيانة الشاملة لأنظمة مكافحة وإنذار الحريق بالفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الدقهلية

اقرار من الشركة بأنها قامت بعمل معاينة نافية للجهاز لمنظومة الانذار والحريق العنبرية غير شاملة قطع الغاز




اولا البرنامج الزمني

- يتم المرور بواقع زيارة كل شهر لعمل الصيانة الدورية .
- زيارات الطوارئ مفتوحة ويتم تلبية بلاغات الاعطال خلال ٤٨ ساعة من تاريخ الإبلاغ عن العطل .
- يتم تقديم تقرير كل ستة اشهر عن حالة المنظومة .
- في حالة الاعطال تحتاج قطع غاز يتم تقديم مقايمة بموافقة السلطة المختصة وفقا لاسعار السوق وتقوم الشركة بالتوريد والتركيب وفقا للمواصفات المطلوبة .

ثانيا برنامج الصيانة الدورية لمنظومة الانذار

- المراجعة على عمل كاشفات الدخان وكاشفات الغاز الخاصة بالمعامل وتنظيفها من الشوائب والأتربة
- المراجعة على التوصيلات الخاصة بالمنظومة والتأكد من سلامتها من اى قطع بالاسلاك .
- تلتزم الشركة ببرمجة لوحة التحكم فى الحالات التى تحتاج الى اعادة البرمجة .
- تلتزم الشركة باختبار لوحة التحكم لاختبار قدرتها على استقبال الاشارة من الكاشفات وارسال الاشارة بتشغيل الاجراس والمرايين ولمبات البيان وتحديد رقم الكاشف ومنطقة وجوده بالمبنى .
- التأكيد من عمل الاجراس والمرايين ولمبات البيان اثناء وجود حريق .
- التأكيد من عمل البطاريات الاحتياطية بانها تعمل واختبارها .
- المراجعة على عمل الريليهايت المسؤلة عن ايقاف التيار الكهربائى واجهزة التكيف عن العمل اثناء حدوث حريق .
- التأكيد على عمل ذر الانذار اليدوى .
- اختبار الدوائر للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ
- تلتزم الشركة بالقيام باعمال الصيانة من فحص ونظافة واختبار ومراجعة لجميع مكونات منظومة الانذار .

اعضاء اللجنة الفنية لوضع دراسة الشروط والمواصفات

الاسم	التوقيع	الصفة
السيد / أحمد عطية الترخاوى	()	رئيس اللجنة
السيد / أحمد عبد الله السيد	()	عضو
السيد / محمد إبراهيم المتولى	()	عضو



تابع الاشتراطات الفنية للصيانة الشاملة لأنظمة مكافحة وإنذار الحريق

بالفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية

ثانيا برنامج الصيانة الدورية لمنظومة الاطفاء

١ - مضخات الحريق

- تشغيل المضخة مرتين الاولى يدويا والثانية عن طريق مفتاح الضغط لمدة ٣٠ دقيقة لاختبار ارتفاع الحرارة والاهتزازات والتوصيلات الكهربائية .
- يتم التأكد من عدم وجود اى تسريب للزيت او الوقود فى محركات الديزل بالاضافة الى فحص البطارية ومياة التبريد .
- تنظيف وتجفيف غرفة المضخات مع الاهتمام بالتنظيف والتزيت لاجزاء المحرك .
- قراءة كافة البيانات المختلفة وعمل فحص للوقود والتأكد من انه لا يقل عن ٧٥% .
- اختبار المحرك والتأكد من ان نظام التبريد يعمل بشكل صحيح .
- اختبار لوحة التحكم واصلاح اى عطل ان وجد .
- حال كان مصدر التيار الاحتياطي هو مولد ، يتم اختباره لمدة ٣ دقائق على الاقل وتسجيل النتائج بعد الملاحظة واجراء صيانة المولد على النحو التالى :-
- تحديد معدلات تغير الزيت والفلاتر .
- مراجعة دورات التبريد والتزيت والوقود والتأكد من سلامتها .
- مراجعة ضغط الزيت وفولت البطارية ودرجة حرارة المياة ودرجة حرارة الزيت ودرجة حرارة الملفات والسرعة العالية وعكس الغازات وشنح الدينامو والتسريب الارضى .
- التأكد من عدم وجود تسريب باى من الدوائر .
- اختبار شد السيور وتغير التالف .
- تنظيف اقطاب البطارية والتأكد من شحنها والتوصيلات الخاصة بها والتشغيل على وضع اختبار والتجربة على وضع يدوى أو أوتوماتيك .
- مراجعة عمل وحدة التوليد .

أعضاء اللجنة الفنية لوضع كراسة الشروط والمواصفات

الاسم	التوقيع	الصفة
السيد / احمد عطية الترعوى	(أحمد عطية الترعوى)	رئيس اللجنة
السيد / أحمد عبد الله السيد	(أحمد عبد الله السيد)	عضو
السيد / محمد إبراهيم المتولى	(محمد إبراهيم المتولى)	عضو



- فحص خارج المولد والتأكد من عملة بكفاءة وقياس الجهد عند الفصل والتحميل وكذلك الذبذبة وعمل الضبط اللازم إذا لزم الأمر .

- عند احتياج المولد والمواتير لاي قطع غيار دورية او لاصلاح اعطال يتم تقديم مقايمة بالقطع المطلوب تغييرها بما فى ذلك الفلاتر والزيت والوقود وای قطع اخرى وفقا لاسعار السوق وبما يتوافق مع الكود المصرى والعرض على المنطقة المختصة .

٢ - الخزانات

- يتم المراجعة على سلامة مواسير الاطفاء من اى شروخ أو تسريب بها والتأكد على عمل البمبات .
- يتم التأكد من سلامة الخزانات من اى شروخ أو تسريب بها .

ومن الشروط العامة

- على الشركة تقديم التسجيل فى القيمة المضافة
- على الشركة تقديم الفواتير الالكترونية عند الصرف .
- على الشركة تقديم ما يفيد بالتسجيل على الفاتورة الالكترونية .
- على الشركة تقديم رقم الحساب البنكى بخطاب موقع من البنك .
- على الشركة تقديم البطاقة الضريبية واخر إقرار ضريبي .
- تقديم إقرار بالالتزام بما ورد بكراسة الشروط والمواصفات
- تقديم اقرار بالالتزام بالتأمين على العمالة
- تقديم السجل التجارى
- تقديم سابقة أعمال فى هذا المجال
- تقديم تفاصيل مورد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة
- العملية وحدة واحدة لا تتجزأ

أعضاء اللجنة الفنية لوضع كراسة الشروط والمواصفات

الصفة	التوقيع	الاسم
رئيس اللجنة	(محمد عطية الترعاعوى)	السيد / أحمد عطية الترعاعوى
عضو	(أحمد عبد الله السيد)	السيد / أحمد عبد الله السيد
عضو	(محمد إبراهيم العتولى)	السيد / محمد إبراهيم العتولى

٥

الشروط العامة

أعمال الصيانة الشاملة لأنظمة مكافحة اندثار الحريق لفرع جهاز شئون البيئة

بالدقهيكية لمدة عام

- يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي يثبت على كل مظروف نوعه من الخارج وعلى أن يشمل المظروف الفني على ما يفيد بسداد □ قيمة التأمين الابتدائي ١٦٠٠ جنيه (فقط ألف وستمانه جنيها لا غير)
- وعلى أن يزداد في حالة الترسية إلى ٥% من القيمة الكلية عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طول مدة التعاقد .
- في حالة سداد قيمة التأمين الابتدائي بخطاب ضمان يجب أن يصدر من أحد البنوك المعتمدة لصالح جهاز شئون البيئة وألا يقترن بأي شرط من الشروط وأن يقر أن يضع تحت تصرفنا مبلغ يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لادانة بأكمله عند أول طلب دون الالتفات لأي معارضة منكم
- للجهاز الحق في تجديد سريان الخطاب لمدة أخرى أو أكثر وأن يكون سريان الخطاب لمدة لا تقل عن ثلاثون يوماً تالية لانتهاج المدة المحددة لسريان العطاء ويقر البنك أنه لم يتعدى الحد المصرح له من البنك المركزي في إصدار خطابات الضمان .
- يجب أن يحتوي المظروف الفني على:-
- بيانات الشكل القانوني لصاحب العطاء والمستندات الدالة على ذلك.
- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين و غيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونيا .
- وتقديم شهادة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية .
- ما يفيد بشراء كراسة الشروط والمواصفات (الايصال) .
- كراسة الشروط والمواصفات مختومة بختم الشركة .
- ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (تفاصيل مورد) .
- المستندات الدالة على سابقة الاعمال لذات موضوع التعاقد .
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة .
- البطاقة الضريبية سارية و اخر اقرار ضريبي .
- اقرار الالتزام بالتأمين على العمالة اذا تطلبت طبيعة العملية ذلك
- اقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- طريقة التنفيذ و البرنامج الزمني للتوريد او التنفيذ و مدته
- خضوع العملية لمحاكم مجلس الدولة المصرية وانها هي المحاكم المختصة بالنظر في اي خلاف ينشأ بسبب عدم تطبيق هذه الشروط او نصوص التعاقد .
- يكون العرض ساري لمدة ثلاثة اشهر. العملية تخضع للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
- يجوز تجديد التعاقد لمدد أخرى بموافقة الطرفين واعتماد السلطة المختصة .
- إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية يصبح التأمين الابتدائي المودع حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ إبه إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر .
- يجب أن تصل العطاءات إلى الجهة الإدارية في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد لفض المظاريف الفنية .
- تعقد اللجان بمقر جهاز شئون البيئة بالعاصمة الجديدة .
- على الشركات المتنافسة ضرورة تسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات الحكومية و

عنوانه www.etenders.gov.eg

- في حالة اخلال جهة الطرح باحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية بحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات طبقا لاحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و على مقدم العطاء التقدم بشكواه خلال سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لاختطارهم بالقرار .

وتطبيقا للكتاب الدوري رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الاجراءات الواجب اتباعها عند تشغيل منظومة التعاقدات الالكترونية الجديدة لدى الجهات المنتقلة للعاصمة الجديدة و هي : استمرار النشر على كافة صليات التعاقدات على بوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليا و عنوانه

www.etenders.gov.eg

ضرورة قيام كافة الشركات ببدا التسجيل على المنظومة الجديدة حتى يتسنى الاطلاع على العمليات المطروحة وتقديم العروض المالية والفنية اثناء الاطلاع على نتائج البت والترسية وذلك من خلال الموقع الالكتروني www.GCSbudgeting.digitalegypt.gov.eg

على ان يتضمن العطاء شهادة من البنك برقم الحساب لسداد المستحقات طبقا لقرار السيد رئيس الوزراء رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٧ .

- تعقد اللجان بمقر جهاز شئون البيئة بالعاصمة الجديدة وذلك بالموعد المحدد لذلك .
- يفرض رسم اضافي قيمته خمسة جنيهات طبقا للقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ + خمسة جنيهات لصالح الشهود + خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ .
- على رسوم خدمات كراسات الشروط للمناقصات و المزايدات الحكومية .
- على الشركات المتقدمة (موردين- مقاولين- مقدمي الخدمات) ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية و الذي يبدأ تفعيله بدءا من ٢٠٢١/١٠/١ .
- انة في حالة الاسناد و قيام الشركة بالتنفيذ فان جهة الادارة سوف تلتزم بعدم صرف المبالغ المالي المستحق للمورد والمقاول الا بعد تقديم افادة من صندوق التأمينات بسداد المستحقات التامينية تنفيذا لما جاء بالكتاب الدوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الوارد إلينا من رئيس قطاع الحسابات والمدريات المالية .
- يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات او بالاشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء طبقا لاحكام المادة (٣٣) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

مشروع نمط العقد النموذجي لتقديم خدمة

ملاحظات هامة

- يهدف نمط العقد النموذجي إلى توحيد وتنميط البنود الأساسية للعقود التي تبرمها الجهات الإدارية بما يتحقق معه تيسير العمل التنفيذي وسرعة إنجازه وتبسيط الإجراءات للعاملين بالجهات الإدارية والمتعاقدين معها.
- يتضمن نمط العقد النموذجي البنود الأساسية التي تتفق وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، ويتعين الالتزام بها، وإذا تراءى للجهة الإدارية إجراء تعديل أو تغيير في أي من تلك البنود فيتعين عليها حينئذ الرجوع إلى الأصل العام وهو عرض نمط العقد محل التعديل أو التغيير على جهة الفتوى المختصة لمراجعته استقلالاً.
- كما يتضمن نمط العقد النموذجي في البند الثاني منه إشارة إلى الملاحق المرفقة والخاصة بالاشتراطات المرتبطة بطبيعة العملية محل التعاقد والتي يجب ألا تتعارض بأي شكل مع أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويجب على الجهة الإدارية استيفاءها وفقاً لما تضمنته من متطلبات واشتراطات بكراسة الشروط والمواصفات للعملية محل التعاقد.
- على السلطة المختصة بالجهة الإدارية ومن خلال إدارة التعاقدات/إدارة الشئون القانونية/المستشارين القانونيين، إضافة ما يري من شروط أو قيود خاصة وفقاً لطبيعة العملية محل التعاقد، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبما يكفل ضمان تحقيق المتطلبات الفنية للجهة، واستنداء كافة حقوق الدولة المالية، وتقوية مركزها القانوني حال الطعن على العقد قضائياً.
- تضمن نمط العقد النموذجي فراغات (.....) يتعين استيفاءها، وكذا اختيارات (□) يتعين تحديد المناسب منها، وذلك وفقاً لما اتخذته الجهة الإدارية من إجراءات وما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات للعملية محل التعاقد.
- النسخة المرفقة هي الإصدار الأول حيث يعتبر نمط العقد النموذجي وثيقة حية قابلة للتحديث والتطوير، وفقاً لمستجدات العمل، على أن يصدر بذلك منشور عام وزارة المالية بناءً على ما تعرضه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويوصى بمراجعة الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة بشكل دوري لتحصيل النسخة المحدثة حال صدورها.

خدمات:

عرف قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بالمادة (١) منه الخدمات بأنها ما يكون التعاقد فيها على أساس أداء عمل مادي يمكن توصيفه، ومن ذلك: الصيانة، الأمن، النظافة، رسم الخرائط، التصوير بالأقمار الصناعية، تطوير البرمجيات، وخدمات النقل.